

Mokėjimų už šilumą analizė kai kuriuose Lietuvos miestuose (2008 m. lapkričio mėn)

Vilnius (UAB "Vilniaus energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,4^o C; dienolaipsniai: 469,4

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Perkūnkiemio 11	91	2007	49,93	14,00	7,20	28,73	5218	25,74	4868	0,00529	225,6	1,25	75,17
Žirmūnų 3 (renovuotas)	61	iki 1992	35,90	7,54	9,60	18,76	2700	18,76	2700	0,00695	225,60	1,65	98,76
Fizikų 10	88	2008	57,16	12,56	7,04	37,56	4761	37,40	4698	0,00796	225,60	1,89	113,16
Ūmedžių 96	39	1999	37,50	6,31	6,24	24,95	2290	24,95	2290	0,01089	225,60	2,58	154,82
Šaltkalvių 68	50	1990	48,24	7,08	8,00	33,16	2547	33,16	2547	0,01302	225,60	3,08	185,04
Linksmoji 77	22	1989	26,56	4,71	3,52	18,33	1180	18,33	1180	0,01554	225,60	3,68	220,84
S.Stanevičiaus 8	38	iki 1992	50,81	4,73	5,76	40,32	2115	40,32	2115	0,01906	225,60	4,51	270,90
A.Vivulskio 12A	22	1914	28,67	2,26	0,00	26,41	1084	24,95	1024	0,02437	225,60	5,77	346,30
J.Tiškevičiaus 6	4	1963	5,97	0,31	0,04	5,62	151	5,62	151	0,03723	225,60	8,82	529,11

Kaunas (AB "Kauno energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,3^o C; dienolaipsniai: 441

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaune	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Radvilėnų 5	60	2006	45,56	21,03	2,26	22,27	4933	21,61	4787	0,00451	146,70	0,70	41,72
Prūsų 23	33	2005	30,82	5,44	2,64	22,74	2402	22,74	2402	0,00947	146,70	1,46	87,50
Pašilės 52	60	iki 1992	47,59	7,04	9,52	31,03	2709	31,03	2709	0,01145	146,70	1,76	105,86
Kuršių 30	45	iki 1992	47,64	5,48	7,20	34,96	2209	34,96	2209	0,01583	146,70	2,44	146,27
Taikos 39	107	iki 1992	79,37	12,65	17,12	49,60	2560	48,50	2503	0,01938	146,70	2,98	179,07
Partizanų 20	108	iki 1992	92,34	9,12	17,20	66,02	2558	66,02	2558	0,02581	146,70	3,98	238,53
Baršausko 77	82	iki 1992	44,30	7,23		37,07	1346	35,06	1273	0,02754	146,70	4,24	254,54
Gravrogų 17	118	iki 1992	100,77	17,44		83,33	2623	80,63	2538	0,03177	146,70	4,89	293,61

Klaipėda (AB "Klaipėdos energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 5,1^o C; dienolaipsniai: 387

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Klaipėdoje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Sausio 15-osios g. 6C	60	2005	27,30	8,93	4,80	13,57	4287	13,57	4287	0,00320	205,7	0,68	40,80
Dragūnų g. 7	45	2006	22,88	7,45	0,95	14,49	2892	14,49	2892	0,00500	205,70	1,08	64,92
Gedminių g. 6	90	1980	46,00	7,35	9,00	29,64	4587	29,65	4587	0,00650	205,70	1,40	83,76
Panevėžio g. 9	80	1970	43,00	6,67	8,00	28,33	3878	28,33	3878	0,00730	205,70	1,58	94,68
I.Simonaitytės g. 11	90	1980	63,90	10,71	9,00	44,19	4613	44,19	4613	0,00960	205,70	2,07	124,14
Baltijos pr. 19	73	1969	76,33	12,20	7,20	56,92	3752	56,92	3752	0,01520	205,70	3,28	196,62
Tiltų g. 15	9	1983	13,28	2,90	0,11	10,27	347	10,27	347	0,02960	205,70	6,39	383,40
Tiltų g.3	10	1982	24,70	1,80	0,12	22,80	722	17,26	546	0,03160	205,70	6,82	409,20

Panevėžys (AB "Panevėžio energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,9^o C; dienolaipsniai: 453

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Panevėžyje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Molainių 26	45	iki 1992	23,78	4,85	7,20	11,74	2339,2	11,74	2339,15	0,00502	223,00	1,17	70,48
Statybininkų 48	45	iki 1992	29,20	4,64	7,20	17,36	2313,6	17,36	2313,60	0,00750	223,00	1,76	105,41
Klaipėdos 96	62	iki 1992	38,00	5,87	9,60	22,54	2795,2	22,54	2795,22	0,00806	223,00	1,89	113,26
Gražinos 12	60	iki 1992	39,90	5,90	9,60	24,40	2723,9	24,40	2723,90	0,00896	223,00	2,10	125,83
Vilniaus 20	59	iki 1992	46,35	4,75	0,60	41,00	2456,8	40,22	2410,22	0,01669	223,00	3,91	234,45
Marijonų 43	17	iki 1992	23,19	1,53	2,72	18,94	880,7	18,94	880,73	0,02150	223,00	5,04	302,12
Janonio 8+10	24	iki 1992	41,68	2,62	4,49	34,57	1214,2	21,70	824,89	0,02630	223,00	6,16	369,50
Nevėžio 24	4	iki 1992	6,38	0,15	0,34	5,89	191,6	5,89	191,55	0,03073	223,00	7,20	431,77

Šiauliai (AB "Šiaulių energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,8 °C; dienolaipsniai: 456

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šiauliuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Gegužių g. 17	60	iki 1992	32,19	4,46	10,20	17,53	2723	17,53	2723	0,00644	257,30	1,74	104,34
Vytauto g. 134	38	iki 1992	26,70	2,50	6,50	17,70	2046	17,10	1972	0,00867	257,30	2,34	140,54
Žeimių g. 10b	48	iki 1992	45,60	5,41	8,16	32,03	2468	32,03	2468	0,01298	257,30	3,51	210,37
Spindulio g. 4	70	iki 1992	55,07	7,47	0,70	46,90	2963	46,90	2963	0,01583	257,30	4,28	256,60
Tilžės g. 69	20	iki 1992	24,09	1,38	3,23	19,48	1025	19,48	1025	0,01900	257,30	5,13	307,98
Draugystės pr. 7	32	iki 1992	38,50	3,20	0,30	35,00	1327	35,00	1327	0,02638	257,30	7,13	427,63

Mažeikiai (UAB "Mažeikių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,5 °C; dienolaipsniai: 435

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Mažeikiuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Gamyklos 3	77	iki 1992	53,01	11,17	11,84	30,00	3992,6	30,00	3992,6	0,00750	193,00	1,52	91,20
Ventos 45	60	iki 1983	46,09	4,87	9,60	31,62	2725,9	31,62	2725,9	0,01160	193,00	2,35	141,00
Žemaitės 19	60	iki 1992	49,63	3,42	9,60	36,61	2725,4	36,61	2725,4	0,01340	193,00	2,72	163,20
Ventos 53	50	iki 1992	37,89	2,96	7,92	27,01	1829,6	27,01	1829,6	0,01480	193,00	2,99	179,40
Naftininkų 34	59	iki 1992	67,96	4,54	8,56	54,86	2905,6	54,86	2905,6	0,01890	193,00	3,83	229,80
Stoties 8	24	iki 1992	26,90	0,82	3,84	22,24	1127,2	22,24	1127,2	0,01970	193,00	4,00	240,00
Mindaugo 13	27	iki 1992	46,21	1,79	4,16	40,26	1409,1	40,26	1409,1	0,02860	193,00	5,79	347,40
Tirkšlių 7 . Viekšniai	4	iki 1992	5,25	0,28	0,00	4,97	135,6	4,97	135,6	0,03670	193,00	7,43	445,80

Tauragė (UAB "Tauragės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,4 °C; dienolaipsniai: 438

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Tauragėje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Prezidento g. 82 (renovuotas)	40	iki 1992	25,02	4,49	6,23	14,30	2287,5	14,30	2287,45	0,00630	193,70	1,28	76,88
J.Tumo-Vaižganto g. 129b (renovuotas)	60	iki 1992	32,70	4,70	4,80	23,20	3373,5	23,20	3373,50	0,00690	193,70	1,40	84,20
Birutės g. 36	40	iki 1992	44,40	5,40	6,30	32,70	2512,9	32,70	2512,91	0,01300	193,70	2,64	158,64
Dariaus ir Girėno g. 24	31	iki 1992	30,50	1,80	2,40	26,30	1226,6	21,90	1226,64	0,01790	193,70	3,64	218,44
Vasario 16-osios g. 3	44	iki 1992	41,30	3,40	0,40	37,50	1849,4	34,10	1758,48	0,01940	193,70	3,95	236,74
Dariaus ir Girėno g. 20	22	iki 1992	21,20	0,80	0,20	20,20	896,4	14,60	669,04	0,02180	193,70	4,43	266,03
Dariaus ir Girėno g. 18	22	iki 1992	21,50	1,90	0,20	19,40	892,0	17,60	626,12	0,02810	193,70	5,72	342,91

Utena (UAB "Utenos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,6 °C; dienolaipsniai: 462

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Utenoje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Aukštakalnio g. 108	13	2007	10,03	0,98	2,08	6,97	1052	6,97	1052	0,00662	202,80	1,41	84,58
Sėlių g. 59	60	iki 1992	46,98	7,06	9,60	30,32	3137	30,32	3137	0,00966	202,80	2,06	123,47
Smėlio g. 11	47	iki 1992	42,37	5,44	1,67	35,26	1720	35,26	1720	0,02050	202,80	4,36	261,87
Maironio g. 17	46	iki 1992	18,56	0,00	0,00	18,56	795	18,56	795	0,02335	202,80	4,97	298,31

Ignalina (UAB "Ignalinos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2 °C; dienolaipsniai: 480

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ignalinoje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
M. Petrausko g.	40	1993	38,90	3,50	6,40	29,00	2189	29,00	2189	0,01325	135,80	1,80	108,00
Ligoninės g. 6	18	1970	14,70	1,30	0,20	13,20	561	13,20	561	0,02354	135,80	3,20	192,00
Tehnikos g. 10-10a	33	1978	22,90	0,00	0,00	22,90	886	22,90	886	0,02586	135,80	3,51	210,60

Plungė (UAB "Plungės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3 °C; dienolaipsniai 450:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Plungėje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Mačernio 12	60		36,00	6,02	9,60	20,38	2732	20,38	2732	0,00746	192,15	1,43	85,80
Mačernio 47	50		52,50	4,85	8,00	39,66	2420	39,66	2420	0,01639	192,15	3,14	188,40
Mačernio 6	85		95,00	8,21	13,60	73,19	3790	73,19	3790	0,01931	192,15	3,71	222,60
Dariaus Ir Girėno 43	32		33,50			33,50	1227	33,50	1227	0,02730	192,15	5,24	314,40
S. Neries 4	10		10,20			10,20	305	10,20	305	0,03346	192,15	6,43	385,80

Birštonas (UAB "Birštono šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: +2,9 °C; dienolaipsniai: 453

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Birštone	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Vilniaus 6	28	1974	26,10	1,68	4,48	19,94	1391	19,94	1391	0,01430	129,60	1,97	118,20
Dar.ir Girėno 1	7	1989	9,40	0,31	1,12	7,97	415	7,97	415	0,01920	129,60	2,86	171,60
Dar.ir Girėno 8	10	1985	12,50	0,46	1,12	11,92	434	10,64	384	0,02770	129,60	3,59	215,40
Jaunimo 19	10	1978	21,60	0,66	1,60	19,34	541	19,34	541	0,03570	129,60	4,92	295,20

Lazdijai (UAB "Lazdijų šiluma ")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,7 °C; dienolaipsniai: 367,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Lazdijuose	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Dzūkų 11	40	1989	37,80	3,60	6,40	27,80	2291	2478,72	2291	0,01210	188,10	2,40	143,82
Dzūkų 9	40	1993	39,60	2,35	6,40	30,85	2174	2361,98	2174	0,01410	188,10	2,80	168,18
Seinų 22	20	1986	22,30	1,07	3,20	18,03	1062	1250,52	1062	0,01690	188,10	3,35	201,12
Gustaičio 3	47	1966	36,80	3,23	0,00	33,57	1114	1302,09	1114	0,02980	188,10	5,90	353,76
Nepriklausomybės 5	17	1940	9,30	1,05	0,00	8,25	302	489,85	302	0,03000	188,10	5,93	355,62

Raseiniai (UAB "Raseinių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,3 °C; dienolaipsniai 441:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Raseiniuose	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Vytauto Didžiojo 31	40	1980	40,60	3,30	6,40	30,90	2314	30,90	2314	0,01336	236,70	3,32	199,16
Dubysos 16	50	1969	52,90	3,70	7,90	41,30	2573	41,30	2573	0,01605	236,70	3,99	239,35
V.Kudirko 9	12	1960	15,50	0,80	1,80	12,90	532	11,90	489	0,02436	236,70	6,05	363,26
Vytauto Didžiojo 3	9	iki1960	8,00	0,00	0,00	8,00	255	8,00	255	0,03136	236,70	7,79	467,65

Pakruojis (UAB "Pakruojo šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,8 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Pakruojuje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Mašiotų 51, Pakruojis	45	iki 1992	29,00	2,60	4,80	21,60	1622	21,60	1622	0,01332	262,00	3,66	219,60
Saulėtekio 40b, Pakruojis	20	iki 1992	24,70	2,50	2,70	19,60	1047	19,60	1047	0,01872	260,00	5,11	306,60
Vasario 16-osios 13, Pakruojis	16	iki 1992	12,70	1,70	0,20	10,80	515	10,80	515	0,02098	260,00	5,73	343,80
Vilniaus 31, Pakruojis	6	iki 1992	4,20	0,00	0,00	4,20	183	4,20	183	0,02268	260,00	6,19	371,40
Joniškėlio 2, Linkuva	7	iki 1992	9,90	0,00	0,00	9,90	366	9,90	366	0,02704	260,00	7,38	442,80

Anykščiai (UAB "Anykščių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,6 °C; dienolaipsniai 462:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Anykščiuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Ramybės g.9	39	iki 92	40,98	2,81	6,24	31,93	2234,0	40,98	57,28	0,01429	295,90	4,44	266,44
Staybininkų g.14	61	iki 92	59,29	3,13	9,44	46,72	2313,8	59,29	37,93	0,02019	295,90	6,27	376,43

Elektrėnai (UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Elektrėnuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Šviesos 4		1977	51,70	7,04	9,90	34,70	3734		3618	0,00959	118,90	1,14	68,40
Draygystės 12		1961	40,10	3,70	7,68	28,86	2560		2393	0,01206	118,90	1,43	85,80
Šviesos 3		1976	76,60	6,00	11,50	59,00	4060		3727	0,01583	118,90	2,37	142,20
Taikos 11		1980	30,40	2,19	3,20	25,00	1135		1039	0,02406	118,90	2,87	172,20

Šilutė (UAB "Šilutės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šilutėje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Jaunimo kv. 3	80	1972	55,80	7,20	12,70	35,90	3909	35,90	3909	0,00918	213,78	1,96	117,60
Laisvės kv. 6	45	1966	42,40	3,70	7,00	31,70	1851	31,70	1851	0,01712	213,78	3,66	219,60
Turgaus g. 6a	11	1983	19,10	1,30	2,40	15,40	620	15,40	620	0,02483	213,78	5,31	318,60

Kaišiadorys (UAB "Kaišiadorių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,3 °C; dienolaipsniai 441:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaišiadoryse	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Girelės g. 43	60	iki 1992	39,61	6,50	9,60	23,51		23,51	2741	0,00858	256,90	2,31	138,60
Gedimino g. 125	50	iki 1992	43,39	4,74	8,00	30,65		30,65	2615	0,01172	256,90	3,16	189,60
Gedimino g. 77	8	iki 1992	8,06	0,26	1,28	6,53		6,53	357	0,01828	256,90	4,93	295,80
Melioratorių g. 11	6	iki 1992	5,95	0,00	0,00	5,95		5,95	251	0,02371	256,90	6,40	384,00

Akmenė (UAB "E-energija" filialas UAB "Akmenės energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,8 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Akmenėje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Ramučių 33, Naujoji Akmenė	40	iki 1992	22,61	6,27	6,16	10,17	2370	10,17	2254	0,00451	327,00	1,48	88,55
Ramučių 39, Naujoji Akmenė	45	iki 1992	24,51	2,01	6,80	15,69	2290	15,69	2241	0,00700	327,00	2,29	137,39
Stadiono 11, Akmenė	41	iki 1992	48,15	3,20	6,32	38,63	2253	38,63	2253	0,01714	327,00	5,61	336,31
V. Kudirkos 13, Naujoji Akmenė	56	iki 1992	53,28	1,75	0,44	51,09	2407	51,09	2407	0,02122	327,00	6,94	416,43
Ramučių 36, Naujoji Akmenė	50	iki 1992	53,20	1,37	6,54	45,29	1877	45,29	1877	0,02414	327,00	7,89	473,58