

## Mokėjimų už šilumą analizė kai kuriuose Lietuvos miestuose (2009 m. balandžio mėn)

### Vilnius (UAB "Vilniaus energija")

*vidutinė lauko oro temperatūra: 7,2 °C; dienolaipsniai: 86,5*

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniu i ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>
Fizikų 10	88	2008	23,12	15,14	7,04	0,94	4761	0,94	4698	0,00020	225,60	0,05	2,84
Pajautos 13	45	2001	20,66	8,82	7,12	4,72	3133	4,72	3133	0,00151	225,60	0,36	21,40
Žirmūnų 3	61	iki 1992	23,00	8,71	9,60	4,69	2700	4,69	2700	0,00174	225,60	0,41	24,69
Ūmedžių 96	39	1999	19,88	5,62	6,24	8,02	2290	8,02	2290	0,00350	225,60	0,83	49,80
Genių 17	90	1968	44,70	11,35	14,40	18,95	4495	18,95	4495	0,00422	225,60	1,00	59,92
Linksmoji 77	22	1989	13,09	2,97	3,52	6,60	1180	6,60	1180	0,00560	225,60	1,33	79,54
Algirdo 9	33	1990	21,40	2,69	5,28	13,43	1990	9,38	1390	0,00675	225,60	1,60	95,91
Taikos 126 124	40	1985	28,93	5,38	6,40	17,15	2161	17,15	2161	0,00793	225,60	1,88	112,78
A.Domaševičiaus 3	11	1910	5,95	0,75	0,00	5,20	543	4,78	499	0,00958	225,60	2,27	136,22
Arklių 16	7	iki 1992	3,73	0,15	0,00	3,58	356	3,21	319	0,01005	225,60	2,38	142,88
J.Tiškevičiaus 6	4	1963	2,38	0,26	0,04	2,09	151	2,09	151	0,01384	225,60	3,28	196,64

### Kaunas (AB "Kauno energija")

*vidutinė lauko oro temperatūra: 7,7 °C; dienolaipsniai: 82,4*

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaune	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniu i ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>
Karaliaus Mindaugo 7	18	2007	5,25	2,99	1,03	1,23	1988	0,98	1588	0,00062	242,90	0,16	9,60
Saulės 3	22	2006	8,00	5,07	0,92	2,01	1701	2,01	1701	0,00118	242,90	0,30	18,00
Pašilės 52	60	iki 1992	20,63	5,89	9,52	5,22	2709	5,22	2709	0,00193	242,90	0,49	29,40
Partizanų 128	60	iki 1992	23,03	6,58	9,60	6,85	2714	6,85	2714	0,00252	242,90	0,64	38,40
Lukšio 64	47	iki 1992	24,08	7,28	7,60	9,20	2975	9,02	2918	0,00309	242,90	0,79	47,40
Šiaurės 1	47	iki 1992	27,49	6,67	5,68	15,14	2981	14,84	2922	0,00508	242,90	1,30	78,00
Draugystės 6	55	iki 1992	28,64	4,98	8,56	15,10	2217	15,10	2217	0,00681	242,90	1,74	104,40
Gravrogų 17	118	iki 1992	41,00	13,67		27,33	2624	26,43	2538	0,01042	242,90	2,66	159,60
Sajungos a. 10	63	iki 1992	18,62	4,87		13,75	924	13,75	924	0,01488	242,90	3,80	228,00

### Klaipėda (AB "Klaipėdos energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 6,2<sup>o</sup> C; dienolaipsniai: 212,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Klaipėdoje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
Dragūnų g. 18	91	2008	25,59	11,13	7,80	6,66	7221	4,92	6210	0,00080	252,20	0,21	12,60
Taikos pr. 116	52	2006	13,31	7,83	2,23	3,25	3249	2,98	3112	0,00100	252,20	0,25	15,00
Statybininkų 19	30	1976	13,10	5,11	3,00	4,99	1704	4,99	1704	0,00290	252,20	0,78	46,50
Debreceno g.38	72	1973	27,00	8,51	7,20	11,29	3812	11,29	3812	0,00300	252,20	0,78	47,04
Kooperacijos g. 9	55	1965	29,79	3,47	8,48	17,84	2562	17,84	2562	0,00700	252,20	1,84	110,64
Baltijos pr. 19	73	1969	55,59	12,49	7,20	35,90	3752	35,90	3752	0,00960	252,20	2,53	151,80
Sulupės g. 11A	77	1962	32,81	8,65	0,76	23,40	1308	23,40	1308	0,01790	252,20	4,74	284,28
Pušyno g. 33A	32	1960	34,63	4,66	0,32	29,65	1227	29,65	1227	0,02420	252,20	6,40	383,76

### Panevėžys (AB "Panevėžio energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 8,5<sup>o</sup> C; dienolaipsniai: 123,5

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Panevėžyje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
Molainių 26	45	iki 1992	13,53	5,25	7,20	1,08	2339	1,08	2339	0,00046	223,00	0,11	6,47
Statybininkų 11a	46	iki 1992	13,53	4,18	7,20	2,15	2381	2,15	2381	0,00090	223,00	0,21	12,68
Dariaus ir Girėno 23	75	iki 1992	24,48	7,96	12,00	4,52	3981	4,52	3981	0,00114	223,00	0,27	15,96
Molainių 28	45	iki 1992	16,55	5,25	7,20	4,10	2324	4,10	2324	0,00176	223,00	0,41	24,77
Basanavičiaus 1 ŠP-2	48	iki 1992	7,94	2,10	0,48	5,36	1899	5,36	1899	0,00282	223,00	0,66	39,65
Aukštaičių 66	108	iki 1992	33,60	6,46	17,28	9,87	2582	9,87	2582	0,00382	223,00	0,89	53,67
Algirdo 23	70	iki 1992	21,25	6,78	0,71	13,76	3043	13,56	3011	0,00450	223,00	1,05	63,26
Elektros 6	48	iki 1992	13,76	3,14	0,47	10,15	1915	10,15	1915	0,00530	223,00	1,24	74,48
Klaipėdos 34	20	iki 1992	11,32	1,11	3,20	7,01	1040	7,01	1040	0,00674	223,00	1,58	94,73
Marijonų 47	6	iki 1992	3,36	0,58	0,64	2,15	248	2,15	248	0,00866	223,00	2,03	121,62

### Druskininkai (UAB "Litesko" filialas "Druskininkų šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 9,21 °C; dienolaipsniai: 61,6

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Druskininkuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
NERAVIŲ 39B	44	2007	17,24	1,06	3,60	12,58	2890	10,76	1705	0,00631	278,80	1,85	111,00
LIEPŲ G. 2A	50	2007	59,50	3,32	8,08	48,11	6762	32,44	3279	0,00989	282,10	2,90	174,00
VEISIEJŲ 22	50	1971	41,51	4,59	8,00	28,92	2593	28,92	2593	0,01115	277,70	3,25	195,00
VEISIEJŲ 24	50	1971	46,10	4,69	8,00	33,41	2637	33,41	2637	0,01267	278,80	3,71	222,60
VEISIEJŲ 7	20		24,21	1,43	3,20	19,58	751	17,65	677	0,02608	278,80	7,64	458,40
BARAVYKŲ 1B	27	1960	34,31	1,79	3,27	29,26	1157	29,26	1016	0,02880	282,10	8,43	505,80
MIZARŲ 27	4		7,88	0,00	0,00	7,88	232	7,88	232	0,03400	282,10	10,07	604,20
ŠV.JOKŪBO 13	4	1931	5,95	0,00	0,00	5,95	136	5,95	136	0,04358	278,80	12,76	765,60

### Marijampolė (UAB "Litesko" filialas "Marijampolės šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 8,8 °C; dienolaipsniai: 79

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Marijampolėje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
Vytauto 13	54	2008	8,64	3,01	3,06	5,14	7553	1,43	3143	0,00046	285,50	0,14	8,20
Vytauto 54B	22	2006	5,76	1,68	3,02	2,11	2558	1,05	1279	0,00082	285,50	0,25	14,80
Lietuvininkų 7	9	2006	3,19	0,87	0,95	2,73	1779	1,15	562	0,00205	285,50	0,61	36,80
Vytauto 56A	51	1988	16,34	3,30	8,00	5,04	1853	5,04	1853	0,00272	285,50	0,81	48,85
Vasario 16-osios 4	24	1961	9,58	1,98	3,76	3,84	888	3,11	718	0,00433	285,50	1,30	77,88
R.Juknevičiaus 108	54	1980	32,26	6,07	8,64	17,55	3531	17,29	3480	0,00497	285,50	1,49	89,39
Vytauto 85	25	1959	13,18	1,52	2,09	9,57	1818	9,57	1818	0,00527	285,50	1,58	94,70
Gen. A.Gustaičio 4	17	1960	6,00	0,61	1,51	3,88	608	3,63	570	0,00638	285,50	1,91	114,66

### Telšiai (UAB "Litesko" filialas "Telšių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,11 °C; dienolaipsniai: 98,01

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Telšiuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>	
Vilniaus 36	45	1981	14,11	3,32	7,12	3,67	2253	3,67	2253	0,00163	270,20	0,46	27,73
Žemaitės 28	50	1992	16,46	3,70	7,84	4,92	2314	4,92	2314	0,00213	270,20	0,60	36,19
Žemaitės 43	60	1991	19,68	3,75	9,60	6,33	2257	6,33	2257	0,00280	270,20	0,80	47,75
Birutės 10	30	1959	9,79	1,28	3,68	4,83	1278	4,83	1278	0,00378	270,20	1,07	64,36
Džiugo 1	49	1973	8,03	1,38	0,95	5,70	1148	5,70	1148	0,00496	270,20	1,41	84,52
Saulėtekio 7	30	1993	17,60	2,14	4,80	10,66	1873	10,66	1873	0,00569	270,20	1,61	96,90
Luokės 33	14	1969	5,60	1,33	0,35	3,92	520	3,92	520	0,00755	270,20	2,14	128,45

### Palanga (UAB "Litesko" filialas "Palangos šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,8 °C; dienolaipsniai: 91,8

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Palangoje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>	
Druskininkų 7a	50	1992	16,30	3,63	7,84	4,83	2469	4,83	2368	0,00115	279,80	0,34	20,34
Medvalakio 19	54	1994	25,00	6,76	8,48	9,76	3187	8,78	3110	0,00282	279,80	0,83	49,77
Ganyklų 19	24	1970	12,00	2,68	3,76	5,56	1373	5,25	1295	0,00405	269,70	1,15	68,82
Vytauto 81	13	1959	6,00	1,28	1,92	2,80	562	2,56	513	0,00499	269,70	1,41	84,72
Ganyklų 59	47	1969	21,20	3,16	7,44	10,60	1893	10,60	1893	0,00560	279,80	1,64	98,67
Vytauto 65	8	1958	1,96	0,31	0,13	1,53	214	1,16	162	0,00714	269,70	2,02	121,35
Vytauto 124	10	1958	3,40			3,40	571	3,28	342	0,00960	269,70	2,72	163,16

**Kelmė (UAB "Litesko" filialas "Kelmės šiluma")**

*vidutinė lauko oro temperatūra: 0 °C; dienolaipsniai: 81,94*

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kelmėje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>	
Mackevičiaus 29	30	1987	10,14	2,96	4,80	2,38	1510	2,35	1454	0,00162	228,50	0,39	23,28
J.Janonio 18	25	1990	11,29	3,32	4,00	3,98	1323	3,98	1323	0,00301	228,50	0,72	43,32
Mackevičiaus 25	45	1984	19,91	3,88	7,20	8,84	2324	8,84	2324	0,00380	228,50	0,91	54,72
Žemaitės 51	19	1967	4,66	2,09	0,00	2,57	597	2,57	597	0,00430	228,50	1,03	61,93
Dariaus ir Girėno 2	50	1962	20,41	2,63	6,74	11,05	2219	9,21	1761	0,00523	228,50	1,25	75,27
Raseinių 7	23	1970	11,72	1,48	3,52	6,72	1095	5,82	947	0,00615	228,50	1,47	88,49
Birutės 1	13	1959	7,17	0,97	1,92	4,29	543	3,52	447	0,00789	228,50	1,89	113,55

**Alytus (UAB "Litesko" filialas "Alytaus energija")**

*vidutinė lauko oro temperatūra: 10,10 °C; dienolaipsniai: 94,27*

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Alytuje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>	
LIKIŠKĖLIŲ 80 Alytus	40		12,23	5,20	6,40	0,63	2227	0,35	2227	0,00016	257,30	0,04	2,53
VOLUNGĖS 8 Alytus	20		7,32	3,82	3,20	0,30	1058	0,30	1058	0,00029	257,30	0,08	4,64
GAMYKLOS 8 Alytus	52		13,90	4,87	8,00	1,03	2608	1,03	2608	0,00039	257,30	0,11	6,38
GAMYKLOS 6 Alytus	45		14,52	6,12	7,20	1,20	2332	1,20	2332	0,00051	257,30	0,14	8,31
PUTINIŲ 60 Alytus	45		13,77	5,28	0,48	8,01	2142	8,01	2142	0,00374	257,30	1,01	60,64
JONYNO 35 Alytus	30		15,20	4,05	4,80	6,35	1671	6,35	1671	0,00380	257,30	1,03	61,57
LIKIŠKĖLIŲ 19 Alytus	36		17,93	3,98	5,76	8,19	2056	8,19	2056	0,00398	257,30	1,08	64,56
PUTINIŲ 24B Alytus	39		23,05	6,53	6,24	10,28	2113	10,28	2113	0,00487	257,30	1,31	78,90

### Biržai (UAB "Litesko" filialas "Biržų šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,4 °C; dienolaipsniai: 105,8

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Biržuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
Vytauto 24	40	1982	15,03	2,94	6,40	5,69	2279	4,92	2161	0,00228	278,70	0,67	40,03
Vėjo 11b	22	1991	9,09	1,79	3,52	3,79	1165	3,79	1165	0,00325	278,70	0,95	57,06
Vytauto 43	20	1967	10,64	0,97	3,68	5,99	1012	4,92	830	0,00592	278,70	1,73	103,94
Vytauto 14a	4	1914	2,48	0,31	0,64	1,53	203	1,53	203	0,00754	278,70	2,21	132,39
Vytauto 33	4	1947	3,45	0,66	0,72	2,07	257	1,80	224	0,00804	278,70	2,35	141,17

### Jonava (UAB "Jonavos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 8,9 °C; dienolaipsniai: 91

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
CHEMIKŲ 92C (renovuotas)	18	1987	6,38	3,01	2,88	0,49	994	0,49	994	0,00049	234,94	0,12	6,95
LIETAVOS 31(renovuotas)	20	iki 1992	6,53	1,89	3,20	1,45	1300	1,45	1300	0,00111	234,94	0,26	15,67
ŽEMAITĖS 7	40	iki 1992	15,76	6,44	6,40	2,93	2069	2,93	2069	0,00141	234,94	0,33	19,93
BIRUTĖS 7	40	iki 1992	13,86	3,97	6,40	3,49	2271	3,49	2271	0,00154	234,94	0,36	21,65
ŽEMAITĖS 20	36	iki 1992	18,75	0,49	5,76	12,50	2005	12,50	2005	0,00624	234,94	1,47	87,91
CHEMIKŲ 28	29	1987	19,59	3,79	4,64	11,16	1502	11,16	1502	0,00743	234,94	1,74	104,67
CHEMIKŲ 130	38	1993	30,61	5,49	6,08	19,04	2011	19,04	2011	0,00947	234,94	2,23	133,50
ŽEIMIŲ 26A	7	1986	6,36	1,17	1,12	4,07	375	4,07	375	0,01085	234,94	2,55	152,89

### Šilutė (UAB "Šilutės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 6,3 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šilutėje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
V. Kudirkos g. 8	55	1968	21,00	4,70	8,70	7,60	2480	7,60	2480	0,00306	248,43	0,76	45,60
Laisvės kv. 3	48	1965	19,90	3,40	7,50	9,00	1902	9,00	1902	0,00473	248,43	1,17	70,20
Sodų g. 2	16	1912	8,10	1,60	2,20	4,30	647	4,30	647	0,00664	248,43	1,65	99,00
Taikos g. 19a	13	1985	6,30	0,80	1,90	3,60	486	3,60	486	0,00741	248,43	1,84	110,40
Lietuvininkų g. 16a	8	1961	3,50	0,10	0,30	3,10	254	3,10	254	0,00876	248,43	2,18	130,80
Pramonės g. 9	9	1973	7,40	0,70	1,70	5,00	458	5,00	458	0,01092	248,43	2,71	162,60

### Tauragė (UAB "Tauragės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 5,9 °C; dienolaipsniai 97

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Tauragėje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
Dariaus ir Girėno g. 32a	36	iki 1992	15,70	3,80	5,70	6,20	2305	6,00	2233	0,00270	193,70	0,55	32,95
Gedimino g. 32	60	iki 1992	20,90	3,20	9,50	8,20	2405	8,20	2405	0,00340	193,70	0,69	41,49
Aerodromo g. 11	40	iki 1992	9,20	1,10	0,10	8,00	2016	7,80	1972	0,00400	193,70	0,81	48,81
Ateities takas 16	45	iki 1992	25,20	5,30	7,10	12,80	2286	12,80	2286	0,00560	193,70	1,14	68,34
Vytauto g. 88	19	iki 1992	5,80	0,70	0,20	4,90	617	3,80	480	0,00790	193,70	1,61	96,40
Žemaitės g. 3	20	iki 1992	13,20	1,50	3,20	8,50	958	8,50	958	0,00890	193,70	1,81	108,61

### Plungė (UAB "Plungės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 6,1 °C; dienolaipsniai 71,4:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Plungėje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>	
Vaišvilos 31( renov.)	55	1966	14,00	4,80	8,80	0,40	2564	0,40	2564	0,00016	261,14	0,04	2,40
Vaišvilos 23( renov.)	12	1962	2,84	0,74	1,92	0,18	534	0,18	534	0,00034	261,14	0,09	5,40
Vaižganto 96( renov.)	24	1991	7,59	2,18	3,84	1,57	1164	1,57	1164	0,00135	261,14	0,35	21,00
Mačernio 53	50	1975	20,00	3,16	8,00	8,84	2485	8,84	2485	0,00355	261,14	0,93	55,80
Mačernio 8	85	1970	40,00	7,24	13,60	19,16	3840	19,16	3840	0,00499	261,14	1,30	78,00
Vaišvilos 29	55	1968	27,50	3,62	8,80	15,08	2567	15,08	2567	0,00587	261,14	1,53	91,80
Dariaus ir Girėno 49	24	1961	6,00			6,00	915	6,00	915	0,00656	261,14	1,71	102,60
S. Neries 4	10	1938	3,40			3,40	305	3,40	305	0,01115	261,14	2,91	174,60

### Raseiniai (UAB "Raseinių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 6,4 °C; dienolaipsniai 127,6:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Raseiniuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>	
Algirdo 27	39	1992	14,20	4,70	6,20	3,30	2280	3,30	2280	0,00145	236,70	0,36	21,59
Vytauto Didžiojo 41	40	1986	17,80	4,70	6,40	6,70	2246	6,70	2246	0,00298	236,70	0,74	44,48
Stonų 3	50	1973	21,10	3,70	7,80	9,60	2510	9,60	2510	0,00382	236,70	0,95	57,03
Jaunimo 14	28	1969	7,30	1,70	0,30	5,30	912	5,30	917	0,00578	236,70	1,44	86,18
Vaižganto 1	12	1962	6,30	0,50	1,80	4,00	538	3,40	452	0,00753	236,70	1,87	112,25
Dariaus ir Girėno 26	6	iki1960	3,40	0,20	1,00	2,20	253	2,20	253	0,00871	236,70	2,17	129,93



### Anykščiai (UAB "Anykščių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 0,3 °C; dienolaipsniai 548,7:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Anykščiuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			Iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
Ramybės g.9	39	iki 92	16,15	3,01	6,24	6,91	2234	16,15	57	0,00309	295,90	0,96	57,63
Ramybės g.1	48	iki 92	18,59	2,35	7,68	8,57	2407	18,59	50	0,00356	295,90	1,11	66,36
Staybininkų g.14	61	iki 92	23,79	3,39	9,44	10,96	2314	23,79	38	0,00474	295,90	1,47	88,30

### Kaišiadorys (UAB "Kaišiadorių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 8,9 °C; dienolaipsniai 81,9:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaišiadoryse	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			Iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
Gedimino g. 113	50	iki 1992	17,93	6,58	8,00	3,35		3,35	1864	0,00180	256,90	0,48	28,80
Girelės g. 39	45	iki 1992	17,69	10,25	0,45	6,99		6,99	1874	0,00373	256,90	1,01	60,60
Gedimino g. 98	36	iki 1992	20,44	4,00	5,76	10,68		10,68	2310	0,00462	256,90	1,25	75,00
Parko g. 6, Stasiūnai	8	iki 1992	2,79	0,00	0,00	2,79		2,79	379	0,00736	256,90	1,99	119,40
Birutės g. 10	8	iki 1992	4,45	0,66	0,08	3,71		3,71	400	0,00926	256,90	2,50	150,00

### Ignalina (UAB "Ignalinos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,9 °C; dienolaipsniai 101:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ignalinoje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			Iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
M. Petrausko g. 3	40	1993	15,30	3,00	6,40	5,90	2189	5,90	2189	0,00269	193,20	0,52	31,20
Atgimimo g. 19	40	1986	18,40	3,50	6,40	8,50	2360	8,50	2360	0,00360	193,20	0,70	42,00
Aukštaičių g. 27	8	1975	5,10	0,40	1,30	3,40	391	3,40	391	0,00870	193,20	1,68	100,80

### Pakruojis (UAB "Pakruojo šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 8,5 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Pakruojuje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn	
Saulėtekio 40A, Pakruojis	18	iki 1992	5,60	2,20	2,90	0,60		0,60	968	0,00059	260,0	0,16	9,60
Mašiotų 61, Pakruojis	19	iki 1992	4,90	3,00	1,00	0,90		0,90	1050	0,00088	260,0	0,24	14,40
Saulėtekio 36, Pakruojis	40	iki 1992	14,30	2,80	6,40	5,10		5,10	2231	0,00227	260,0	0,62	37,20
V. Didžiojo 78, Pakruojis	24	iki 1992	13,20	1,60	3,80	7,80		7,80	1118	0,00695	260,0	1,90	114,00
Mašiotų 43C, Pakruojis	17	iki 1992	9,00	1,10	2,70	5,20		5,20	723	0,00720	260,0	1,97	118,20
Skvero 11, Pakruojo k.	12	iki 1992	7,50	1,00	1,90	4,60		4,60	558	0,00824	260,0	2,25	135,00
Kęstučio 8, Pakruojis	4	iki 1992	3,10	0,40	0,60	2,10		2,10	179	0,01176	260,0	3,21	192,60

### Birštonas (UAB "Birštono šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 5 °C; dienolaipsniai: 104

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Birštone	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn	
Lelijų 11	29	1999	12,92	2,72	4,32	5,88	1406	5,88	1406	0,00420	244,70	1,08	64,80
Dar. ir Girėno 8	10	1985	5,20	0,46	1,12	3,62	434	3,13	384	0,00767	244,70	1,97	118,20
Vilniaus 10 3 l.	6	1982	3,80	0,31	0,80	2,69	275	2,69	275	0,00981	244,70	2,52	151,20

### Elektrėnai (UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis")

vidutinė lauko oro temperatūra: 9,4 °C; dienolaipsniai: 60,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Elektrėnuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn	
Sodų 12	60	1967	21,60	5,40	9,60	6,50	2987	6,5	2697	0,00241	118,66	0,29	17,16
Trakų 3	20	1982	11,30	2,00	3,20	6,10	1188	6,10	1034	0,00590	118,66	0,70	42,00
Trakų 9	20	1982	12,20	1,20	3,20	7,80	1146	7,80	1033	0,00755	118,66	0,90	53,76
Pergalės 55	60	1985	56,90	13,50	9,60	33,50	3526	33,50	3225	0,01039	118,66	1,23	73,96

### Ukmergė (UAB "Miesto energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,95 C; dienolaipsniai: 90,45

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ukmergėje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>	
Kudirkos sk. 25 (DNSB "Lelija")	40	iki 1992	11,53	4,03	6,40	1,10	2308	1,06	2223	0,00048	274,30	0,14	8,26
Jaunimo 3a (DNSB "Šventoji")	20	iki 1992	5,27	1,17	3,20	0,90	1062	0,90	1062	0,00084	274,30	0,24	14,59
Klaipėdos 7	44	iki 1992	14,25	3,98	6,56	3,71	2583	2,97	2066	0,00144	274,30	0,41	24,82
Vilniaus 95 ("Pivonija" 2)	45	iki 1992	16,00	3,37	7,20	5,43	2557	5,43	2557	0,00213	274,30	0,61	36,73
ANTAKALNIO 72	30	iki 1992	14,20	2,55	4,80	6,85	1605	6,85	1605	0,00427	281,40	1,26	75,67
ANTAKALNIO 70	30	iki 1992	15,33	3,42	4,72	7,19	1633	7,19	1633	0,00441	281,40	1,30	78,09
Deltuvos 6	31	iki 1992	11,00	2,23	0,31	8,46	1227	7,27	1158	0,00628	274,30	1,81	108,49
PILIES 10	5	iki 1992	3,00	0,51	0,40	2,09	219	1,59	219	0,00727	281,40	2,15	128,87

### Trakai (UAB "Prienu energija" Trakų padalinys)

vidutinė lauko oro temperatūra: 8,7 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Trakuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>	
Bažnyčios 24, Lentvaris	24	iki 1992	11,10	2,35	3,84	2,16	-	2,16	1117	0,00194	293,50	0,60	35,79
Geležinkelio 26, Lentvaris	40	iki 1992	20,40	4,35	6,40	6,54	-	6,54	2265	0,00289	293,50	0,89	53,40
Vytauto 52, Trakai	41	iki 1992	18,34	3,69	6,40	7,30	-	7,30	1884	0,00387	301,00	1,22	73,44
Lauko 10, Lentvaris	24	iki 1992	12,41	4,18	3,84	4,39	-	4,39	914	0,00480	293,50	1,48	88,80
Mindaugo 18, Trakai	12	iki 1992	5,37	1,12	1,92	2,32	-	2,32	456	0,00509	301,00	1,61	96,61
Pakalnės 23, Lentvaris	13	iki 1992	8,80	0,56	0,09	3,29	-	3,29	550	0,00598	293,50	1,84	110,55

## Akmenė (UAB "Akmenės energija")

*vidutinė lauko oro temperatūra: 0 °C; dienolaipsniai 558*

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Akmenėje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Stadiono 13,Akmenė	40	1992	10,50	3,84	6,17	0,49	2234	0,49	2234	0,00022	327,00	0,07	4,32
Stadiono 7,Akmenė	25	1992	4,52	1,45	1,86	1,21	1312	1,21	1312	0,00092	327,00	0,30	18,04
Respublikos 24,N.Akmenė	45	1992	12,30	2,52	6,48	3,29	2325	3,29	2325	0,00142	327,00	0,46	27,80
Stadiono 17,Akmenė	40	1992	12,55	1,38	6,08	5,09	2260	5,09	2260	0,00225	327,00	0,74	44,21
Nepriklausomybės 2,N.Akmenė	10	1992	3,73	0,00	0,00	3,73	429	3,73	429	0,00869	327,00	2,84	170,50
Jodelės 15,N.Akmenė	5	1992	2,22	0,00	0,00	2,22	226	2,22	226	0,00983	327,00	3,21	192,78
Bausko 3,Venta	8	1992	4,74	0,26	0,88	3,61	347	3,61	347	0,01039	327,00	3,40	203,94