

## Mokėjimų už šilumą analizė kai kuriuose Lietuvos miestuose (2009 m. sausio mėn)

### Vilnius (UAB "Vilniaus energija")

*vidutinė lauko oro temperatūra: -4 °C; dienolaipsniai: 679,2*

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>
Jonažolių 13 ( 1 ŠP )	58	2007	50,62	9,84	4,64	36,14	3797	36,14	3797	0,00952	225,60	2,25	135,28
Žirmūnų 3, <i>(renovuotas)</i>	61	iki 1992	47,00	8,46	9,60	28,94	2700	28,94	2700	0,01072	225,60	2,54	152,35
S.Žukausko 34	63	2002	69,38	8,33	9,84	51,20	3321	49,29	3230	0,01526	225,60	3,62	216,92
Karaliaučiaus 16a	50	2000	58,78	4,86	8,00	45,92	2639	45,92	2639	0,01740	225,60	4,12	247,31
Karaliaučiaus 16C	42	2000	65,26	7,25	6,64	51,38	2802	50,60	2759	0,01834	225,60	4,34	260,64
Šaltkalvių 68	50	1990	72,00	6,10	8,00	57,89	2547	57,89	2547	0,02273	225,60	5,38	323,06
S.Stanevičiaus 8	38	iki 1992	64,73	5,30	5,76	53,67	2115	53,67	2115	0,02537	225,60	6,01	360,64
Algirdo 9	33	1990	60,29	2,86	5,28	52,16	1990	36,44	1390	0,02621	225,60	6,21	372,50
Taikos 126 124	40	1985	72,35	6,74	6,40	59,21	2161	59,21	2161	0,02740	225,60	6,49	389,38
Parko 18	108	1971	124,38	12,12	17,28	94,99	2658	92,76	2595	0,03574	225,60	8,47	507,96
Sėlių 43	12	1961	25,36	1,05	0,12	24,19	593	18,17	445	0,04079	225,60	9,66	579,81

### Kaunas (AB "Kauno energija")

*vidutinė lauko oro temperatūra: -3,4 °C; dienolaipsniai: 663,4*

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaune	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>
Radvilėnų 5	60	2006	62,75	10,51	4,96	47,28	4933	45,88	4787	0,00958	242,90	2,44	146,67
Aušros 20	83	2007	101,53	13,21	7,12	81,20	5540	73,29	5000	0,01466	242,90	3,74	224,29
Partizanų 128	60	iki 1992	62,94	7,04	9,60	46,30	2714	46,30	2714	0,01706	242,90	4,35	261,06
Kuršių 30	45	iki 1992	56,08	5,92	7,20	42,96	2209	42,96	2209	0,01945	242,90	4,96	297,60
Partizanų 198	59	iki 1992	103,48	7,72	9,60	86,16	3419	84,57	3356	0,02520	242,90	6,43	385,63
Šiaurės 1	47	iki 1992	102,14	6,39	7,44	88,31	2981	86,56	2922	0,02962	242,90	7,56	453,33
Lukšio 64	47	iki 1992	112,60	8,04	7,60	96,96	2975	95,10	2918	0,03259	242,90	8,31	498,74
Juozapavičiaus 48 A	25	iki 1992	60,51			60,51	1562	60,51	1562	0,03874	242,90	9,88	592,81
Baršausko 75	77	iki 1992	59,73	6,50	1,14	52,09	1263	52,09	1263	0,04124	242,90	10,5	631,13
Sąjungos a. 10	63	iki 1992	59,18	4,00		55,18	924	55,18	924	0,05972	242,90	15,23	913,86

### Šiauliai (AB "Šiaulių energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -2,4 °C; dienolaipsniai: 632,4

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šiauliuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>	
Dainų g. 10A	54	2008	49,27	4,35	2,68	42,24	3133	37,75	2912	0,01296	257,30	3,50	210,11
Žeimių g. 6B	68	2008	57,50	1,76	4,76	50,98	3907	50,98	3907	0,01305	258,30	3,54	212,32
Lyros g. 28	75	iki 1992	94,77	7,55	12,75	74,47	3997	74,47	3997	0,01863	257,30	5,03	301,99
Vytauto g. 67	70	iki 1992	83,20	6,10	0,70	76,40	3022	76,40	3022	0,02528	259,30	6,88	413,03
Vytauto g. 50	30	iki 1992	51,10	2,90	0,30	47,90	1410	45,00	1326	0,03395	257,30	9,17	550,31
Draugystės pr. 20	24	iki 1992	36,10	2,60	0,20	33,30	903	33,30	903	0,03690	257,30	9,97	598,10

### Mažeikiai (UAB "Mažeikių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -1,6 °C; dienolaipsniai: 607,6

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Mažeikiuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>	
Gamyklos 13	77	iki 1992	74,82	8,42	11,84	54,56	3993	54,56	3993	0,01367	259,80	3,73	223,80
Naftininkų 32	45	iki 1992	51,97	3,76	7,20	41,01	2327	41,01	2327	0,01764	259,80	4,81	288,60
Naftininkų 22	51	iki 1992	57,68	3,11	7,12	47,45	2332	47,45	2332	0,02035	259,80	5,55	333,00
Ventos 7	57	iki 1992	61,71	3,77	7,20	50,74	2316	50,74	2316	0,02191	259,80	5,98	358,80
Pavenčių 13	59	iki 1992	79,86	5,15	8,64	66,07	2984	66,07	2984	0,02214	259,80	6,04	362,40
Ventos 37	61	iki 1992	75,55	3,31	8,80	63,44	2545	63,44	2545	0,02493	259,80	6,80	408,00
Pavasario 14	49	iki 1992	91,32	5,20	7,20	78,92	2938	78,92	2938	0,02686	259,80	7,33	439,80
V.Burbos 5	24	iki 1992	38,99	1,27	3,76	33,96	1107	33,96	1107	0,03067	259,80	8,37	502,20

### Jonava (AB "Jonavos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,4 °C; dienolaipsniai: 663,4

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn	
GNSB CHEMIKŲ 92C (renovuotas)	18	1987	15,00	3,11	2,88	9,01	994	9,01	994	0,00906	207,20	1,97	118,30
KOOP 3 LIETAVOS 31 (renovuotas)	20	iki 1992	17,90	1,99	3,20	12,71	1300	12,71	1300	0,00977	207,20	2,13	127,59
KOSMONAUTŲ g. 9 (renovuotas)	45	iki 1992	41,46	4,92	7,20	29,34	2325	29,34	2325	0,01262	207,20	2,75	164,77
PARKO 7	60	1963	61,57	7,07	9,28	45,22	2836	45,22	2836	0,01595	207,20	3,47	208,15
LIETAVOS 33	45	1976	52,08	6,25	7,20	38,63	2327	38,63	2327	0,01660	207,20	3,61	216,71
KAUNO 94	65	1989	80,30	8,40	10,00	61,91	2361	61,91	2361	0,02622	207,20	5,70	342,23
KOSMONAUTU 3B	72	1980	73,22	5,26	11,20	56,76	2066	56,76	2066	0,02748	207,20	5,98	358,68
KOSMONAUTU 34	70	1977	75,93	6,34	11,20	58,39	2071	58,39	2071	0,02819	207,20	6,13	367,94
PANERIŲ 31	53	1970	86,01	6,63	0,00	79,37	2694	79,37	2694	0,02946	207,20	6,41	384,61

### Tauragė (UAB "Tauragės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -2,7 °C; dienolaipsniai: 642

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Tauragėje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn	
Prezidento g. 82 (renovuotas)	40	iki 1992	33,96	4,60	6,44	22,92	2287	22,92	2287	0,01000	193,70	2,03	122,03
J.Tumo-Vaižganto g.129b (renovuotas)	60	iki 1992	62,74	5,46	4,80	52,48	3374	52,48	3374	0,01560	193,70	3,17	190,37
Birutės g. 36	40	iki 1992	55,30	5,00	6,50	43,80	2513	43,80	2513	0,01740	193,70	3,54	212,33
Dariaus ir Girėno g. 26a	36	iki 1992	43,50	3,70	5,50	34,30	2355	39,80	2153	0,01850	193,70	3,76	225,76
Aerodromo g. 11	40	iki 1992	48,30	2,80	0,40	45,10	2016	44,00	1972	0,02230	193,70	4,54	272,13
Dariaus ir Girėno g. 24	31	iki 1992	44,50	1,90	2,50	40,10	1227	33,40	1227	0,02720	193,70	5,53	331,92
Žemaitės g. 3	20	iki 1992	34,70	2,80	3,30	28,60	958	28,60	958	0,02990	193,70	6,08	364,87
Dariaus ir Girėno g. 20	22	iki 1992	37,30	1,00	0,20	36,10	896	26,20	669	0,03920	193,70	7,97	478,36

### Šakiai (UAB "Šakių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -2,7 °C; dienolaipsniai: 642

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šakiuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			Iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
J. Basanavičiaus g. 4	40	iki 1992	54,28	3,03	6,40	44,85	2269	44,85	2269	0,01977	249,48	4,93	295,80
Šaulių g. 24	55	iki 1992	73,21	5,64	8,80	58,77	2710	57,71	2710	0,02190	249,48	5,41	324,60
Vytauto g. 6	12	iki 1992	16,96	1,34	0,19	15,43	538	14,21	495	0,02870	249,48	7,16	429,60
Šaulių g. 8	5	iki 1992	5,76	0,15	0,08	5,53	180	5,53	180	0,03065	249,48	7,65	459,00
V. kudirkos g. 37	8	iki 1992	7,14	0,68	0,27	6,19	193	6,19	193	0,03215	249,48	8,02	481,20
Kęstučio g. 4	6	iki 1992	6,79	0,30	0,48	6,01	419	3,23	92,5	0,03488	249,48	8,70	522,00

### Birštonas (UAB "Birštono šiluma ")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,7 °C; dienolaipsniai: 673

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Birštone	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			Iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
Lelijų 11	29	1999	31,66	3,40	4,32	23,94	1406	23,94	1406	0,01720	210,20	3,79	227,40
Vilniaus 12	48	1976	77,60	5,20	7,68	64,72	2401	64,72	2401	0,02700	210,20	6,03	361,80
Lelijų 4	13	1978	25,90	0,76	2,10	23,06	604	23,06	604	0,03820	210,20	8,49	509,40
Jaunimo 19	10	1978	27,48	0,61	1,60	25,27	541	25,27	541	0,04670	210,20	10,38	622,80

### Lazdijai (UAB "Lazdijų šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,6 °C; dienolaipsniai: 669,6

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Lazdijuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>	
Dzūkų 15	40	1991	52,50	4,12	6,40	41,98	2289	41,98	2289	0,01834	230,01	4,43	265,69
Dzūkų 9	40	1993	52,46	2,96	6,40	43,10	2174	43,10	2174	0,01982	230,01	4,79	287,26
Dainavos 13	50	1980	72,70	5,63	8,16	58,91	2626	58,91	2626	0,02243	230,01	5,42	325,08
Sodų 6	40	1983	63,89	2,59	6,24	55,06	2190	53,06	2190	0,02423	230,01	5,85	351,05
Seinų 5	40	1975	62,37	2,44	6,32	53,61	2041	53,61	2041	0,02627	230,01	6,34	380,62
Gustaičio 11	20	1970	31,40	0,97	3,20	27,23	957	27,23	957	0,02844	230,01	6,87	412,10
Nepriklausomybės 5	17	1940	11,10	1,31		9,79	302	9,79	302	0,03246	230,01	7,84	470,37
Vilniaus 14	7		14,10	0,03		14,07	379	14,07	379	0,03711	230,01	8,96	537,81

### Raseiniai (UAB "Raseinių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,4 °C; dienolaipsniai 663,4:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Raseiniuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh</i>	<i>m<sup>2</sup></i>	<i>MWh/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m<sup>2</sup></i>	<i>Lt/mėn</i>	
Algirdo 29	35	1993	52,20	3,10	5,60	43,50	2275	43,50	2275	0,01912	236,70	4,75	285,11
Vytauto Didžiojo 41	40	1986	59,40	3,90	6,40	49,10	2246	49,10	2246	0,02186	236,70	5,43	325,94
Dariaus ir Girėno 28	40	1980	64,00	3,00	6,40	54,60	2209	54,60	2209	0,02472	236,70	6,14	368,62
Dariaus ir Girėno 23	20	1979	36,10	2,00	3,10	31,00	1074	31,00	1074	0,02887	236,70	7,17	430,46
V.Kudirkos 11	12	1963	19,40	1,10	1,70	16,60	534	16,60	534	0,03109	236,70	7,73	463,65
V.Kudirkos 9	12	1960	23,10	0,70	1,90	20,50	532	18,90	489	0,03869	236,70	9,62	576,95

### Kaišiadorys (UAB "Kaišiadorių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,4 °C; dienolaisniai 663,4:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaišiadoryse	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Gedimino g. 28	55	iki 1992	65,85	5,00	8,80	52,05		52,05	2473	0,02105	256,90	5,68	340,80
Gedimino g. 90	45	iki 1992	61,77	3,83	7,20	50,74		50,74	2224	0,02281	256,90	6,15	369,00
Ateities g. 6	20	iki 1992	36,05	1,38	3,20	31,47		31,47	1062	0,02965	256,90	8,00	480,00

### Plungė (UAB "Plungės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -2,3 °C; dienolaisniai 629,3:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Plungėje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Vaišvilos 31 (renov.)	55		28,00	4,92	8,80	14,28	2564	14,28	2564	0,00556	261,14	1,45	87,00
Vaišvilos 23 (renov.)	12		7,00	0,70	1,92	4,38	534	4,38	534	0,00820	261,14	2,14	128,40
Mačernio 10	60		71,00	4,13	9,60	57,27	2726	57,27	2726	0,02101	261,14	5,48	328,80
Mačernio 6	85		110,00	5,87	13,60	90,54	3790	90,54	3790	0,02389	261,14	6,23	373,80
S. Neries 4	10		12,40			12,40	305	12,40	305	0,04068	261,14	10,62	637,20

### Prienai (UAB "Prienų energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,4 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Prienuose	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Stadiono 16, Prienai	40	iki 1992	50,00	6,53	6,32	37,16	2192	37,16	2192	0,01695	331,80	5,90	354,29
Mokyklos 1a, Jieznas	50	iki 1992	44,43	2,19	8,00	34,24	1855	34,24	1855	0,01846	331,80	6,43	385,88
Stadiono 18 2 laipt.	24	iki 1992	36,67	1,79	3,52	31,36	1038	31,36	1038	0,03020	331,80	10,52	631,28
Kęstučio 77, Prienai	24	iki 1992	34,30	1,68	0,24	32,38	1026	32,38	1026	0,03155	331,80	10,99	659,57
Vytauto 51, Jieznas	12	iki 1992	21,80	0,56	1,92	19,32	519	19,32	519	0,03722	331,80	12,97	777,94
Laisvės a.3/14, Prienai	12	iki 1992	26,17	0,36	2,00	23,81	570	17,82	427	0,04177	331,80	14,55	873,14

Trakai (UAB "Prienu energija", padalinys "Trakų energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,8 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Trakuose	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
Vytauto 40, Trakai	20	iki 1992	24,91	3,47	3,20	18,24	18,24	965	0,01889	301,00	5,97	358,31	
Vytauto 72, Trakai	22	iki 1992	33,21	2,65	3,36	27,20	27,20	1142	0,02381	301,00	7,52	451,48	
Geležinkelio 32, Lentvaris	30	iki 1992	47,67	1,92	4,35	41,40	41,40	1567	0,02642	293,50	8,14	488,43	
Lauko 6	24	iki 1992	34,40	1,07	0,24	33,09	33,09	1066	0,03104	293,50	9,56	573,85	
Mindaugo 20, Trakai	12	iki 1992	21,72	1,38	1,77	18,57	18,57	555	0,03346	301,00	10,58	634,52	

Akmenė (UAB "Akmenės energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -2,4 °C; dienolaipsniai 632

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Akmenėje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
Respublikos 8, Naujoji Akmenė	44	iki 1992	20,02	2,63	6,81	10,58	1863	1862,58	0,00556	327,00	1,82	109,11	
V. Kudirkos 17, Naujoji Akmenė	50	iki 1992	50,67	2,68	6,21	41,78	2531	2531	0,01651	327,00	5,40	323,88	
Ramučių 9, Naujoji Akmenė	44	iki 1992	68,21	6,09	6,48	55,64	2281	2281	0,02440	327,00	7,98	478,64	
Nepriklausomybės 13, Naujoji Akmenė	8	iki 1992	13,93			13,93	330	330	0,04220	327,00	13,80	828,00	
Nepriklausomybės 24, Naujoji Akmenė	8	iki 1992	19,28			19,28	409	409	0,04713	327,00	15,41	924,78	

Pakruojis (UAB "Pakruojo šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -2,4 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Pakruojuje	Šildymo kaina 1 m <sup>2</sup> ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup>	Lt/MWh	Lt/m <sup>2</sup>	Lt/mėn
Mašiotų 53, Pakruojis	65	iki 1992	56,00	5,20	10,40	40,40	40,40	2338	0,01727	260,00	4,71	282,60	
Mašiotų 37, Pakruojis	32	iki 1992	52,10	3,00	5,10	44,00	44,00	1742	0,02525	259,00	6,87	412,20	
Vasario 16-osios 13, Pakruojis	16	iki 1992	17,20	1,90	0,10	15,20	15,20	515	0,02961	256,00	7,96	477,60	
Vilniaus 33, Pakruojis	6	iki 1992	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	235	0,03063	260,00	8,36	501,60	
Kęstučio 8, Pakruojis	4	iki 1992	6,80	0,10	0,60	6,10	6,10	179	0,03417	260,00	9,33	559,80	