

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2010 m. kovo mėn)

Vilnius (UAB "Vilniaus energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 0 °C; dienolaipsniai: 549

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Pavilnionių g. 31	40	2007	18,05	6,73	3,20	8,12	2351	7,57	2242	0,00337	201,00	0,74	44,35
Žirmūnų g. 3 (renovuotas)	61	iki 1992	33,73	8,33	9,60	15,81	2700	15,81	2700	0,00585	201,00	1,28	76,95
J. Kubiliaus g. 4	50	2006	38,28	9,70	4,00	24,58	2532	24,58	2532	0,00970	201,00	2,13	127,57
Laisvės pr. 85	60	1994	41,95	6,99	9,52	25,44	2204	25,44	2204	0,01154	201,00	2,53	151,72
Karaliaučiaus g. 16a	50	2000	53,36	4,59	8,00	40,77	2639	40,77	2639	0,01545	201,00	3,38	203,04
M.Marcinkevičiaus g. 29	28	2000	35,00	3,37	4,40	27,23	1553	27,23	1553	0,01754	201,00	3,84	230,59
Naugarduko g. 50A	38	iki 1992	54,96	3,34	6,00	45,63	2278	45,63	2278	0,02003	201,00	4,39	263,35
Žemynos g. 9	48	1986	77,30	6,91	7,68	62,71	2803	62,71	2803	0,02238	201,00	4,90	294,13
S.Stanevičiaus g. 8	38	iki 1992	60,44	3,41	5,76	51,27	2115	51,27	2115	0,02424	201,00	5,31	318,64
Rinktinės g. 36	40	iki 1992	50,23	3,61	0,00	46,62	1500	46,62	1500	0,03108	201,00	6,81	408,51
Klinikų g. 11	19	iki 1992	36,87	2,09	0,18	34,60	1010	34,60	1010	0,03424	201,00	7,50	450,12
Popieriaus g. 82	35	iki 1992	32,94	5,48	0,35	27,11	684	27,11	684	0,03961	201,00	8,68	520,75

Kaunas (AB "Kauno energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 0,1 °C; dienolaipsniai: 554,9

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaune	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Radvilėnų 5	60	2006	47,93	11,62	4,96	31,35	4933	30,42	4787	0,00636	209,20	1,45	87,00
Archyvo 50	40	2005	27,09	7,04		20,05	2317	19,64	2270	0,00865	209,20	1,97	118,20
Saulės 3	22	2006	21,95	4,36	1,51	16,08	1701	16,08	1701	0,00945	209,20	2,16	129,60
Griunvaldo 4	61	iki 1992	56,58	6,97	9,60	40,01	3635	40,01	3635	0,01101	209,20	2,51	150,60
Partizanų 198	59	iki 1992	76,89	7,03	9,60	60,26	3419	59,15	3356	0,01763	209,20	4,02	241,20
Taikos 39	107	iki 1992	78,76	10,91	17,04	50,81	2560	49,68	2503	0,01985	209,20	4,53	271,80
Pašilės 96	54	iki 1992	57,59	5,20	8,40	43,99	2178	43,99	2178	0,02020	209,20	4,61	276,60
Draugystės 6	55	iki 1992	73,46	5,52	8,56	59,38	2217	59,38	2217	0,02678	209,20	6,11	366,60
Baršausko 80	29	iki 1992	42,19	3,31		38,88	1424	35,03	1283	0,02730	209,20	6,23	373,80
Masiulio 6	19	iki 1992	33,89	1,87		32,02	1006	32,02	1006	0,03183	209,20	7,26	435,60
Baršausko 75	77	iki 1992	47,35	5,02	1,16	41,17	1263	40,68	1248	0,03260	209,20	7,43	445,80
Sąjungos a. 10	63	iki 1992	51,13	4,40		46,73	924	46,73	924	0,05057	209,20	11,53	691,80

Panevėžys (AB "Panevėžio energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -0,3 °C; dienolaipsniai: 567,3

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Panevėžyje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/m ²	
Statybininkų 20	76	iki 1992	44,30	9,70	12,00	22,61	3891	22,61	3891	0,00581	187,00	1,18	71,05
Beržų 33	81	iki 1992	47,24	7,07	12,64	27,53	3773	27,23	3773	0,00722	187,00	1,47	88,27
Sodų 18	51	iki 1992	35,80	3,77	8,00	24,03	2638	24,03	2638	0,00911	187,00	1,86	111,37
Vaitkaus 3	75	iki 1992	65,74	9,64	12,00	44,10	3967	43,79	3941	0,01111	187,00	2,26	135,88
Elektros 6	47	iki 1992	34,87	2,90	0,47	31,50	1915	31,50	1915	0,01645	187,00	3,35	201,21
Basanavičiaus 1 ŠP-1	46	iki 1992	43,61	3,75	0,50	36,45	1890	36,02	1846	0,01951	187,00	3,98	238,59
Aldonos 3	30	iki 1992	27,17	2,33	0,31	24,53	1163	23,13	1097	0,02109	187,00	4,30	257,97
Marijonų 39	14	iki 1992	29,63	1,48	2,33	25,82	940	21,72	791	0,02747	187,00	5,60	335,95
Janonio 8+10	24	iki 1992	45,09	3,69	4,49	35,48	1214	24,11	825	0,02922	187,00	5,96	357,39
Pažagių 17	12	iki 1992	21,30	1,14	1,92	18,24	593	18,24	593	0,03078	187,00	6,27	376,44
Kisino 5	2	iki 1992	4,87	0,07	0,48	4,32	125	3,55	103	0,03448	187,00	7,03	421,64
Marijonų 47	6	iki 1992	10,19	0,39	0,64	9,16	248	9,16	248	0,03697	187,00	7,53	452,10

Šiauliai (AB "Šiaulių energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -0,1 °C; dienolaipsniai: 561,1

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šiauliuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/m ²	
Gegužių g. 19	60	iki 1992	29,96	5,54	10,20	14,22	2799	14,22	2799	0,00508	205,40	1,14	68,24
Grinkevičiaus g. 8	75	iki 1992	44,14	7,03	12,75	24,36	3969	24,36	3969	0,00614	205,40	1,37	82,45
Sevastopolio g. 9	75	iki 1992	50,29	6,57	12,75	30,97	3984	30,97	3984	0,00777	205,40	1,74	104,43
Lyros g. 6	30	iki 1992	30,87	4,10	5,10	21,67	1500	21,67	1500	0,01444	205,40	3,23	194,03
Dainų g. 32	30	iki 1992	30,37	2,20	5,10	23,07	1513	23,07	1513	0,01525	205,40	3,41	204,85
Radviliškio g. 68	30	iki 1992	30,88	2,18	5,10	23,60	1314	23,60	1314	0,01796	205,40	4,02	241,20
Ežero g. 1	70	iki 1992	69,50	7,70	0,70	61,10	3002	61,10	3002	0,02035	205,40	4,56	273,40
Draugystės pr. 3	20	iki 1992	22,08	1,97	0,20	19,91	881	19,91	881	0,02260	205,40	5,06	303,60
Vilniaus g. 121	30	iki 1992	38,30	2,72	0,48	35,10	1396	33,87	1346	0,02516	205,40	5,63	337,91
A. Mickevičiaus g. 38	6	iki 1992	6,73	0,56	0,04	6,13	273	4,66	143	0,03260	205,40	7,30	437,87
Sukilėlių g. 2	8	iki 1992	18,55	0,45	0,52	17,58	532	8,95	271	0,03304	205,40	7,40	443,85
Ežero g. 14	6	iki 1992	8,99	0,11	0,06	8,82	250	7,30	206	0,03535	205,40	7,92	474,92

Mažeikiai (UAB "Mažeikių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 0,7 °C; dienolaipsniai: 536,3

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Mažeikiuose	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
P.Vileišio 4	55	iki 1992	40,80	6,83	8,40	25,57	2538	25,57	2538	0,01010	206,00	2,26	135,60
Draugystės 6	51	iki 1992	32,06	2,60	0,46	29,00	2311	29,00	2311	0,01260	206,00	2,82	169,20
Sodų 24	45	iki 1992	43,13	3,88	7,20	32,05	2329	32,05	2329	0,01380	206,00	3,09	185,40
Naftininkų 12	45	iki 1992	47,30	3,67	7,20	36,34	2329	36,34	2329	0,01560	206,00	3,51	210,60
Pavasario 16	30	iki 1992	42,15	3,16	4,67	34,32	1886	34,32	1886	0,01820	206,00	4,08	244,80
Ventos 89	45	iki 1992	56,18	3,67	7,20	45,31	2334	45,31	2334	0,01940	206,00	4,36	261,60
Juodpelkio 6	24	iki 1992	30,33	1,68	3,84	24,81	1211	24,81	1211	0,02050	206,00	4,60	276,00
Taikos 9	54	iki 1992	76,31	4,54	8,56	63,21	2977	63,21	2977	0,02120	206,00	4,77	286,20
Vasario 16-osios 8	12	iki 1992	14,36	0,41	1,92	12,03	540	12,03	540	0,02230	206,00	5,00	300,00
Žemaitijos 18	100	iki 1992	82,11	2,75	0,83	78,53	3208	78,53	3208	0,02450	206,00	5,50	330,00
Mindaugo 15	15	iki 1992	25,61	1,28	2,17	22,16	807	22,16	807	0,02750	206,00	6,16	369,60
Laisvės 32	10	iki 1992	16,79	0,80	1,52	15,07	528	15,07	528	0,02850	206,00	6,40	384,00

Jonava (UAB "Jonavos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 0,1 °C; dienolaipsniai: 554,9

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m2 ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
CHEMIKŲ 86 (renovuotas)	22	iki 1992	11,48	2,75	3,52	5,21	1230	5,21	1230	0,00423	226,90	1,05	62,77
CHEMIKŲ 92C (renovuotas)	18	1987	11,33	2,96	2,88	5,49	994	5,49	994	0,00552	226,90	1,37	81,93
LIETAVOS 31 (renovuotas)	20	iki 1992	13,94	1,68	3,20	9,05	1300	9,05	1300	0,00696	226,90	1,72	103,33
BIRUTES 7 (renovuotas)	40	iki 1992	30,78	5,51	6,40	18,87	2271	18,87	2271	0,00831	226,90	2,06	123,35
KOSMONAUTŲ 9 (renovuotas)	45	iki 1992	31,59	3,88	7,20	20,51	2325	20,51	2325	0,00882	226,90	2,18	130,92
PARKO 5	60	1963	47,28	5,64	9,60	32,04	2891	32,04	2891	0,01108	226,90	2,74	164,46
A.KULVIECIO 15	45	1990	40,35	5,41	7,20	27,75	2326	27,75	2326	0,01193	226,90	2,95	177,05
KOSMONAUTŲ 12	60	1969	49,32	5,50	9,60	34,22	2701	34,22	2701	0,01267	226,90	3,13	187,98
KESTUCIO 16A II LAIPT	22	1979	30,32	2,28	3,52	24,52	1138	24,52	1138	0,02154	226,90	5,33	319,68
CHEMIKŲ 122	18	1989	26,26	1,48	2,88	21,91	997	21,91	997	0,02197	226,90	5,43	326,03
CHEMIKŲ 130	38	1993	56,90	4,62	6,08	46,19	2011	46,19	2011	0,02297	226,90	5,68	340,89
FABRIKO 14	18	1595	19,67	1,54	0,00	18,12	717	18,12	717	0,02528	226,90	6,25	375,13
PANERIŲ 31	54	1970	82,38	7,14	0,00	75,23	2694	75,23	2694	0,02793	226,90	6,91	414,41
MOKYKLOS 10	53	1981	62,92	5,75	0,00	57,17	1641	57,17	1641	0,03484	226,90	8,62	517,03

Utena (UAB "Utenos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -1,2 °C; dienolaipsniai 595,2:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Utenoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Aušros g. 99 (renov.)	30	iki 1992	21,28	3,57	4,80	12,91	1717	12,91	1717	0,00751	162,90	1,33	80,05
Aušros g. 89 lk. (renov.)	29	iki 1992	22,59	2,14	4,64	15,80	1638	15,80	1638	0,00965	157,40	1,66	99,34
Aušros g. 89 lk. (renov.)	30	iki 1992	24,30	2,28	4,80	17,22	1713	17,22	1713	0,01005	157,40	1,73	103,50
Vyžuonų g. 11a (renov.)	20	iki 1992	17,00	1,99	3,20	11,81	1053	11,81	1053	0,01122	159,10	1,94	116,69
Aukštakalnio g. 14,16 (renov.)	9	iki 1992	12,80	2,35	1,44	9,01	625	9,01	625	0,01442	162,90	2,56	153,61
Krašuonos g. 13	40	iki 1992	38,01	6,25	6,40	25,36	2230	25,36	2230	0,01137	162,90	2,02	121,14
Vaižganto g. 58	60	iki 1992	53,22	5,05	9,60	38,57	3137	38,57	3137	0,01229	162,90	2,18	130,98
Aušros g. 85	50	iki 1992	49,32	4,95	8,00	36,37	2576	36,37	2576	0,01412	162,90	2,51	150,44
Taikos g. 81	20	iki 1992	31,55	1,42	3,20	26,93	1097	26,93	1097	0,02455	162,90	4,36	261,59
Donelaičio g. 12	16	iki 1992	19,93	1,40	0,00	18,53	696	18,53	696	0,02662	159,10	4,62	277,03
Basanavičiaus g. 110B	18	iki 1992	22,98	1,63	0,00	21,35	788	21,35	788	0,02708	159,10	4,70	281,79
Kęstučio g. 9	5	iki 1992	7,09	0,41	0,80	5,88	193	5,88	193	0,03055	159,10	5,30	317,88
Aukštakalnio g. 10,12	9	iki 1992	22,91	1,38	1,44	20,09	636	20,09	636	0,03162	162,90	5,61	336,84
Kęstučio g. 6	7	iki 1992	13,14	0,46	1,12	11,56	337	11,56	337	0,03427	159,10	5,94	356,62

Tauragė (UAB "Tauragės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -0,1 °C; dienolaipsniai: 561

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Tauragėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
J.Tumo-Vaižganto g. 134 (renov.)	55	iki 1992	27,20	5,10	8,80	13,30	2979	13,30	2979	0,00450	174,60	0,86	51,38
Prezidento g. 82 (renov.)	40	iki 1992	24,20	4,90	6,40	12,90	2287	12,90	2287	0,00560	174,60	1,07	63,95
Prezidento g. 65 (renov.)	20	iki 1992	11,30	1,40	3,30	6,60	1055	6,60	1055	0,00630	174,60	1,20	71,94
J.Tumo-Vaižganto g. 129b (renov.)	60	iki 1992	37,40	3,90	4,80	28,70	3374	28,70	3374	0,00850	174,60	1,62	97,06
Dariaus ir Girėno g. 32a	36	iki 1992	33,30	3,40	5,90	24,00	2305	23,20	2233	0,01040	174,60	1,98	118,76
Dariaus ir Girėno g. 26a	36	iki 1992	46,60	3,30	6,00	37,30	2355	33,90	2153	0,01570	174,60	2,99	179,28
Birutės g. 36	40	iki 1992	56,60	5,80	6,50	44,30	2513	44,30	2513	0,01760	174,60	3,35	200,97
Žemaitės g. 32	20	iki 1992	31,49	3,40	6,40	21,69	1055	21,69	1055	0,02060	174,60	3,92	235,23
Aerodromo g. 11	40	iki 1992	48,90	1,30	0,40	47,20	2016	46,10	1972	0,02340	174,60	4,45	267,20
Dariaus ir Girėno g. 24	31	iki 1992	40,60	0,80	2,50	37,30	1227	31,10	1227	0,02540	174,60	4,83	290,04
Dariaus ir Girėno g. 18	22	iki 1992	22,80	0,90	0,20	21,70	892	19,60	626	0,03130	174,60	5,96	357,41
Dariaus ir Girėno g. 16a	14	iki 1992	20,30	0,50	0,10	19,70	625	19,70	625	0,03150	174,60	5,99	359,69
Vytauto g. 88	19	iki 1992	25,20	0,70	0,20	24,30	617	18,60	480	0,03880	174,60	7,38	443,05

Šilutė (UAB "Šilutės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 0,7 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šilutėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Kęstučio 12a	45	1987	60,80	6,50	7,50	46,80	2971	46,80	2971	0,01575	235,22	3,71	222,60
Jaunimo kv. 10	60	1979	67,50	5,00	9,30	53,20	3148	53,20	3148	0,01690	235,22	3,97	238,20
Kudirkos 8	55	1968	60,20	4,70	8,70	46,80	2480	46,80	2480	0,01887	235,22	4,43	265,80
Kudirkos 13	10	1920	9,50			9,50	400	9,50	400	0,02374	235,22	5,58	334,80
Taikos 19a	13	1985	14,90	0,60	1,90	12,40	486	12,40	486	0,02553	235,22	6,00	360,00
Taikos 10	24	1962	27,10			27,10	902	27,01	902	0,03005	235,22	7,06	423,60
Liepų 8	5	1930	7,30	0,50	0,10	6,70	222	6,70	222	0,03015	235,22	7,09	425,40
Turgaus 6a	11	1983	18,30	2,00	1,80	14,50	451	14,50	451	0,03213	235,22	7,55	453,00
Turgaus 2	4	1892	8,90	0,40	0,60	7,90	206	7,90	206	0,03836	235,22	9,00	540,00

Plungė (UAB "Plungės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 0,2 °C; dienolaipsniai 551,8:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Plungėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Vaišvilos 31(renov.)	55	1966	23,50	4,07	8,80	10,63	2564	10,63	2564	0,00414	231,52	0,96	57,60
Vaižganto 96(renov.)	24	1991	12,21	2,68	3,84	5,69	1121	5,69	1121	0,00507	231,52	1,17	70,20
Vaišvilos 23(renov.)	12	1962	6,00	0,48	1,92	3,60	534	3,60	534	0,00674	231,52	1,56	93,60
Mačernio 12(dal.ren.)	60	1968	39,60	5,05	9,60	24,95	2732	24,95	2732	0,00913	231,52	2,11	126,60
Mačernio 51	40	1973	51,00	3,16	6,40	41,44	2567	41,44	2567	0,01614	231,52	3,74	224,40
Jucio 20	30	1985	38,00	2,24	4,80	30,96	1556	30,96	1556	0,01990	231,52	4,61	276,60
Mačernio 6	85	1970	99,50	4,54	13,60	81,36	3790	81,36	3790	0,02147	231,52	4,97	298,20
Mačernio 8	85	1970	103,00	6,32	13,60	83,08	3840	83,08	3840	0,02164	231,52	5,00	300,00
Lentpjūvės 6	8	1976	13,80			13,80	404	13,80	404	0,03414	231,52	7,90	474,00
S. Neris 4	10	1938	12,00			12,00	305	12,00	305	0,03937	231,52	9,11	546,60

Radviliškis (UAB "Radviliškio šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -0,1 °C; dienolaipsniai 554,9:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Radviliškyje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Laisvės al. 36 (renovuotas)	45	1974	29,63	5,18	7,20	17,25	2277	17,25	2277	0,00758	212,60	1,76	105,35
Jaunystės 35 (renovuotas)	45	1990	24,05	4,56	7,20	12,29	2334	12,29	2334	0,00527	212,60	1,22	73,22
Jaunystės 22	36	1995	47,79	4,79	5,76	37,24	2179	37,24	2179	0,01709	212,60	3,96	237,60
V. Kudirkos 4	20	1970	21,73	1,73	3,20	16,80	956	16,80	956	0,01757	212,60	4,07	244,36
Naujoji 8	32	1961	30,76	1,38	4,99	24,39	1204	24,39	1204	0,02025	212,60	4,69	281,59
Naujoji 4	32	1962	31,75	1,89	5,12	24,74	1210	24,74	1210	0,02045	212,60	4,74	284,29
Kudirkos 5	12	1958	18,32	1,02	1,79	15,51	641	15,51	641	0,02419	212,60	5,61	336,37
Bernotėno 1	4	1961	5,85	0,00	0,57	5,28	154	5,28	154	0,03436	212,60	7,96	477,73

Raseiniai (UAB "Raseinių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -1,2 °C; dienolaipsniai 614,4:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Raseiniuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Algirdo 27	39	1992	37,10	6,10	6,20	24,80	2280	24,80	2280	0,01088	212,40	2,52	151,11
Vytauto Didžiojo 31	40	1980	47,50	3,50	6,40	37,60	2314	37,60	2314	0,01625	212,40	3,76	225,75
Algirdo 29	35	1993	55,90	2,90	5,60	47,40	2275	47,40	2275	0,02083	212,40	4,82	289,40
Dubysos 16	50	1969	68,50	4,30	7,90	56,30	2573	56,30	2573	0,02188	212,40	5,07	303,94
Jaunimo 14	28	1969	24,10	2,20	0,30	21,60	912	21,60	917	0,02355	212,40	5,45	327,17
Dariaus ir Girėno 23	20	1979	32,10	1,50	3,10	27,50	1074	27,50	1074	0,02561	212,40	5,93	355,71
Dariaus ir Girėno 26	6	iki1960	9,30	0,40	1,00	7,90	253	7,90	253	0,03129	212,40	7,24	434,61
V.Kudirkos 9	12	1960	20,30	0,70	1,90	17,70	532	16,30	489	0,03337	212,40	7,73	463,51
Vytauto Didžiojo 3	9	iki1960	10,00	0,00	0,00	10,00	255	10,00	255	0,03920	212,40	9,08	544,53

Anykščiai (UAB "Anykščių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -0,5 °C; dienolaipsniai 555

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Anykščiuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Storių g.13	20	iki 92	25,23	5,41	3,20	16,62	1029	16,62	51	0,01615	254,60	4,32	259,04
Staybininkų g.6	48	iki 92	60,62	5,65	7,68	47,29	2503	47,29	52	0,01890	254,60	5,05	303,11
Ramybės g.5	50	iki 92	62,93	3,27	8,00	51,66	2556	51,66	51	0,02021	254,60	5,40	324,19
Ramybės g.1	48	iki 92	67,88	3,47	7,84	56,57	2407	56,57	50	0,02350	254,60	6,52	391,35

Elektrėnai (UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis")

vidutinė lauko oro temperatūra: 0,2 °C; dienolaipsniai 552

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Elektrėnuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Šarkinės 27 (renovuotas)	15	2006	8,60	1,40		7,40		7,40	1104	0,00670	141,80	0,95	57,03
Pergalės 11	20	1990	24,60	1,90	3,20	19,50	1207	19,50	1102	0,01770	141,80	2,51	150,55
Trakų 18	20	1982	24,00	1,60	3,20	20,00	1158	20,00	1052	0,01901	141,80	2,70	161,75
Saulės 15	20	1984	29,00	1,70	3,20	24,10	1107	24,10	1051	0,02293	141,80	3,25	195,09
Trakų 11	20	1982	29,80	2,50	3,20	24,20	1147	24,20	1034	0,02340	141,80	3,32	199,12
Trakų 15	20	1981	32,40	2,80	3,20	26,40	1126	26,40	1038	0,02543	141,80	3,61	216,39

Kaišiadorys (UAB "Kaišiadorių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 0,1 °C; dienolaipsniai 554,9

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaišiadoryse	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Gedimino g. 121	60	iki 1992	48,76	6,22	9,60	32,94		32,94	3153	0,01045	228,68	2,39	143,40
Girelės g. 43	60	iki 1992	49,90	6,17	9,60	34,13		34,13	2741	0,01245	228,68	2,85	171,00
Gedimino g. 88	25	iki 1992	31,09	2,97	4,00	24,12		24,12	1350	0,01787	228,68	4,09	245,40
Gedimino g. 80	25	iki 1992	31,49	2,91	4,00	24,58		24,58	1352	0,01818	228,68	4,16	249,60
Birutės g. 10	8	iki 1992	11,46	0,97	0,08	10,41		10,41	400	0,02601	228,68	5,95	357,00
Gedimino g. 77	8	iki 1992	12,89	1,07	1,28	10,54		10,54	357	0,02950	228,68	6,75	405,00
Parko g. 8, Stasiūnai	8	iki 1992	11,92	0,00	0,02	11,90		11,90	390	0,03055	228,68	6,99	419,40

Ignalina (UAB "Ignalinos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -1,1 °C; dienolaipsniai: 592,1

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ignalinoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/m²</i>	
Ateities g. Nr. 29	50	1980	49,30	3,50	8,00	37,80	2545	37,80	2545	0,01485	184,60	2,74	164,40
Aukštaičių g.Nr.52-52a	44	1999	43,60	5,50	4,80	33,30	2048	33,30	2048	0,01626	184,60	3,00	180,00
Atgimimo g. Nr. 16	12	1993	22,30	0,80	1,90	19,60	695	19,60	695	0,02819	184,60	5,20	312,00
Atgimimo g. Nr. 31	11	1976	15,60	0,60	1,80	13,20	451	13,20	451	0,02927	184,60	5,40	324,00
Aukštaičių g .Nr.7	4	1970	9,20	0,20	0,60	8,40	270	8,40	270	0,03111	184,60	5,74	344,40
Laisvės g. Nr. 7, Dūkštas	12	1981	19,30			19,30	609	19,30	609	0,03167	184,60	5,85	351,00

Šakiai (UAB "Šakių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 1 °C; dienolaipsniai: 527

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šakiuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/m²</i>	
Gimnazijos g. 34	45	"	49,20	4,62	7,20	37,38	2322	37,38	2322	0,01610	256,70	4,13	247,80
S. Banaičio g. 6	55	"	63,07	8,01	8,80	46,26	2709	45,41	2659	0,01708	256,70	4,38	262,80
Bažnyčios g. 15	8	"	11,05	0,39	1,28	9,38	372	8,13	323	0,02519	256,70	6,47	388,20
Vytauto g. 6	12	iki 1992	15,92	1,22	0,19	14,51	538	13,36	495	0,02699	256,70	6,93	415,80
V. Kudirkos g. 108	6	"	5,81	0,54	0,08	5,19	395	4,51	158	0,02886	256,70	7,41	444,60
Kęstučio g. 4	6	iki 1992	7,18	0,33	0,48	6,38	319	4,58	93	0,04947	256,70	12,70	762,00

Birštonas (UAB "Birštono šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -0,5 °C; dienolaipsniai: 573,5

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Birštone	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/m²</i>	
Lelijų 21	13	2000	7,80	0,89	2,10	4,81	666	4,81	666	0,00722	195,40	1,32	79,20
Lelijų 11	29	1999	32,46	2,40	4,32	25,74	1406	25,74	1406	0,01831	195,40	3,35	201,00
Lelijų 9	33	1988	52,30	2,96	5,28	44,06	1863	44,06	1863	0,02365	195,40	4,32	259,20
Vilniaus 12	48	1976	75,70	5,61	7,68	62,41	2401	62,41	2401	0,02626	195,40	4,80	288,00
Dar.ir Girėno 23a 1 l.	9	1984	14,10	0,54	1,44	12,12	431	12,12	431	0,02797	195,40	5,10	306,00
Dar.ir Girėno 1	7	1989	13,60	0,97	1,12	11,51	383	11,51	383	0,02998	195,40	5,48	328,80
Vilniaus 10 3 l.	6	1982	12,00	0,46	0,96	10,58	275	10,58	275	0,03848	195,40	7,04	422,40
Dar.ir Girėno 23a 2 l.	6	1984	16,90	1,17	0,96	14,77	368	14,77	368	0,04009	195,40	7,33	439,80
Vytauto 2	4	1990	6,30	0,10	0,64	5,56	167	5,56	167	0,04626	195,40	8,46	507,60

Lazdijai (UAB "Lazdijų šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: $-0,5^{\circ}\text{C}$; dienolaipsniai: 573,5

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Lazdijuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Dzūkų 11	40	1989	34,30	2,83	6,40	25,07	2291	25,07	2291	0,01094	227,80	2,72	163,06
Dzūkų 13	39	1988	41,50	4,77	6,24	30,49	2275	30,49	2275	0,01340	227,80	3,33	199,65
Sodų 6	40	1983	48,10	2,58	6,40	39,12	2270	37,75	2190	0,01724	227,80	4,28	256,79
Montvilos 20	18		19,84	1,47	2,88	15,49	788	15,49	788	0,01966	227,80	4,88	292,97
Senamiesčio 9	12	1985	20,50	1,52	1,92	17,06	705	17,06	705	0,02421	227,80	6,01	360,70
Kauno 14	7		6,26	0,00	0,00	6,26	230	6,26	230	0,02719	227,80	6,75	405,15
Montvilos 32 I	6	1980	10,12	0,24	0,96	8,92	324	8,92	324	0,02755	227,80	6,84	410,41
Montvilos 32 II	12	1980	21,19	1,29	1,92	17,98	648	17,98	648	0,02774	227,80	6,89	413,24

Prienai (UAB "Prienų energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: $0,1^{\circ}\text{C}$

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Prienuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Mokyklos 1a, Jieznas	50	iki 1992	25,61	2,72	8,00	14,89	1855	14,89	1855	0,00803	276,20	2,42	145,05
Mokyklos 2, Jieznas	20	iki 1992	14,94	1,06	3,20	10,68	1055	10,68	1055	0,01013	276,20	3,05	182,93
Jaunimo 15, Balbieriškis	12	iki 1992	12,90	2,89	1,20	8,81	702	8,81	702	0,01256	276,20	3,78	226,79
Statybininkų 5 1L.	22	iki 1992	26,77	7,39	3,52	15,86	1157	15,86	1157	0,01370	276,20	4,12	247,48
Stadiono 4 2L, Prienai	21	iki 1992	29,49	3,03	3,36	23,10	1160	23,10	1160	0,01990	276,20	5,99	359,55
Stadiono 20 1L, Prienai	22	iki 1992	29,37	2,24	3,52	23,61	1154	23,61	1154	0,02047	276,20	6,16	369,71
Brundzos 6, Prienai	10	iki 1992	15,32	1,25	1,55	12,53	450	12,53	450	0,02783	276,20	8,38	502,62
Vytauto 25, Prienai	10	iki 1992	14,64	0,85	1,55	12,25	407	11,50	382	0,03007	276,20	9,05	543,17
Pušyno 19, Prienai	5	iki 1992	8,44	0,40	0,80	7,24	237	7,24	237	0,03059	276,20	9,21	552,64

Trakai (UAB „Prienų energija“ Trakų padalinys)

vidutinė lauko oro temperatūra: 0,2 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Trakuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mén</i>	
Pakalnės 44, Lentvaris	42	iki 1992	45,00	5,22	6,72	33,06	2405	33,06		0,01375	269,10	3,94	236,14
Sodų 23A, Lentvaris	45	iki 1992	48,00	5,46	7,12	35,43	2323	35,43		0,01525	269,10	4,37	261,91
Mindaugo 1, Trakai	20	iki 1992	26,27	3,67	3,04	19,56	1007	19,56		0,01941	276,60	5,85	351,18
Lauko 10, Lentvaris	24	iki 1992	29,57	2,09	3,84	23,64	914	23,64		0,02586	269,10	7,58	455,09
Pakalnės 30, Lentvaris	15	iki 1992	28,50	3,16	2,24	23,10	833	23,10		0,02771	269,10	8,13	487,74
Trakų 27, Trakai	8	iki 1992	13,29	1,10	0,88	11,31	378	11,31		0,02989	276,60	9,01	540,69
Bažnyčios 21, Lentvaris	12	iki 1992	18,38	0,92	0,12	17,34	564	17,34		0,03077	269,10	9,02	541,47
Mindaugo 20, Trakai	12	iki 1992	21,58	1,38	1,77	18,43	554	18,43		0,03325	276,60	10,02	601,43

Ukmergė (UAB "E-energija" filialas UAB "Miesto energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 0,1 °C; dienolaipsniai 554,9:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ukmergėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mén</i>	
Dariaus ir Girėno 30	40	2009	21,45	4,62	0,00	16,85	2492	16,85	2492	0,00676	236,60	1,74	104,61
Kauno 11 (renovuotas)	10	iki 1992	4,54	0,00	0,00	4,54	596	4,54	596	0,00763	236,60	1,97	117,99
Kudirkos sk. 25	40	iki 1992	38,18	2,49	6,40	27,81	2308	26,80	2223	0,01205	236,60	3,11	186,50
Maironio 48	45	iki 1992	43,70	4,48	7,20	32,82	2542	32,82	2542	0,01291	236,60	3,33	199,76
Smetonos 6a	40	iki 1992	41,20	6,35	6,40	30,38	2264	30,38	2264	0,01342	236,60	3,46	207,58
Jaunimo 23	40	iki 1992	49,13	4,59	6,40	39,61	2092	39,61	2092	0,01893	238,40	4,92	295,18
Deltuvos 10	44	iki 1992	36,97	4,19	0,44	32,90	1724	32,90	1724	0,01908	236,60	4,92	295,28
JAUNIMO 19	40	iki 1992	50,90	4,36	6,40	40,14	2068	40,14	2068	0,01941	238,40	5,04	302,63
MAIRONIO 4	24	iki 1992	30,90	0,00	0,00	30,90	998	30,90	998	0,03096	236,60	7,98	478,99
BASANA VIČIAUS 9	24	iki 1992	12,25	0,00	0,00	12,25	389	10,92	347	0,03147	236,60	8,12	486,92
PILIES 6	4	iki 1992	7,61	0,51	0,32	6,78	175	6,78	175	0,03879	238,40	10,08	604,75

Pakruojis (UAB "Pakruojo šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -0,1 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Pakruojuje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Dariaus ir Girėno 51A (dal.renov), Pakruojis	20	iki 1992	19,70	1,80	3,20	14,80	14,80	1276	0,01158	277,80	3,51	210,60	
Mašioto 65, Pakruojis	20	iki 1992	27,00	2,20	3,20	21,60	21,60	1635	0,01321	277,80	4,00	240,00	
Saulėtekio 44, Pakruojis	40	iki 1992	43,00	3,50	6,40	33,10	33,10	2284	0,01447	277,80	4,38	262,80	
Kruojos 8, Pakruojis	20	iki 1992	28,00	1,10	3,20	23,70	23,70	1046	0,02264	277,80	6,85	411,00	
Mašioto 55, Pakruojis	15	iki 1992	23,60	1,70	2,40	19,40	19,40	827	0,02351	277,80	7,12	427,20	
Skvero 10, Pakruojo k.	6	iki 1992	14,40	1,00	1,20	12,20	12,20	366	0,03333	277,80	10,09	605,40	
Ušinsko 22, Pakruojis	4	iki 1992	5,60	0,40	0,60	4,60	4,60	135	0,03389	277,80	10,26	615,60	

Akmenė (UAB "E-energija" filialas UAB "Akmenės energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -0,01 °C; dienolaipsniai 561:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Akmenėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Stadiono 13 Akmenė	40	iki 1992	18,37	4,56	6,17	7,64	2234	7,64	2234	0,00342	249,80	0,85	51,24
Respublikos 24, Naujoji Akmenė	45	iki 1992	27,08	2,18	6,48	18,42	2325	18,42	2325	0,00793	249,80	1,98	118,79
Ramučių 33 Naujoji Akmenė	40	iki 1992	33,33	3,37	6,32	23,64	2370	23,64	2370	0,00998	249,80	2,49	149,52
V.Kudirkos 17 Naujoji Akmenė	50	iki 1992	38,20	3,18	6,37	28,65	2603	28,65	2603	0,01101	249,80	2,75	164,98
V.Kudirkos 15 Naujoji Akmenė	51	iki 1992	58,60	1,68	5,31	51,61	2632	51,61	2632	0,01961	249,80	4,90	293,88
Ramučių 36, Naujoji Akmenė	50	iki 1992	58,02	1,57	7,12	49,33	1989	49,33	1989	0,02480	249,80	6,19	371,68
V.Kudirkos 6 Naujoji Akmenė	50	iki 1992	57,30	0,67	0,40	56,23	1898	56,23	1898	0,02963	249,80	7,40	444,06
Nepriklausomybės 13, Naujoji Akmenė	7	iki 1992	11,84			11,84	286	11,84	286	0,04133	249,80	10,32	619,49
Nepriklausomybės 12 Naujoji Akmenė	14	iki 1992	19,37			19,37	444	19,37	444	0,04357	249,80	10,88	653,06
Daukanto 8 Akmenė	15	iki 1992	22,66			22,66	497	22,66	497	0,04564	249,80	11,40	684,09

Varėna (UAB "Varėnos šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -5,4C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Varėnoje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
Valkininkų gst 2 (renov)	50		27,00	4,12	7,84	15,04	2587	15,04	2587	0,00582	207,97	1,21	72,60
Valkininkų gst 1 (renov)	48		45,00	3,74	7,28	33,98	2591	31,93	2435	0,01311	207,97	2,73	163,80
Aušros g. 7	40	1983	43,20	4,28	6,24	32,68	2193	32,68	2193	0,01490	207,97	3,10	186,00
Vytauto g. 40	40	1973	39,50	3,32	6,40	29,79	1912	29,79	1912	0,01558	207,97	3,24	194,40
Dzūkų g. 17	22	1982	34,60	1,97	3,52	29,11	1154	29,11	1154	0,02523	207,97	5,25	315,00
Vasario 16 g. 4	8	1958	11,20	0,71	1,12	9,37	356	7,05	269	0,02627	207,97	5,46	327,60
Vasario 16 g. 11	8	1960	12,00	0,46	1,12	10,42	371	7,70	275	0,02806	207,97	5,84	350,40
Vasario 16 g. 13	8	1960	13,00	0,77	1,28	10,96	358	10,96	358	0,03058	207,97	6,36	381,60