

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2010 m. vasario mėn)

Vilnius (UAB "Vilniaus energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,2 °C; dienolaipsniai: 618

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Žirmūnų 3 (renovuotas)	61	iki 1992	39,65	18,59	9,60	11,46	2700	11,46	2700	0,00424	201,00	0,93	55,78
Jonažolių 13 (1 ŠP)	58	2007	44,42	9,13	4,64	30,65	3798	30,65	3798	0,00807	201,00	1,77	106,10
Pajautos 13	45	2001	48,29	6,02	6,87	35,41	3133	35,41	3133	0,01130	201,00	2,48	148,57
Ūmėdžių 80, 82	40	1995	62,46	7,64	6,40	48,42	2730	48,42	2730	0,01773	201,00	3,89	233,12
Genių 17	90	1968	105,72	9,31	14,40	82,02	4495	82,02	4495	0,01825	201,00	4,00	239,87
M.Marcinkevičiaus 29	28	2000	39,40	4,13	4,40	30,87	1553	30,87	1553	0,01988	201,00	4,36	261,37
Ateities 5 (bt. 23-52)	30	iki 1992	43,56	4,79	4,80	33,97	1601	33,97	1601	0,02121	201,00	4,65	278,81
Taikos 126 124	40	1985	66,29	9,28	6,40	50,62	2161	50,62	2161	0,02342	201,00	5,13	307,88
Naugarduko 50A	38	iki 1992	67,79	3,84	6,00	57,95	2278	57,95	2278	0,02545	201,00	5,57	334,50
Klinikų 11	19	iki 1992	40,85	1,99	0,18	38,68	1010	38,68	1010	0,03829	201,00	8,39	503,27
J.Tiškevičiaus 6	4	1963	6,15	0,05	0,04	6,06	151	6,06	151	0,04015	201,00	8,80	527,85
Popieriaus 82	35	iki 1992	34,02	4,95	0,35	28,72	684	28,72	684	0,04197	201,00	9,19	551,69

Kaunas (AB "Kauno energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,9 °C; dienolaipsniai: 613,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Radvilėnų 5	60	2006	61,13	10,09	4,96	46,08	4933	44,72	4787	0,00934	209,20	2,13	127,80
Sukilėlių 87A	72	2007	81,53	13,45	5,84	62,24	5354	62,24	5354	0,01162	209,20	2,65	159,00
Saulės 3	22	2006	27,44	4,49	1,69	21,26	1701	21,26	1701	0,01250	209,20	2,85	171,00
Medvėgalio 31	54	iki 1992	65,22	7,44	8,48	49,30	3480	49,30	3480	0,01417	209,20	3,23	193,80
Savanorių 415	54	iki 1992	72,08	7,45	8,64	55,99	3509	55,99	3509	0,01596	209,20	3,64	218,40
Partizanų 198	59	iki 1992	93,10	7,55	9,60	75,95	3419	74,55	3356	0,02221	209,20	5,07	304,20
Vievio 54	38	iki 1992	63,57	5,09	5,84	52,64	2121	52,64	2121	0,02482	209,20	5,66	339,60
Pašilės 96	54	iki 1992	69,14	4,21	8,40	56,53	2178	56,53	2178	0,02596	209,20	5,92	355,20
Partizanų 20	108	iki 1992	98,17	7,74	17,20	73,23	2558	73,23	2558	0,02863	209,20	6,53	391,80
Masiūlio 6	19	iki 1992	40,52	1,95		38,57	1006	38,57	1006	0,03834	209,20	8,74	524,40
Baršausko 75	77	iki 1992	58,02	4,94	1,16	51,92	1263	51,30	1248	0,04111	209,20	9,37	562,20
Sąjungos a. 10	63	iki 1992	58,02	4,94		53,08	924	53,08	924	0,05745	209,20	13,10	786,00

Panevėžys (AB "Panevėžio energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4 °C; dienolaipsniai: 616

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Tulpių 13	100	iki 1992	58,38	7,62	16,00	34,76	4441	34,76	4441	0,00783	187,00	1,60	95,73
Statybininkų 20	76	iki 1992	53,49	7,54	12,00	33,96	3891	33,96	3891	0,00873	187,00	1,78	106,74
Klaipėdos 98	61	iki 1992	40,27	4,88	9,60	25,79	2734	25,79	2734	0,00944	187,00	1,92	115,39
Tulpių 3	100	iki 1992	87,00	9,30	16,00	61,70	4434	61,70	4434	0,01391	187,00	2,84	170,17
Beržų 23	99	iki 1992	87,21	8,36	16,00	62,85	4388	62,16	4388	0,01417	187,00	2,89	173,24
Vaitkaus 3	75	iki 1992	82,03	8,57	12,00	61,46	3941	61,02	3941	0,01548	187,00	3,16	189,34
Basanavičiaus 1 ŠP-1	46	iki 1992	52,93	4,13	0,50	48,30	1846	46,24	1846	0,02505	187,00	5,11	306,31
Vilties 16	48	iki 1992	56,67	2,66	0,47	53,54	1930	53,54	1930	0,02774	187,00	5,65	339,28
Elektras 6	47	iki 1992	60,73	4,03	0,47	56,23	1915	56,23	1915	0,02937	187,00	5,99	359,18
Nevėžio 24	4	iki 1992	8,36	0,13	0,40	7,83	192	7,83	192	0,04088	187,00	8,33	499,98
Marijonų 47	6	iki 1992	11,81	0,37	0,64	10,80	248	10,80	248	0,04359	187,00	8,88	533,04
Janonio 8+10	24	iki 1992	48,76	4,29	4,49	39,98	825	39,15	825	0,04746	187,00	9,67	580,40

Šiauliai (AB "Šiaulių energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,9 °C; dienolaipsniai: 641,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Gegužių g. 73	30	iki 1992	18,50	3,40	5,07	10,03	1496	10,03	1496	0,00671	199,20	1,46	87,36
Gegužių g. 19	60	iki 1992	36,13	4,05	10,20	21,88	2799	21,88	2799	0,00782	199,20	1,70	101,84
Dainų g. 4	45	iki 1992	33,89	7,42	7,65	18,82	2321	18,82	2321	0,00811	199,20	1,76	105,62
Krymo g. 2	75	iki 1992	94,67	7,27	12,75	74,65	3981	74,65	3981	0,01875	199,20	4,07	244,28
Architektų g. 26	108	iki 1992	152,25	12,77	18,36	121,12	6235	121,12	6235	0,01942	199,20	4,22	253,06
Korsako g. 20	30	iki 1992	37,94	2,66	5,10	30,18	1504	30,18	1504	0,02006	199,20	4,36	261,39
Sukilėlių g. 2	6	iki 1992	18,12	4,25	0,51	13,36	532	6,80	271	0,02511	199,20	5,45	327,09
Draugystės pr. 7	30	iki 1992	40,90	3,50	0,30	37,10	1327	37,10	1327	0,02796	199,20	6,07	364,30
Kauno g. 22	12	iki 1992	21,39	3,34	1,94	16,11	562	16,11	562	0,02864	199,20	6,22	373,15
Tilžės g. 62	7	iki 1992	9,03	0,96	0,07	8,00	225	8,00	225	0,03559	199,20	7,73	463,60
Ežero g. 14	6	iki 1992	10,11	0,11	0,06	9,94	250	8,22	206	0,03981	199,20	8,64	518,63
Vilniaus g. 213A	6	iki 1992	8,87	0,34	0,06	8,47	226	8,21	187	0,04382	199,20	9,51	570,83

Mažeikiai (UAB "Mažeikių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,1 °C; dienolaipsniai: 618,8

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Pavasario 14	45	iki 1992	57,79	5,81	7,20	44,78	2938	44,78	2938	0,01520	202,90	3,37	202,20
Draugystės 6	51	iki 1992	42,98	1,73	0,46	40,79	2311	40,79	2311	0,01770	202,90	3,90	234,00
Žemaitijos 6	48	iki 1992	46,31	2,19	7,70	36,42	1860	36,42	1860	0,01960	202,90	4,33	259,80
Ventos 24	54	iki 1992	83,09	14,03	8,64	60,42	3003	60,42	3003	0,02010	202,90	4,45	267,00
Taikos 11	45	iki 1992	62,76	3,16	7,20	52,40	2342	52,40	2342	0,02240	202,90	4,95	297,00
Taikos 14	65	iki 1992	68,76	3,26	10,40	55,10	2350	55,10	2350	0,02350	202,90	5,19	311,40
Ventos 61	50	iki 1992	57,27	2,78	8,00	46,49	1849	46,49	1849	0,02510	202,90	5,56	333,60
Žemaitijos 64	51	iki 1992	103,60	4,59	8,16	90,85	3291	90,85	3291	0,02760	202,90	6,11	366,60
Naftininkų 5 B	22	iki 1992	40,85	2,24	3,52	35,09	1198	35,09	1198	0,02930	202,90	6,48	388,80
Bažnyčios 13(Viešniai)	24	iki 1992	37,19	1,02	0,23	35,94	1196	35,94	1196	0,03000	202,90	6,65	399,00
Laisvės 32	10	iki 1992	19,31	0,15	1,52	17,64	528	17,64	528	0,03340	202,90	7,38	442,80
Stoties 8	24	iki 1992	42,40	0,71	3,84	37,85	1127	37,85	1127	0,03360	202,90	7,43	445,80

Jonava (UAB "Jonavos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,9 °C; dienolaipsniai: 613,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
CHEMIKŲ 86 (renovuotas)	22	iki 1992	15,61	3,11	3,08	9,41	1230	9,41	1230	0,00765	226,90	1,89	113,53
CHEMIKŲ 92C (renovuotas)	18	1987	13,84	2,65	2,52	8,67	994	8,67	994	0,00872	226,90	2,16	129,38
KOSMONAUTŲ 9 (renovuotas)	45	iki 1992	34,17	4,79	7,20	22,18	2325	22,18	2325	0,00954	226,90	2,36	141,58
LIETAVOS 31 (renovuotas)	20	iki 1992	17,68	2,09	3,20	12,39	1300	12,39	1300	0,00953	226,90	2,36	141,41
BIRUTES 7 (renovuotas)	40	iki 1992	33,80	5,05	6,40	22,35	2271	22,35	2271	0,00984	226,90	2,43	146,05
ŽALIOJI 6	50	1969	51,99	5,67	8,00	38,32	2591	38,32	2591	0,01479	226,90	3,66	219,44
KULVIEČIO 2	45	1988	49,13	5,66	7,04	36,42	2321	36,42	2321	0,01569	226,90	3,88	232,85
CHEMIKŲ 80	30	1984	32,73	3,99	4,80	23,95	1492	23,95	1492	0,01605	226,90	3,97	238,23
VILTIES 31A	18	iki 1992	32,49	1,98	2,88	27,64	981	27,64	981	0,02817	226,90	6,97	418,06
SODŲ 37A II KORP.	50	1976	62,73	3,43	7,84	51,45	1797	51,45	1797	0,02862	226,90	7,08	424,77
SODU 93 II KORP.	22	1982	41,28	2,55	3,52	35,21	1211	35,21	1211	0,02908	226,90	7,19	431,57
KOSMONAUTŲ 34	72	1977	74,37	0,87	11,20	62,30	2071	62,30	2071	0,03008	226,90	7,44	446,32
ŽEIMIŲ 26A	7	1986	14,12	1,07	1,12	11,93	375	11,93	375	0,03183	226,90	7,87	472,34
PANERIŲ 29	104	1969	107,14	7,09	15,44	84,61	2487	84,61	2487	0,03402	226,90	8,41	504,86

Utena (UAB "Utenos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,8 °C; dienolaipsniai 610,4:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Aušros g. 99 (renov.)	30	iki 1992	22,14	4,03	4,80	13,31	1717	13,31	1717	0,00775	160,20	1,35	81,23
Aušros g. 89 lk. (renov.)	29	iki 1992	26,79	2,14	4,64	20,00	1638	20,00	1638	0,01222	154,70	2,06	123,59
Aušros g. 89 lk. (renov.)	30	iki 1992	27,85	2,04	4,80	21,01	1713	21,01	1713	0,01227	154,70	2,07	124,10
Vyžuonų g. 11a (renov.)	20	iki 1992	20,00	1,43	3,20	15,37	1053	15,37	1053	0,01460	156,40	2,49	149,30
Aukštakalnio g. 14,16 (renov.)	9	iki 1992	12,36	1,89	1,44	9,03	625	9,03	625	0,01445	160,20	2,52	151,43
Krašuonos g. 1	22	iki 1992	25,67	3,52	3,52	18,63	1238	18,63	1238	0,01505	160,20	2,63	157,72
Aukštakalnio g. 78	18	iki 1992	24,39	3,32	2,88	18,20	1191	18,20	1191	0,01528	160,20	2,67	160,05
Aukštakalnio g. 82	22	iki 1992	29,82	7,50	3,52	18,80	1171	18,80	1171	0,01606	160,20	2,80	168,27
Aukštakalnio g. 6,8	9	iki 1992	21,58	2,65	1,44	17,49	634	17,49	634	0,02757	160,20	4,81	288,87
Taikos g. 19	20	iki 1992	35,68	1,79	3,20	30,69	1080	30,69	1080	0,02842	160,20	4,96	297,76
Taikos g. 68	20	iki 1992	36,48	2,10	3,20	31,18	1046	31,18	1046	0,02982	160,20	5,21	312,41
Utenio a. 5	3	iki 1992	5,94	0,46	0,48	5,00	159	5,00	159	0,03135	156,40	5,35	320,71
Aukštakalnio g. 10,12	9	iki 1992	24,45	1,63	1,44	21,38	636	21,38	636	0,03364	160,20	5,87	352,41
Kęstučio g. 9	5	iki 1992	8,25	0,15	0,80	7,30	193	7,30	193	0,03788	156,40	6,46	387,42

Tauragė (UAB "Tauragės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,8 °C; dienolaipsniai: 610

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
J.Tumo-Vaižganto g. 134	55	iki 1992	34,10	4,90	8,00	21,20	2979	21,20	2979	0,00710	169,40	1,31	78,66
Prezidento g. 65	20	iki 1992	14,40	1,70	2,90	9,80	1055	9,80	1055	0,00930	169,40	1,72	103,03
Prezidento g. 82	40	iki 1992	38,00	5,30	5,80	26,90	2287	26,90	2287	0,01180	169,40	2,18	130,73
J.Tumo-Vaižganto g. 129b	60	iki 1992	64,60	5,30	4,40	54,90	3374	54,90	3374	0,01630	169,40	3,01	180,58
Miško g. 8	45	iki 1992	56,20	4,70	6,60	44,90	2363	44,90	2363	0,01900	169,40	3,51	210,50
Birutės g. 36	40	iki 1992	61,70	4,50	5,90	51,30	2513	51,30	2513	0,02040	169,40	3,77	226,01
Gedimino g. 37	54	iki 1992	78,20	4,70	7,90	65,60	3045	65,60	3045	0,02150	169,40	3,97	238,19
Aerodromo g. 11	40	iki 1992	48,10	2,10	0,40	45,60	2016	44,60	1972	0,02260	169,40	4,17	250,38
Respublikos g. 4	24	iki 1992	31,80	2,70	0,20	28,90	1112	25,30	980	0,02580	169,40	4,76	285,83
Žemaitės g. 3	20	iki 1992	30,10	1,10	2,90	26,10	958	26,10	958	0,02730	169,40	5,04	302,45
Dariaus ir Girėno g. 20	22	iki 1992	32,60	0,60	0,20	31,80	896	22,10	669	0,03300	169,40	6,09	365,60
Dariaus ir Girėno g. 18	22	iki 1992	26,90	0,90	0,20	25,80	892	23,30	626	0,03720	169,40	6,87	412,13
Vytauto g. 88	19	iki 1992	28,80	0,60	0,20	28,00	617	19,80	480	0,04130	169,40	7,63	457,55

Šilutė (UAB "Šilutės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,5 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn
Kudirkos 8	55	1968	69,20	6,00	8,70	54,50	2480	54,50	2480	0,02197	226,61	4,98	298,80
Laisvės kv. 3	48	1965	55,70	5,00	7,50	43,20	1902	43,20	1902	0,02271	226,61	5,14	308,40
Cintjoniškių 7	20	1987	29,70	1,10	3,20	25,40	1076	25,40	1076	0,02360	226,61	5,34	320,40
Sodų 17	4	1930	8,90	0,10	0,60	8,20	239	8,20	239	0,03427	226,61	7,72	463,20
Taikos 24	5	1920	9,00	0,30	0,70	8,00	236	8,00	236	0,03385	226,61	7,67	460,20
Turgaus 2	4	1892	7,90	0,30	0,60	7,00	206	7,00	206	0,03399	226,61	7,70	462,00
Lietuvinkų 16a	8	1961	12,20	1,00	0,30	10,90	354	10,90	354	0,03081	226,61	6,98	418,80
Liepų 8	5	1930	8,80	0,70	0,10	8,00	221	8,00	221	0,03615	226,61	8,19	491,40
Turgaus 6a	11	1983	21,50	0,50	1,90	19,10	451	19,10	451	0,04233	226,61	9,59	575,40

Plungė (UAB "Plungės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,5 °C; dienolaipsniai 630:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn
Vaišvilos 31 (renov.)	55	1966	32,00	4,56	8,80	18,64	2564	18,64	2564	0,00726	227,16	1,65	99,00
Vaižganto 96 (renov.)	24	1991	14,70	2,56	3,84	8,30	1121	8,30	1121	0,00741	227,16	1,68	100,80
Vaišvilos 23 (renov.)	12	1962	7,30	0,49	1,92	4,89	534	4,89	534	0,00916	227,16	2,08	124,80
Mačernio 12 (dal.ren.)	60	1968	43,00	5,41	9,60	27,99	2732	27,99	2732	0,01025	227,16	2,32	139,20
Mačernio 51	40	1973	54,00	2,70	6,40	44,90	2567	44,90	2567	0,01748	227,16	3,97	238,20
Jucio 40	60	1988	93,00	6,78	9,60	76,62	3969	76,62	3969	0,01931	227,16	4,38	262,80
Mačernio 6	85	1970	113,00	5,36	13,60	94,05	3790	94,05	3790	0,02481	227,16	5,63	337,80
Mačernio 8	85	1970	117,00	6,73	13,60	96,67	3840	96,67	3840	0,02518	227,16	5,71	342,60
Vytauto 27	9	1961	14,10			14,10	391	14,10	391	0,03603	227,16	8,18	490,80
S. Neries 4	10	1938	13,10			13,10	305	13,10	305	0,04298	227,16	9,76	585,60

Radviliškis (UAB "Radviliškio šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,9 °C; dienolaipsniai 710:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
	<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>
Laisvės al. 36 (renov.)	45	1974	29,64	5,48	7,20	16,96	2277	16,96	2277	0,00745	212,60	1,58	95,03
Jaunystės 35 (renov.)	45	1990	29,53	3,80	7,20	18,53	2334	18,53	2334	0,00794	212,60	1,69	101,28
V. Kudirkos 4	20	1970	23,59	1,52	3,20	18,87	956	18,87	956	0,01974	212,60	4,20	251,81
Jaunystės 22	36	1995	55,85	4,74	5,76	45,35	2179	45,35	2179	0,02081	212,60	4,42	265,45
Naujoji 4	32	1962	35,27	2,04	5,12	28,11	1210	28,11	1210	0,02323	212,60	4,94	296,35
Maironio 6	37	1986	65,58	2,96	5,92	56,70	2297	56,70	2297	0,02468	212,60	5,25	314,86
Kudirkos 5	12	1958	20,22	1,17	1,79	17,26	641	17,26	641	0,02693	212,60	5,72	343,48
Bernotėno 1	4	1961	6,21	0,00	0,57	5,64	154	5,64	154	0,03668	212,60	7,80	467,84

Raseiniai (UAB "Raseinių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -5,3 °C; dienolaipsniai 699:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
	<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>
Vytauto Didžiojo 41	40	1986	57,50	4,40	6,40	46,70	2246	46,70	2246	0,02079	212,40	4,81	288,78
Algirdo 29	35	1993	59,20	2,80	5,60	50,80	2275	50,80	2275	0,02233	212,40	5,17	310,15
Rytų 2	28	1998	38,40	2,00	4,40	32,00	1228	32,00	1228	0,02605	212,40	6,03	361,92
Dubysos 1	40	1975	68,20	2,70	6,40	59,10	2261	59,10	2261	0,02614	212,40	6,05	363,11
Dubysos 3	10	1968	20,70	0,70	1,60	18,40	662	18,40	662	0,02779	212,40	6,43	386,03
Dariaus ir Girėno 23	20	1979	36,50	1,80	3,10	31,60	1074	31,60	1074	0,02943	212,40	6,81	408,75
Jaunimo 12	8	1962	14,70	0,50	1,30	12,90	349	11,30	306	0,03695	212,40	8,56	513,32
Vaižganto 1	12	1962	22,60	0,50	1,80	20,30	538	17,10	452	0,03786	212,40	8,76	525,87
Vytauto Didžiojo 3	9	iki1960	11,00	0,00	0,00	11,00	255	11,00	255	0,04312	212,40	9,98	598,98

Anykščiai (UAB "Anykščių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,10 °C; dienolaipsniai 663

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Storių g.13	20	iki 92	26,46	1,43	3,20	21,83	1029	21,83	51	0,02121	254,60	5,67	340,28
Storių g.2	20	iki 92	28,97	1,53	3,20	24,24	1041	24,24	52	0,02328	254,60	6,22	373,36
Ramybės g.11	18	iki 92	25,54	1,12	2,88	21,53	890	21,53	49	0,02419	254,60	6,47	387,97
Staybininkų g.14	61	iki 92	73,35	4,75	9,44	59,16	2314	59,16	38	0,02557	254,60	6,84	410,12

Elektrėnai (UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,2 °C; dienolaipsniai 621

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Šarkinės 27	15	2006	11,40	1,40	1,20	8,80	1104	8,84	1104	0,00800	134,30	1,07	64,50
Draugystės 7	48	1964	54,50	3,90	7,60	42,10	2459	42,10	2296	0,01834	134,30	2,46	147,75
Sodų 5	60	1968	77,00	5,10	9,40	61,50	3431	61,50	3133	0,01963	134,30	2,64	158,18
Šarkinės 13	36	1993	64,00	3,20	5,60	54,40	2151	54,40	1951	0,02788	134,30	3,74	224,68
Trakų 37	40	1982	57,30	2,60	6,40	48,30	1855	48,30	1644	0,02938	134,30	3,95	236,74
Trakų 15	20	1981	43,50	3,40	3,20	36,90	1126	36,90	1034	0,03569	134,30	4,79	287,56
Saulės 3	20	1984	44,40	1,90	3,20	39,30	1149	39,30	1039	0,03782	134,30	5,08	304,79

Kaišiadorys (UAB "Kaišiadorių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,9 °C; dienolaipsniai 613,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Jonavoje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Birutės g. 3	10	iki 1992	11,44	0,56	1,76	9,12		9,12	642	0,0142	227,26	3,23	193,80
Gedimino g. 119	60	iki 1992	64,05	6,17	9,6	48,28		48,28	3152	0,01532	227,26	3,48	208,80
Girelės g. 47	30	iki 1992	38,12	2,60	4,80	30,72		30,72	1592	0,01930	227,26	4,39	263,40
Gedimino g. 101	30	iki 1992	43,32	3,75	4,80	34,77		34,77	1733	0,02006	227,26	4,56	273,60
Gedimino g. 52	7	iki 1992	13,13	0,71	1,12	11,30		11,30	308	0,03663	227,26	8,33	499,80
Parko g.8,Stasiūnai	8	iki 1992	14,94	0,05	0,02	14,87		14,87	390	0,03818	227,26	8,68	520,80

Ignalina (UAB "Ignalinos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -5,2 °C; dienolaipsniai: 649,6

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ignalinoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Turistų g. Nr. 49	40	1990	56,00	4,50	6,40	45,10	2277	45,10	2277	0,01981	184,60	3,65	219,00
Aukštaičių g. Nr. 48	30	1992	42,50	2,50	4,80	35,20	1638	35,20	1638	0,02149	184,60	3,97	238,20
Laisvės g. Nr. 7 Dūkštas	12	1989	22,40	0,00	0,00	22,40	609	22,40	609	0,03678	184,60	6,79	407,40
Atgimimo g. Nr. 29	5	1976	10,30	0,30	0,90	9,10	246	9,10	246	0,03699	184,60	6,83	409,80
Geležinkelio g. Nr. 20	4	1971	9,20	0,40	0,60	8,20	215	8,20	214	0,03832	184,60	7,07	424,20
Atgimimo g. Nr. 31	11	1976	20,30	0,50	1,90	17,90	451	17,90	451	0,03969	184,60	7,33	439,80

Šakiai (UAB "Šakių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,7 °C; dienolaipsniai: 608

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ignalinoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
V. Kudirkos g. 88		iki 1992	4,07	0,36	0,10	3,62	205	3,14	178	0,01767	256,70	4,54	272,40
Bažnyčios g. 13		iki 1992	31,83	1,80	3,20	26,83	1411	26,83	1411	0,01902	256,70	4,88	292,80
Šaulių g. 10		iki 1992	6,83	0,18	0,10	6,55	229	6,55	229	0,02859	256,70	7,34	440,40
V. Kudirkos g. 53		iki 1992	9,20	0,05	0,80	8,35	302	7,43	251	0,02959	256,70	7,60	456,00
V. Kudirkos g. 94		iki 1992	4,28	0,00	0,00	4,28	127	2,60	66	0,03966	256,70	10,18	610,80
Kęstučio g. 4		iki 1992	7,29	0,23	0,48	6,59	319	4,29	93	0,04635	256,70	11,90	714,00

Birštonas (UAB "Birštono šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,1 °C; dienolaipsniai: 618,8

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ignalinoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Lelijų 21	14	1994	16,40	1,58	2,10	12,72	666	12,72	666	0,01911	195,40	3,50	210,00
Lelijų 11	29	1999	36,85	2,53	4,32	30,00	1406	30,00	1406	0,02134	195,40	3,90	234,00
Vilniaus 6	28	1974	37,50	1,33	4,48	31,69	1391	31,69	1391	0,02278	195,40	4,16	249,60
Pušyno 15	12	1991	23,90	0,97	2,08	20,85	587	20,85	587	0,03547	195,40	6,49	389,40
Vilniaus 10 1 l.	12	1980	23,30	0,48	1,92	20,86	539	20,86	539	0,03873	195,40	7,08	424,80
Kęstučio 27 1 l.	9	1981	19,90	0,36	1,44	18,10	413	18,10	413	0,04394	195,40	8,04	482,40
Vilniaus 10 3 l.	6	1982	13,70	0,51	0,96	12,23	275	12,23	275	0,04448	195,40	8,14	488,40
Dar. ir Girėno 23a 3 l.	6	1984	14,20	0,36	0,96	12,88	281	12,88	281	0,04590	195,40	8,39	503,40

Prienai (UAB "Prienų energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,9 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Prienuose	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Mokyklos 1a,Jieznas	50	iki 1992	34,38	2,22	8,00	24,16	1855	24,16	1855	0,01303	268,80	3,82	228,98
Mokyklos 2,Jieznas	20	iki 1992	19,50	0,86	3,20	15,44	1055	15,44	1055	0,01464	268,80	4,29	257,28
Vytauto 22,Prienai	9	iki 1992	12,70	0,82	1,07	10,82	656	9,71	589	0,01648	268,80	4,83	289,79
Vytauto 31,Prienai	50	iki 1992	58,52	4,38	8,00	46,15	2589	46,15	2589	0,01783	268,80	5,22	313,40
Jaunimo 15,Prienai	12	iki 1992	18,15	0,15	1,20	16,80	702	16,80	702	0,02394	268,80	7,01	420,77
Stadiono 8 3L,Prienai	18	iki 1992	29,54	2,27	2,88	24,40	987	24,40	987	0,02473	268,80	7,24	434,69
Mokyklos 3, Jieznas	8	iki 1992	13,04	0,17	1,28	11,59	329	11,59	329	0,03521	268,80	10,32	618,95
Vytauto 25,Prienai	10	iki 1992	17,67	0,79	1,60	15,28	407	14,34	382	0,03752	268,80	10,99	659,53

Trakai (UAB „Prienų energija“ Trakų padalinys)

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,1 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Trakuose	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Vytauto 4,Lentvaris	71	iki 1992	69,00	4,74	11,20	53,06		53,06	3231	0,01620	270,10	4,77	286,17
Mindaugo 8,Trakai	54	iki 1992	62,45	4,39	8,08	49,99		49,99	2620	0,01860	270,10	5,48	328,56
Sodų 23a,Lentvaris	45	iki 1992	55,00	3,21	7,12	44,67		44,67	2323	0,01900	262,60	5,44	326,31
Vytauto 66,Trakai	18	iki 1992	20,13	2,30	2,40	15,43		15,43	748	0,02000	270,10	5,89	353,29
Mindaugo 1a,Trakai	10	iki 1992	18,73	0,87	1,60	16,26		16,26	557	0,02920	270,10	8,60	515,80
Lauko 8, Lentvaris	12	iki 1992	22,32	0,87	0,61	20,84		20,84	528	0,03900	262,60	11,16	669,79
Pakalnės 25,Lentvaris	25	iki 1992	39,10	1,73	0,24	37,13		37,13	896	0,04100	262,60	11,74	704,14
Pakalnės 23,Lentvaris	13	iki 1992	26,90	0,82	0,09	25,99		25,99	550	0,04700	262,60	13,45	807,18

Ukmergė (UAB "E-energija" filialas UAB "Miesto energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,4 °C; dienolaipsniai 599,2:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Trakuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Dariaus ir Girėno 30	40	2009	28,98	4,34	0,00	24,65	2492	24,65	2492	0,00989	232,20	2,50	150,18
Kauno 11 (renovuotas)	10	iki 1992	6,50	0,00	0,00	6,50	596	6,50	596	0,01091	232,20	2,76	165,73
DAUKANTO 67	50	iki 1992	48,52	4,19	8,00	36,33	2622	36,33	2622	0,01386	234,00	3,53	212,07
Maironio 46	45	iki 1992	46,54	3,57	7,20	35,77	2547	35,77	2547	0,01405	232,20	3,55	213,29
Dariaus ir Girėno 4	55	iki 1992	54,69	5,30	8,80	40,59	2745	40,59	2745	0,01479	234,00	3,77	226,30
BILIŪNO 5	40	iki 1992	56,31	4,25	6,40	45,66	2249	45,66	2249	0,02031	232,20	5,14	308,35
MISKŲ 38	55	iki 1992	72,43	6,01	8,80	57,63	2747	57,63	2747	0,02098	234,00	5,35	321,07
Dariaus ir Girėno 18	20	iki 1992	28,87	1,98	3,20	23,69	1127	23,69	1127	0,02101	234,00	5,36	321,61
BASANA VIČIAUS 9	24	iki 1992	13,47	0,00	0,00	13,47	389	12,00	347	0,03459	232,20	8,75	525,24
VILNIAUS 5	8	iki 1992	11,39	0,28	0,08	11,03	291	11,03	291	0,03789	234,00	9,66	579,82
PILIES 6	4	iki 1992	7,93	0,51	0,32	7,10	175	7,10	175	0,04064	234,00	10,36	621,86

Pakruojis (UAB "Pakruojo šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,9 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Trakuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Dariaus ir Girėno 51A (dal.renov), Pakruojis	20	iki 1992	17,50	1,70	3,20	12,60		12,60	1276	0,00987	277,80	2,99	179,40
Saulėtekio 36, Pakruojis	40	iki 1992	52,00	4,00	6,40	41,60		41,60	2231	0,01864	277,80	5,65	339,00
Mašiotų 65, Pakruojis	20	iki 1992	37,00	1,60	3,20	32,20		32,20	1635	0,01967	277,80	5,96	357,60
Taikos 24, Pakruojis	9	iki 1992	17,00	0,70	1,40	14,90		14,90	516	0,02892	277,80	8,76	525,60
Vilniaus 31, Pakruojis	6	iki 1992	5,40	0,00	0,00	5,40		5,40	183	0,02934	277,80	8,88	532,80
Ušinsko 22, Pakruojis	4	iki 1992	5,80	0,40	0,60	4,80		4,80	135	0,03552	277,80	10,76	645,60
Taikos 26, Pakruojis	4	iki 1992	10,00	0,40	0,60	9,00		9,00	221	0,04059	277,80	12,29	737,40

Akmenė (UAB "E-energija" filialas UAB "Akmenės energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,9 °C; dienolaipsniai 641:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Trakuose	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Respublikos 8, Naujoji Akmenė	45	iki1992	20,10	3,14	6,81	10,16	1863	10,16	1863	0,00545	297,35	1,62	97,28
Stadiono 13, Akmenė	40	iki1992	25,44	3,97	6,17	15,30	2234	15,30	2234	0,00685	297,35	2,04	122,23
Respublikos 24, Naujoji Akmenė	45	iki1992	30,70	2,72	6,48	21,50	2325	21,50	2325	0,00924	297,35	2,75	165,00
Ramučių 33, Naujoji Akmenė	40	iki1992	35,81	2,81	6,32	26,69	2420	26,69	2420	0,01102	297,35	3,28	196,74
Ventos 34, Venta	12	iki1992	13,46	0,77	1,12	11,58	741	11,58	741	0,01562	297,35	4,64	278,70
Respublikos 12, Naujoji Akmenė	90	iki1992	111,82	5,11	9,23	97,48	4540	97,48	4540	0,02147	297,35	6,38	383,09
Stadiono 3, Akmenė	29	iki1992	31,16	0,65	4,32	26,19	945	26,19	945	0,02771	297,35	8,24	494,42
Nepriklausomybės 35, Naujoji Akmenė	7	iki1992	17,37	0,00	0,00	17,37	379	17,37	379	0,04585	297,35	13,63	817,93
Nepriklausomybės 26, Naujoji Akmenė	8	iki1992	20,72	0,00	0,00	20,72	429	20,72	429	0,04824	297,35	14,35	860,79
S. Daukanto 8, Akmenė	15	iki1992	26,24	0,00	0,00	26,24	497	26,24	497	0,05284	297,35	15,71	942,86

Varėna (UAB "Varėnos šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,8 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Trakuose	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Valkininkų gšt 2 (renov)	50		32,00	3,88	7,84	20,28	2587	20,28	2587	0,00784	207,97	1,63	97,80
Valkininkų gšt 1 (renov)	48		47,70	3,21	7,28	37,21	2591	34,97	2435	0,01436	207,97	2,99	179,40
Dzūkų g. 3	50		58,20	5,55	6,69	45,96	2594	45,96	2594	0,01771	207,97	3,68	220,80
Dzūkų g. 68	40		55,60	6,68	6,40	42,52	2279	42,52	2279	0,01866	207,97	3,88	232,80
Sporto g. 14	10		17,80	0,71	1,60	15,49	541	15,49	541	0,02860	207,97	5,95	357,00
Dzūkų g. 17	22	1982	40,20	2,30	3,52	34,38	1154	34,38	1154	0,02980	207,97	6,20	372,00
Marcinkonių g. 6	32		64,00	3,42	5,12	55,46	1724	55,46	1724	0,03217	204,48	6,69	401,40
Vasario 16 g. 13	8	1960	13,80	0,82	1,28	11,70	358	11,70	358	0,03267	207,97	6,79	407,40