

Mokėjimų už šilumą analizė kai kuriuose Lietuvos miestuose (2009 m. vasario mėn)

Vilnius (UAB "Vilniaus energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,5 °C; dienolaipsniai: 601,9

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniu i ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Jonažolių 13 (1 ŠP)	58	2007	41,77	8,56	4,64	28,57	3797	28,57	3797	0,00752	225,60	1,78	106,94
Žirmūnų 3	61	iki 1992	42,00	7,12	9,60	25,28	2700	25,28	2700	0,00936	225,60	2,22	133,08
S.Žukausko 34	63	2002	60,35	6,89	9,84	43,62	3321	42,09	3230	0,01303	225,60	3,09	185,22
Karaliaučiaus 16C	42	2000	58,19	5,56	6,64	45,99	2802	45,29	2759	0,01641	225,60	3,89	233,28
Ūmėdžių 80, 82	40	1995	63,74	7,43	6,40	49,91	2730	49,91	2730	0,01828	225,60	4,33	259,82
Žirmūnų 62	60	iki 1992	81,00	7,93	9,52	63,55	3253	63,55	3253	0,01954	225,60	4,63	277,67
Ateities 5A	30	iki 1992	44,88	4,84	4,80	35,24	1603	35,24	1603	0,02198	225,60	5,21	312,46
Žadeikos 14	60	iki 1992	88,00	10,90	9,60	67,50	2750	66,52	2710	0,02455	225,60	5,82	348,92
Algirdo 9	33	1990	60,85	2,86	5,28	52,71	1990	36,82	1390	0,02649	225,60	6,27	376,46
Sėlių 43	12	1961	22,68	1,16	0,12	21,40	593	16,07	445	0,03609	225,60	8,55	512,90
Arklių 16	7	iki 1992	15,55	0,46	0,00	15,09	356	11,97	282	0,04242	225,60	10,05	602,85

Kaunas (AB "Kauno energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,4 °C; dienolaipsniai: 599,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaune	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniu i ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Radvilėnų 5	60	2006	57,80	8,66	4,96	44,18	4933	42,87	4787	0,00896	242,90	2,28	137,05
Geležinio Vilko 1A	51	2006	41,03	5,61	4,04	31,38	3079	30,65	3007	0,01019	242,90	2,60	155,96
Partizanų 128	60	iki 1992	59,63	6,87	9,60	43,16	2714	43,16	2714	0,01590	242,90	4,06	243,35
Kuršių 30	45	iki 1992	55,22	5,64	7,20	42,38	2209	42,38	2209	0,01919	242,90	4,89	293,58
Taikos 39	107	iki 1992	92,43	11,46	17,12	63,85	2560	62,43	2503	0,02494	242,90	6,36	381,67
Draugystės 6	55	iki 1992	79,09	4,55	8,56	65,98	2217	65,98	2217	0,02976	242,90	7,59	455,42
Partizanų 20	108	iki 1992	107,33	7,22	17,20	82,91	2558	82,91	2558	0,03241	242,90	8,27	495,99
Baršausko 75	77	iki 1992	61,77	6,04	1,14	54,59	1263	54,59	1263	0,04322	242,90	11,02	661,42
Sąjungos a. 10	63	iki 1992	59,48	5,02		54,46	924	54,46	924	0,05894	242,90	15,03	901,93

Panevėžys (AB "Panevėžio energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,8 °C; dienolaipsniai: 610,4

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Panevėžyje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Molainių 26	45	2007	29,73	5,457	7,20	17,07	2339	17,07	2339	0,00730	223,00	1,71	102,54
Statybininkų 48	45	iki 1992	33,59	4,95	7,20	21,44	2314	21,44	2314	0,00927	223,00	2,17	130,21
Molainių 50	54	iki 1992	46,46	4,46	8,64	33,36	3003	33,36	3003	0,01111	223,00	2,60	156,03
Vasario 16-tos 57	38	iki 1992	44,70	5,10	6,25	33,35	2673	31,26	2506	0,01248	223,00	2,92	175,28
Aukštaičių 70	108	iki 1992	81,94	5,84	17,28	58,82	2600	58,82	2600	0,02263	223,00	5,30	317,89
Vilties 47	106	iki 1992	91,88	7,58	17,28	67,02	2632	65,99	2591	0,02546	223,00	5,96	357,75
Pažagienių 17	12	iki 1992	21,91	1,91	1,92	18,08	593	18,08	593	0,03051	223,00	7,14	428,64
Kudirkos 3	13	iki 1992	29,70	0,969	0,18	28,55	773	18,84	507	0,03718	223,00	8,71	522,41

Šiauliai (AB "Šiaulių energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,9 °C; dienolaipsniai: 613,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šiauliuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Žeimių g. 6B	68	2008	42,39	2,01	4,76	35,62	3907	35,62	3907	0,00912	257,30	2,46	147,77
Sevastopolio g. 7	45	iki 1992	40,60	3,72	7,62	29,26	2327	29,26	2327	0,01258	257,30	3,40	203,87
Vilniaus g. 249	60	iki 1992	60,32	4,40	10,20	45,72	2724	45,72	2724	0,01678	257,30	4,53	272,03
K. Korsako g. 43	45	iki 1992	56,07	3,83	7,65	44,59	2332	44,59	2332	0,01912	257,30	5,17	309,90
Salduvės g. 8	15	iki 1992	25,90	1,53	0,15	24,22	804	24,22	804	0,03013	257,30	8,14	488,44
Ežero g. 7	9	iki 1992	15,44	0,56	1,36	13,52	360	13,52	360	0,03759	257,30	10,15	609,30

Druskininkai (UAB "Litesko" filialas "Druskininkų šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -1,51 °C; dienolaipsniai: 546,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Druskininkuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
GARDINO 56A	51	2007	28,94	1,27	2,79	24,88	2765	10,38	1173	0,00885	282,10	2,62	157,20
LIEPŲ G. 2A	33	2007	52,87	2,35	4,48	46,04	4061	26,37	2335	0,01129	282,10	3,31	198,37
LIŠKIAVOS 17A	35	1994	38,03	3,62	5,60	28,81	2231	28,81	2231	0,01292	278,80	3,78	226,88
VEISIEJŲ 16	50	1972	48,32	5,13	8,00	35,19	2560	35,19	2560	0,13750	282,10	4,07	244,20
ČIURLIONIO 44	11		18,62	0,82	1,92	15,88	558	15,88	558	0,02846	278,80	8,33	499,84
BARAVYKŲ 1B	27	1960	36,15	2,14	3,27	30,74	1157	30,74	1016	0,03026	282,10	8,86	531,45
ŠV.JOKŪBO 15	13	1940	16,42	0,00	0,00	16,42	414	16,42	414	0,03960	278,80	11,59	695,63
ŠV.JOKŪBO 13	4	1931	6,60	0,00	0,00	6,60	136	6,60	136	0,04838	278,80	14,16	849,72

Marijampolė (UAB "Litesko" filialas "Marijampolės šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -1,63 °C; dienolaipsniai: 549,64

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Marijampolėje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Vytauto 13	54	2008	41,13	2,81	2,68	35,65	3776	25,43	3143	0,00809	285,50	2,43	145,51
Vytauto 54B	23	2006	21,13	2,40	3,52	15,22	1279	15,22	1279	0,01190	285,50	3,57	213,95
Gėlių 14	54	1992	46,73	5,63	8,64	32,46	2633	32,46	2633	0,01233	285,50	3,70	221,74
Mokolų 51	75	1987	74,00	9,43	12,00	52,57	4017	52,57	4017	0,01309	285,50	3,92	235,37
P.Cvirkos 15A	65	1989	49,56	9,12	1,11	39,33	1703	39,33	1703	0,02309	285,50	6,92	415,38
Kauno 15	35	1978	31,11	2,65	5,20	23,26	989	22,30	912	0,02445	285,50	7,33	439,68
P.Kriaučiuo 3	12	1961	17,65	0,92	1,92	14,81	514	14,81	514	0,02884	285,50	8,64	518,66
Draugystės 13	82	1963	47,45	0,00	0,00	47,45	1486	45,13	1425	0,03166	285,50	9,49	569,45

Telšiai (UAB "Litesko" filialas "Telšių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,5 °C; dienolaipsniai: 602

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Telšiuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Lygumų 49	45	1991	23,60	2,84	6,24	14,52	1929	14,52	1929	0,00753	270,20	2,14	128,15
Kauno 15	30	1988	34,40	2,19	4,80	27,41	1628	27,41	1628	0,01684	270,20	4,78	286,62
Rambynų 16a	30	1990	35,00	2,42	4,80	27,78	1621	28,78	1621	0,01714	270,20	4,86	291,79
Vilniaus 34	45	1981	52,51	4,49	7,20	40,82	2323	40,82	2323	0,01757	270,20	4,99	299,10
Džiugo 1	49	1973	31,70	1,22	0,95	29,53	1148	29,53	1148	0,02572	270,20	7,30	437,85
Respublikos 8	7	1920	13,50	0,31	0,80	12,39	454	12,40	454	0,02730	270,20	7,74	464,68
Birutės 24	6	1956	11,00	0,26	0,96	9,79	327	9,80	327	0,02992	270,20	8,49	509,23
Luokės 33	14	1969	18,70	1,28	0,35	17,08	520	17,10	520	0,03288	270,20	9,33	559,67

Palanga (UAB "Litesko" filialas "Palangos šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -2,3 °C; dienolaipsniai: 568,4

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Palangoje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Druskininkų 7a	50	1992	43,20	4,20	7,84	29,06	2469	28,34	2368	0,01197	279,80	3,52	211,00
Sodų 24	32	1987	39,20	3,19	5,12	30,89	1820	30,89	1820	0,01697	279,80	4,99	299,15
Saulėtekio 8	24	1984	32,08	2,38	3,84	25,86	1372	25,86	1372	0,01885	269,70	5,34	320,26
Sodų 12	37	1983	42,80	3,77	3,71	35,32	1512	35,32	1512	0,02336	279,80	6,86	411,72
Klaipėdos 62	14	1977	22,05	0,92	1,92	19,21	713	19,21	713	0,02692	269,70	7,62	457,47
Žemaitės 4	14	1975	31,31	0,82	2,24	28,25	763	28,25	764	0,03700	269,70	10,48	628,68
Vytauto 65	8	1958	9,08	0,08	0,05	8,95	214	6,78	162	0,04182	269,70	11,84	710,49

Kelmė (UAB "Litesko" filialas "Kelmės šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,6 °C; dienolaipsniai: 604,8

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kelmėje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Mackevičiaus 29	30	1987	19,86	2,60	4,80	12,46	1510	11,84	1454	0,00815	228,50	1,95	117,29
Mackevičiaus 23	46	1983	53,30	4,23	7,20	41,86	2328	41,15	2288	0,01798	228,50	4,31	258,86
Mackevičiaus 25	45	1984	57,36	4,28	7,20	45,88	2324	45,88	2324	0,01974	228,50	4,74	284,20
Mackevičiaus 27	46	1984	58,21	3,83	7,20	47,18	2323	45,46	2238	0,02031	228,50	4,87	292,39
Dariaus ir Girėno 2	50	1962	59,60	2,35	6,74	50,52	2219	42,15	1761	0,02394	228,50	5,74	344,59
Mackevičiaus 2	24	1965	32,61	1,68	3,84	27,08	1117	23,81	982	0,02425	228,50	5,82	349,06
Vytauto Didžiojo 84	27	1969	48,17	1,33	4,00	42,84	1606	27,86	903	0,03087	228,50	7,41	444,32
Birutės 1	13	1959	20,79	1,22	1,92	17,65	543	14,51	447	0,03248	228,50	7,79	467,61

Alytus (UAB "Litesko" filialas "Alytaus energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -2,7 °C; dienolaipsniai: 579,6

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Alytuje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
STATYBININKŲ 30	29		46,40	4,76	2,40	39,23	3724	14,55	1741	0,00836	257,30	2,26	135,47
VOLUNGĖS 48	30		24,92	3,64	4,80	16,48	1626	16,48	1626	0,01013	257,30	2,74	164,27
SUDVAJŲ 26	55		53,12	6,48	8,80	37,84	3365	37,84	3365	0,01125	257,30	3,04	182,30
GAMYKLOS 8	52		43,44	5,15	8,00	30,29	2608	30,29	2608	0,01162	257,30	3,14	188,32
SUDVAJŲ 7	40		56,75	3,85	6,40	46,50	2152	46,50	2152	0,02161	257,30	5,84	350,31
PUTINŲ 24C	27		42,97	3,21	4,32	35,44	1600	35,44	1600	0,02215	257,30	5,98	359,00
ALYVŲ TAKAS 13	24		29,58	2,58	0,39	26,62	1066	26,62	1066	0,02497	257,30	6,75	404,80
BIRUTĖS 14	20		50,48	3,42	3,04	44,02	1718	44,02	1718	0,02562	257,30	6,92	415,26

Vilkaviškis (UAB "Litesko" filialas "Vilkaviškio šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -1,6 °C; dienolaipsniai: 549,5

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilkaviškyje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
AUSROS 10, VILKAVISKIS	40	1990	42,20	4,39	6,40	31,41	2295	28,48	2295	0,01369	280,50	4,03	241,84
AUSROS 4, VILKAVISKIS	30	1990	33,00	3,73	4,80	24,47	1613	45,77	1613	0,01516	280,50	4,47	268,04
KESTUCIO 8, VILKAVISKIS	35	1968	40,12	3,21	5,44	31,46	1948	44,20	1899	0,01657	280,50	4,88	292,86
K.NAUMIESCIO 11, KYBARTAI	18	1982	32,55	1,73	2,88	27,94	1158	11,96	1135	0,02461	268,50	6,94	416,39
K.NAUMIESCIO 9A, KYBARTAI	18	1979	34,03	1,48	2,88	29,67	1154	34,27	1154	0,02572	268,50	7,25	435,05
VILNAUS 4, VILKAVISKIS	54	1966	31,68	5,95	0,00	25,73	1216	18,00	864	0,02978	280,50	8,77	526,30

Biržai (UAB "Litesko" filialas "Biržų šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4 °C; dienolaipsniai: 616

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Biržuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Vytauto 36	44	1971	47,83	6,76	7,92	39,76	2610	32,93	2052	0,01605	268,40	4,52	271,39
Vytauto 43	20	1967	29,92	1,17	3,68	25,06	1012	20,57	830	0,02477	278,70	7,25	434,91
Rotušės 5	11	1961	15,92	0,87	0,11	14,94	525	13,52	475	0,02847	278,70	8,33	499,88
Rotušės 1	15	1969	20,27	1,17	0,15	18,95	617	17,26	562	0,03069	278,70	8,98	538,86
Vytauto 6	18	1961	29,99	1,17	0,21	28,60	890	22,12	688	0,03214	278,70	9,41	564,32

Mažeikiai (UAB "Mažeikių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -2,4 °C; dienolaipsniai: 571,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Mažeikiuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
P.Vileišio 4	55	iki 1992	44,60	3,67	8,40	32,53	2538	32,53	2538	0,01282	259,80	3,50	210,00
Ventos 9	54	iki 1992	66,16	4,54	8,49	53,13	3002	53,13	3002	0,01770	259,80	4,83	289,80
Pavasario 15	35	iki 1992	36,28	2,60	4,80	28,88	1507	28,88	1507	0,01917	259,80	5,23	313,80
Naftininkų 74	45	iki 1992	61,59	3,00	7,05	51,54	2331	51,54	2331	0,02212	259,80	6,03	361,80
Ventos 33	55	iki 1992	66,48	3,24	8,40	54,84	2392	54,84	2392	0,02292	259,80	6,25	375,00
Ventos 37	61	iki 1992	73,19	3,11	8,80	61,28	2545	61,28	2545	0,02407	259,80	6,57	394,20
Vasario 16-osios 12	13	iki 1992	13,54	0,41	1,46	11,67	410	11,67	410	0,02843	259,80	7,76	465,60

S.Daukanto 8/Viekšniai/	8	iki 1992	13,80	0,10	0,08	13,62	397	13,62	397	0,03432	259,80	9,36	561,60
-------------------------	---	----------	-------	------	------	-------	-----	-------	-----	---------	--------	------	--------

Utena (UAB "Utenos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,6 °C; dienolaipsniai: 604,8

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Utenoje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Aušros g. 89 Ilk. (modernizuotas)	30	iki 1992	26,52	2,01	4,80	19,70	1716	19,70	1716	0,01148	198,40	2,39	143,54
Aušros 89 g. lk (modernizuotas)	30	iki 1992	26,66	2,04	4,80	19,82	1713	19,82	1713	0,01157	198,40	2,41	144,60
Vytauto a. 2(modernizuotas)	10	iki 1992	10,29	1,07	1,60	7,63	591	7,63	591	0,01290	199,60	2,70	162,20
Krašunonos g. 15	20	1993	23,40	4,21	3,20	15,99	1097	15,99	1097	0,01458	202,80	3,11	186,32
Taikos g. 48	20	iki 1992	32,98	2,96	3,20	26,82	1041	26,82	1041	0,02577	202,80	5,49	329,27
Taikos g. 80	20	iki 1992	32,70	1,68	3,20	27,81	1017	27,81	1017	0,02735	202,80	5,82	349,37
Aukštakalnio g. 10-12	9	iki 1992	22,60	1,07	1,44	20,09	636	20,09	636	0,03161	202,80	6,73	403,88
Kęstučio g. 9	5	iki 1992	7,85	0,15	0,80	6,90	193	6,90	193	0,03580	199,60	7,50	450,24

Tauragė (UAB "Tauragės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -2,7 °C; dienolaipsniai: 580

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Tauragėje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Prezidento g. 82 (renovuotas)	40	iki 1992	33,90	4,30	5,80	23,80	2287	23,80	2287	0,01040	193,70	2,12	126,91
J.Tumo-Vaižganto g.129b (renovuotas)	60	iki 1992	46,70	4,30	4,40	38,00	3374	38,00	3374	0,01130	193,70	2,30	137,90
Dariaus ir Girėno g. 26a	36	iki 1992	44,50	3,20	5,40	35,90	2355	32,60	2153	0,01510	193,70	3,07	184,27
Vytauto g. 4b	40	iki 1992	50,90	4,70	5,80	40,40	2279	40,40	2279	0,01770	193,70	3,60	215,99
Gedimino g. 37	54	iki 1992	77,00	4,90	7,90	64,20	3045	64,20	3045	0,02110	193,70	4,29	257,49
Dariaus ir Girėno g. 24	31	iki 1992	41,60	1,40	2,30	37,90	1227	31,50	1227	0,02570	193,70	5,23	313,62
Žemaitės g. 3	20	iki 1992	31,90	1,90	2,90	27,10	958	27,10	958	0,02830	193,70	5,76	345,35
Dariaus ir Girėno g. 18	22	iki 1992	26,90	1,40	0,20	25,30	892	22,90	626	0,03660	193,70	7,44	446,63

Šilutė (UAB "Šilutės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -2,3 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šilutėje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn
Cintjoniškių g. 7	20	1987	26,30	1,90	3,20	21,20	1076	21,20	1076	0,01969	213,78	4,21	252,60
Laisvės kv. 3	48	1965	53,00	3,00	7,50	42,50	1902	42,50	1902	0,02234	213,78	4,77	286,20
Sodų g. 2	16	1912	19,70	1,80	2,20	15,70	647	15,70	647	0,02427	213,78	5,18	310,80
Taikos g. 19a	13	1985	15,60	0,90	1,90	12,80	486	12,80	486	0,02635	213,78	5,63	337,80
Lietuvininkų g. 16a	8	1961	10,90	0,60	0,30	10,00	354	10,00	354	0,02827	213,78	6,04	362,40
Taikos g. 24	5	1920	8,60	0,30	0,70	7,60	236	7,60	236	0,03216	213,78	6,87	412,20

Plungė (UAB "Plungės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,5 °C; dienolaipsniai 602:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Plungėje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn
Vaišvilos 31 (renovuotas)	55		28,00	4,92	8,80	14,28	2564	14,28	2564	0,00556	261,14	1,45	87,00
Vaišvilos 23 (renovuotas)	12		7,00	0,70	1,92	4,38	534	4,38	534	0,00820	261,14	2,14	128,40
Vaižganto 96 (renovuotas)	24		18,12	2,20	3,84	12,08	1164	12,08	1164	0,01038	261,14	2,71	162,60
Mačernio 51	40		56,00	8,47	6,40	41,13	2567	41,13	2567	0,01602	261,14	4,18	250,80
Jucio 40	60		94,00	7,04	9,60	77,36	3969	77,36	3969	0,01949	261,14	5,09	305,40
Mačernio 47	50		66,00	5,30	8,00	52,70	2420	52,70	2420	0,02178	261,14	5,68	340,80
Mačernio 6	85		110,00	5,87	13,60	90,54	3790	90,54	3790	0,02389	261,14	6,23	373,80
Dariaus Ir Girėno 43	32		41,00			41,00	1227	41,00	1227	0,03341	261,14	8,72	523,20
S. Neries 4	10		12,40			12,40	305	12,40	305	0,04068	261,14	10,62	637,20

Raseiniai (UAB "Raseinių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,2^o C; dienolaipsniai 621,6:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokėstinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Raseiniuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Algirdo 29	35	1993	52,20	3,10	5,60	43,50	2275	43,50	2275	0,01912	236,70	4,75	285,11
Vytauto Didžiojo 41	40	1986	59,40	3,90	6,40	49,10	2246	49,10	2246	0,02186	236,70	5,43	325,94
Dariaus ir Girėno 28	40	1980	64,00	3,00	6,40	54,60	2209	54,60	2209	0,02472	236,70	6,14	368,62
Dariaus ir Girėno 23	20	1979	36,10	2,00	3,10	31,00	1074	31,00	1074	0,02887	236,70	7,17	430,46
V.Kudirkos 11	12	1963	19,40	1,10	1,70	16,60	534	16,60	534	0,03109	236,70	7,73	463,65
V.Kudirkos 9	12	1960	23,10	0,70	1,90	20,50	532	18,90	489	0,03869	236,70	9,62	576,95

Anykščiai (UAB "Anykščių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,7^o C; dienolaipsniai 607,6:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokėstinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Anykščiuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Staybininkų g.6	48	iki 92	62,75	2,91	7,68	52,16	2503	62,75	52	0,02084	295,90	6,48	388,54
Ramybės g.11	18	iki 92	23,90	2,19	2,88	18,83	890	23,90	49	0,02115	295,90	6,57	394,19
Ramybės g.1	48	iki 92	67,17	2,86	7,68	56,64	2407	67,17	50	0,02353	295,90	7,31	438,67

Kaišiadorys (UAB "Kaišiadorių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,4^o C; dienolaipsniai 408,8:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokėstinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaišiadoryse	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
J. Basanavičiaus g. 3	39	iki 1992	58,82	4,44	6,24	48,14		48,14	2193	0,02195	256,90	5,92	355,20
Gedimino g. 90	45	iki 1992	61,77	3,83	7,20	50,74		50,74	2224	0,02281	256,90	6,15	369,00
Ateities g. 6	20	iki 1992	36,05	1,38	3,20	31,47		31,47	1062	0,02965	256,90	8,00	480,00
Melioratorių g.11, Žiežmariai	6	iki 1992	9,83	0,00	0,00	9,83		9,83	251	0,03920	256,90	10,57	634,20

Ignalina (UAB "Ignalinos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -4,7 °C; dienolapsniai 636:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ignalinoje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Turistų g. 47, Ignalina	30	1992	35,50	4,80	2,50	28,20	1614,0	28,20	1614	0,01748	193,20	3,38	202,80
Atgimimo g. 31, Ignalina	12	1976	17,80	0,70	1,90	15,20	451,0	15,20	451	0,03370	193,20	6,51	390,60
Technikos g. 10, Ignalina	33	1978	24,90	0,00	0,00	24,90	636,5	24,90	637	0,03912	193,20	7,56	453,60

Pakruojis (UAB "Pakruojo šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,6 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Pakruojuje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Mindaugo 2B, Pakruojis	20	iki 1992	22,60	1,00	3,20	18,40		18,40	1058	0,01738	260,00	4,74	284,40
Vasario 16-osios 13, Pakruojis	16	iki 1992	14,60	1,80	0,10	12,70		12,70	515	0,02468	260,00	6,74	404,40
L. Giros 8, Pakruojis	38	iki 1992	40,90	4,30	3,80	32,80		32,80	1229	0,02668	260,00	7,28	436,80
Joniškėlio 2, Linkuva	7	iki 1992	11,60	0,00	0,00	11,60		11,60	366	0,03169	260,00	8,65	519,00
Kęstučio 8, Pakruojis	4	iki 1992	6,90	0,20	0,60	6,20		6,20	179	0,03445	260,00	9,41	564,60

Birštonas (UAB "Birštono šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,9 °C; dienolapsniai: 613

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Birštone	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Lelijų 11	29	1999	32,31	3,80	4,32	24,19	1406	24,19	1406	0,01720	244,70	4,42	265,20
Vilniaus 8	29	1974	37,60	2,59	4,48	30,53	1359	30,53	1359	0,02246	244,70	5,77	346,20
Lelijų 4	13	1978	20,00	0,76	2,10	17,16	604	17,16	604	0,02841	244,70	7,30	438,00
Jaunimo 19	10	1978	28,40	0,97	1,60	25,50	541	25,50	541	0,04709	244,70	12,10	726,00

Lazdijai (UAB "Lazdijų šiluma ")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3 °C; dienolaipsniai: 651

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Lazdijuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn
Dzūkų 15	40	1991	52,50	4,12	6,40	41,98	2289	41,98	2289	0,01834	230,01	4,43	265,69
Dainavos 11	40	1984	53,20	2,22	6,40	44,58	2272	44,58	2272	0,01962	230,01	4,74	284,34
Gustaičio 2	40	1981	55,77	1,33	6,24	48,20	2147	46,47	2147	0,02164	230,01	5,23	313,63
Dainavos 13	50	1980	72,70	5,63	8,16	58,91	2626	58,91	2626	0,02243	230,01	5,42	325,08
Sodų 6	40	1983	63,89	2,59	6,24	55,06	2190	53,06	2190	0,02423	230,01	5,85	351,05
Gustaičio 3	47	1966	38,92	2,16	0,00	36,76	1114	33,20	1114	0,02981	230,01	7,20	431,91
Sodų 10	24	1971	43,40	2,12	0,25	41,03	1271	41,03	1271	0,03227	230,01	7,79	467,64
Montvilos 32 II	12	1980	25,56	0,77	1,92	22,87	648	22,87	648	0,03529	230,01	8,52	511,34

UAB "Komunalinių paslaugų centras"

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Lazdijuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn
Kėdainių g. 8	19	Iki 1992	17,50	0,50	1,00	16,00	962	16,00	962	0,01664	262,50	4,37	262,20
Kėdainių g. 6	18	Iki 1992	26,00	0,30	0,60	25,10	13718	25,10	1318	0,01904	262,50	4,99	299,40
Vilniaus g. 7	75	Iki 1992	87,00	6,60	7,50	72,90	3466	72,90	3466	0,02103	262,50	5,52	331,20
Parko g. 17	10	Iki 1992	14,70	0,40	0,10	14,20	596	14,20	596	0,02384	262,50	6,26	375,60
Vilniaus g. 2	48	Iki 1992	50,80	2,60	0,40	47,80	1911	47,80	1911	0,02500	262,50	6,56	393,60
Radistų g. 3	18	Iki 1992	44,80	0,15	1,70	42,90	1391	42,90	1391	0,03085	262,50	8,10	486,00
Kertupio g. 1	18	Iki 1992	16,20	1,00		15,20	468	15,20	468	0,03245	262,50	8,52	511,20

Akmenė (UAB "Akmenės energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,6 °C; dienolaipsniai 604,8

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Akmenėje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Stadiono 13, Akmenė	40	iki1992	23,00	3,86	6,17	12,97	2234	12,97	2234	0,00581	327,00	1,90	113,94
Stadiono 7, Akmenė	25	iki1992	16,34	1,33	1,86	13,15	1312	13,15	1312	0,01002	327,00	3,28	196,65
Stadiono 9, Akmenė	25	iki1992	31,92	1,29	4,00	26,63	1323	26,63	1323	0,02013	327,00	6,58	394,97
V. Kudirkos 17, Naujoji Akmenė	50	iki1992	76,63	3,26	6,21	67,16	2531	67,16	2531	0,02653	327,00	8,68	520,58
Bausko 1, Venta	9	iki1992	12,27	0,36	0,97	10,94	357	10,94	357	0,03065	327,00	10,02	601,27
Ventos 36, Venta	10	iki1992	18,82	0,87	1,36	16,59	462	16,59	462	0,03593	327,00	11,75	705,04
Ventos 4, Venta	10	iki1992	9,17	0,05	0,02	9,10	235	9,10	235	0,03866	327,00	12,64	758,57
Bausko 4, Venta	6	iki1992	5,19	0,48	0,64	4,07	96	4,07	96	0,04231	327,00	13,84	830,14