

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2010 m. balandžio mėn)

Vilnius (UAB "Vilniaus energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 6,9 °C; dienolaipsniai: 88,6

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Žirmūnų g. 3 (<i>renovuotas</i>)	61	iki 1992	17,98	7,59	9,60	0,79	2700	0,79	2700	0,00029	201,00	0,06	3,82
J.Franko g. 6	17	2005	6,69	4,65	1,36	0,69	1157	0,69	1157	0,00059	201,00	0,13	7,79
J.Franko g. 6	17	2005	6,69	4,65	1,36	0,69	1157	0,69	1157	0,00059	201,00	0,13	7,79
S.Žukausko g. 34	63	2002	24,49	9,33	9,84	5,31	3321	5,11	3230	0,00158	201,00	0,35	20,80
Pajautos g. 13	45	2001	19,69	6,12	7,12	6,45	3133	6,45	3133	0,00206	201,00	0,45	27,07
Karaliaučiaus g. 16a	50	2000	20,53	5,38	8,00	7,15	2639	7,04	2600	0,00271	201,00	0,59	35,62
Ūmėdžių g. 80, 82	40	1995	23,56	6,75	6,40	10,41	2730	10,41	2730	0,00381	201,00	0,84	50,12
Filaretų g. 18, 20	44	iki 1992	25,77	7,45	7,04	11,28	2338	11,28	2338	0,00483	201,00	1,06	63,44
Naugarduko g. 50A	38	iki 1992	21,99	4,18	6,00	11,80	2278	11,80	2278	0,00518	201,00	1,14	68,14
V. Grybo g. 24	6	iki 1992	3,89	0,56	0,06	3,27	310	3,27	310	0,01054	201,00	2,31	138,60
Popieriaus g. 82	35	iki 1992	13,99	5,30	0,35	8,33	684	8,13	668	0,01217	201,00	2,67	160,04

Kaunas (AB "Kauno energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 6 °C; dienolaipsniai: 96

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaune	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Aušros 20	83	2007	24,40	14,48	7,12	2,80	5540	2,49	4921	0,00051	222,50	0,12	7,20
Geležinio Vilko 1A	51	2006	11,22	9,14		2,08	3074	2,03	3002	0,00068	222,50	0,16	9,60
Radvilėnų 5	60	2006	19,76	12,04	2,90	4,82	4933	4,68	4787	0,00098	222,50	0,24	14,40
Griunvaldo 4	61	iki 1992	21,82	7,19	9,60	5,03	3635	5,03	3635	0,00138	222,50	0,34	20,40
Partizanų 160	72	iki 1992	27,54	9,66	11,52	6,36	3785	6,36	3785	0,00168	222,50	0,41	24,60
Savanorių 415	54	iki 1992	24,50	7,42	8,64	8,44	3509	8,44	3509	0,00241	222,50	0,58	34,80
Partizanų 198	59	iki 1992	28,93	7,68	9,60	11,65	3419	11,44	3356	0,00341	222,50	0,83	49,80
Lukšio 64	47	iki 1992	27,91	6,92	7,60	13,39	2975	13,13	2918	0,00450	222,50	1,09	65,40
Baltų 2	92	iki 1992	42,39	7,70	15,12	19,57	3725	18,65	3550	0,00525	222,50	1,27	76,20
Baršausko 77	82	iki 1992	15,14	6,28		8,86	1346	8,38	1273	0,00658	222,50	1,60	96,00
Baršausko 75	77	iki 1992	17,56	5,73	1,15	10,68	1263	10,55	1248	0,00846	222,50	2,05	123,00
Sąjungos a. 10	63	iki 1992	15,82	4,77		11,05	924	11,05	924	0,01196	222,50	2,90	174,00

Panevėžys (AB "Panevėžio energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,2 °C; dienolaipsniai: 140,4

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Panevėžyje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Klaipėdos 98	61	iki 1992	16,31	4,62	9,60	2,09	2734	2,09	2734	0,00077	187,00	0,16	9,36
Tulpių 1	119	iki 1992	32,27	8,29	19,04	4,95	5726	4,95	5726	0,00086	187,00	0,18	10,56
Ateities 26	45	iki 1992	13,89	4,44	7,20	2,25	2320	2,25	2320	0,00097	187,00	0,20	11,88
Beržų 17	119	iki 1992	36,58	11,59	19,04	5,94	5780	5,94	5780	0,00103	187,00	0,21	12,58
Beržų 23	99	iki 1992	30,40	8,29	15,92	6,19	4437	6,11	4388	0,00139	187,00	0,28	17,02
Margirio 9	20	po 1992	7,92	1,63	3,20	3,09	1189	3,09	1189	0,00260	187,00	0,53	31,79
Basanavičiaus 1 ŠP-1	46	iki 1992	14,00	4,46	0,50	9,04	1890	8,66	1846	0,00469	187,00	0,96	57,34
Aldonos 3	30	iki 1992	8,41	1,63	0,31	6,47	1163	6,10	1097	0,00556	187,00	1,13	68,02
Liepų al.15	24	iki 1992	12,19	1,59	3,69	6,91	885	6,91	885	0,00781	187,00	1,59	95,50
Pažagių 17	12	iki 1992	8,06	1,41	1,92	4,73	593	4,73	593	0,00797	187,00	1,63	97,52
Janonio 8+10	24	iki 1992	19,83	2,14	4,49	13,20	1214	8,17	825	0,00991	187,00	2,02	121,14
Liepų al.17	65	iki 1992	13,80	1,76	0,65	11,38	999	11,19	982	0,01140	187,00	2,32	139,38

Šiauliai (AB "Šiaulių energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 5,8 °C; dienolaipsniai: 134,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šiauliuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Radviliškio g. 116	40	iki 1992	10,87	3,58	6,80	0,49	1939	0,49	1939	0,00025	205,40	0,06	3,39
Sevastopolio g. 5	45	iki 1992	13,89	5,44	7,65	0,80	2318	0,80	2318	0,00035	205,40	0,08	4,64
Dainų g. 14	30	iki 1992	9,96	4,06	5,10	0,80	1508	0,80	1508	0,00053	205,40	0,12	7,12
Architektų g. 20	30	iki 1992	14,16	3,60	5,10	5,46	1509	5,46	1509	0,00362	205,40	0,81	48,60
K. Korsako g. 32	45	iki 1992	22,88	5,33	7,65	9,90	2339	9,90	2339	0,00423	205,40	0,95	56,87
Dainų g. 92	45	iki 1992	23,08	4,59	7,65	10,84	2290	10,84	2290	0,00473	205,40	1,06	63,57
Salduvės g. 10	8	iki 1992	5,10	0,57	0,08	4,45	398	4,45	398	0,01119	205,40	2,50	150,29
Vilniaus g. 213A	6	iki 1992	2,46	0,17	0,06	2,23	226	2,16	187	0,01153	205,40	2,58	154,86
Višinskio g. 37	6	iki 1992	4,23	0,06	0,75	3,42	254	3,42	254	0,01346	205,40	3,01	180,76

Mažeikiai (UAB "Mažeikių šilumos tinklai")
 vidutinė lauko oro temperatūra: 7,3 °C; dienolaipsniai: 321

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Mažeikiuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
O.Vileišio 4	55	iki 1992	16,18	4,23	8,40	3,55	2538	3,55	2538	0,00140	206,00	0,31	18,60
M.Daukšos 36 NSB	30	iki 1992	13,71	3,57	4,80	5,37	1949	5,37	1949	0,00280	206,00	0,62	37,20
Pavenčių 33	36	iki 1992	24,87	12,09	5,76	7,02	2356	7,02	2356	0,00300	206,00	0,67	40,20
Naftininkų 20	45	iki 1992	22,17	4,01	7,20	10,96	2335	10,96	2335	0,00470	206,00	1,05	63,00
Ventos 79	45	iki 1992	24,13	3,52	7,20	13,41	2355	13,41	2355	0,00570	206,00	1,28	76,80
Pavenčių 13	55	iki 1992	32,72	4,54	8,64	19,54	2984	19,54	2984	0,00660	206,00	1,47	88,20
Gamyklos 31	37	iki 1992	23,27	2,70	5,84	14,73	2161	14,73	2161	0,00680	206,00	1,53	91,80
Žemaitijos 35	45	iki 1992	29,38	3,83	7,20	18,35	2323	18,35	2323	0,00790	206,00	1,77	106,20
J.Basanavičiaus 9/1	16	iki 1992	19,34	2,35	1,77	15,22	1797	15,22	1797	0,00850	206,00	1,90	114,00
Ventos 7	45	iki 1992	32,78	3,98	7,20	21,60	2316	21,60	2316	0,00930	206,00	2,09	125,40
Ventos 33	53	iki 1992	36,38	4,12	8,40	23,86	2392	23,86	2392	0,01000	206,00	2,24	134,40
Laisvės 32	10	iki 1992	9,44	0,26	1,52	7,66	528	7,66	528	0,01450	206,00	3,26	195,60

Utena (UAB "Utenos šilumos tinklai")
 vidutinė lauko oro temperatūra: 7 °C; dienolaipsniai 154:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Utenoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Aušros g. 89 lk. (renov)	29	iki 1992	8,17	2,42	4,64	1,11	1638	1,11	1638	0,00068	163,20	0,12	7,23
Aušros g. 89 lk. (renov.)	30	iki 1992	10,82	2,35	4,80	3,67	1713	3,67	1713	0,00214	163,20	0,38	22,89
Aukštakalnio g. 14,16 (renov)	9	iki 1992	6,04	1,58	1,44	3,01	625	3,01	625	0,00482	168,70	0,89	53,22
Vaižganto g. 58	60	iki 1992	18,57	5,20	9,60	3,77	3137	3,77	3137	0,00120	168,70	0,22	13,26
Krašuonos g. 13	40	iki 1992	14,85	5,25	6,40	3,20	2230	3,20	2230	0,00144	168,70	0,26	15,84
Taikos g. 24	30	iki 1992	11,62	3,25	4,80	3,57	1726	3,57	1726	0,00207	168,70	0,38	22,79
Taikos g. 23	40	iki 1992	24,88	4,19	6,40	14,29	2140	14,29	2140	0,00668	168,70	1,23	73,68
Taikos g. 21	58	iki 1992	38,03	6,78	9,28	21,98	3188	21,98	3188	0,00689	168,70	1,27	76,05
Vaižganto g. 34B	20	iki 1992	12,70	1,81	3,20	7,69	1084	7,69	1084	0,00710	168,70	1,30	78,30
Kęstučio g. 9	5	iki 1992	2,41	0,15	0,71	1,55	193	1,55	193	0,00803	164,90	1,44	86,62
Kęstučio g. 6	7	iki 1992	5,70	0,46	1,12	4,13	337	4,13	337	0,01223	164,90	2,20	131,89

Šilutė (UAB "Šilutės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 6,92 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šilutėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn
Jaunimo 3	80	1972	34,80	7,10	12,70	15,00	3909	15,00	3909	0,00383	235,22	0,90	54,00
Gluosnių 7	50	1980	23,40	4,80	8,00	10,60	2588	10,60	2588	0,00409	235,22	0,96	57,60
Jaunimo kv. 10	60	1979	30,80	5,90	9,30	15,60	3148	15,60	3148	0,00495	235,22	1,16	69,60
Kudirkos 8	55	1968	27,10	5,30	8,70	13,10	2484	13,10	2484	0,00527	235,22	1,24	74,40
Laisvės kv. 3	48	1965	23,70	2,90	7,50	13,30	1902	13,30	1902	0,00699	235,22	1,64	98,40
Laisvės kv. 6	45	1966	25,10	4,20	6,90	14,00	1851	14,00	1851	0,00756	235,22	1,78	106,80
Lietuvinkų 16a	8	1961	3,70	0,40	0,30	3,00	354	3,00	354	0,00848	235,22	1,99	119,40
Turgaus 6a	11	1983	7,70	1,70	1,80	4,20	451	4,20	451	0,00930	235,22	2,18	130,80
Pramonės 9	11	1973	5,90	0,30	1,70	4,90	458	4,90	458	0,01071	235,22	2,52	151,20

Plungė (UAB "Plungės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 6,2 °C; dienolaipsniai 129,8:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Plungėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn
Vaišvilos 31 (renov.)	55	1966	15,50	5,95	8,80	0,75	2564	0,75	2564	0,00029	231,52	0,07	4,20
Vaišvilos 23 (renov.)	12	1962	3,10	0,85	1,92	0,33	534	0,33	534	0,00061	231,52	0,14	8,40
Mačernio 12 (dal.ren.)	60	1968	21,40	6,58	9,60	5,22	2732	5,22	2732	0,00191	231,52	0,44	26,40
Mačernio 10	60	1968	25,40	2,70	9,60	13,10	2726	13,10	2726	0,00480	231,52	1,11	66,60
Jucio 12	60	1980	35,50	7,19	9,60	18,71	3088	18,71	3088	0,00606	231,52	1,40	84,00
Mačernio 8	85	1970	47,50	6,94	13,60	26,96	3840	26,96	3840	0,00702	231,52	1,62	97,20
Jucio 22	30	1985	22,90	2,24	4,80	15,86	1567	15,86	1567	0,01012	231,52	2,34	140,40
Lentpūvės 6	8	1976	6,03			6,03	404	6,03	404	0,01491	231,52	3,45	207,00
Dariaus ir Girėno 35	24	1960	15,17			15,17	914	15,17	914	0,01659	231,52	3,84	230,40

Raseiniai (UAB "Raseinių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 6,7 °C; dienolaipsniai 180,8:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Raseiniuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Vytauto Didžiojo 31	40	1980	22,30	4,60	6,40	11,30	2314	11,30	2314	0,00488	212,40	1,13	67,85
Dariaus ir Girėno 28	40	1980	21,20	3,30	6,40	11,50	2209	11,50	2209	0,00521	212,40	1,21	72,32
Dariaus ir Girėno 23	20	1979	13,20	1,60	3,10	8,50	1074	8,50	1074	0,00792	212,40	1,83	109,95
Muziejaus 6	34	1964	10,20	1,00	0,20	9,00	1102	9,00	1102	0,00817	212,40	1,89	113,47
Vaižganto 1	12	1962	7,30	0,60	1,80	4,90	538	4,10	452	0,00908	212,40	2,10	126,09
Jaunimo 12	8	1962	5,40	0,50	1,30	3,60	349	3,20	306	0,01046	212,40	2,42	145,37
Vytauto Didžiojo 3	9	iki1960	3,00	0,00	0,00	3,00	255	3,00	255	0,01176	212,40	2,72	163,36

Elektrėnai (UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,5 °C; dienolaipsniai 147

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Elektrėnuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Šarkinės 27 (renovuotas)	15	2006	3,89	1,83	1,20	0,86	1104	0,86	1104	0,00078	147,80	0,11	6,89
Sodų 15	30	1973	19,40	2,39	4,80	12,23	1885	12,20	1727	0,00706	147,80	1,04	62,65
Trakų 14	20	1983	15,00	2,60	3,20	9,20	1159	9,20	1052	0,00875	147,80	1,29	77,55
Šarkinės 23	15	1995	15,90	2,39	2,40	11,10	1178	11,10	1092	0,01016	147,80	1,50	90,14
Pergalės 5	20	1988	19,40	3,60	3,20	12,50	1164	12,50	1109	0,01127	147,80	1,67	99,95

Kaišiadorys (UAB "Kaišiadorių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,4 °C; dienolaipsniai 318

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Kaišiadoryse	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Gedimino g. 24	60	iki 1992	15,36	5,04	9,60	0,72	0,72	2539	0,00028	229,45	0,07	4,20	
Gedimino g. 103	30	iki 1992	9,18	3,04	4,80	1,35	1,35	1735	0,00078	229,45	0,18	10,80	
J. Basanavičiaus g 7	40	iki 1992	19,84	4,06	6,40	9,39	9,39	2273	0,00413	229,45	0,95	57,00	
V. Ruokio g. 5	20	iki 1992	12,03	3,02	3,20	5,81	5,81	1064	0,00546	229,45	1,25	75,00	
Birutės g. 3	10	iki 1992	6,65	0,61	1,76	4,28	4,28	642	0,00666	229,45	1,53	91,80	
Birutės g. 10	8	iki 1992	4,41	0,77	0,08	3,57	3,57	400	0,00891	229,45	2,04	122,40	

Ignalina (UAB "Ignalinos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,3 °C; dienolaisniai: 246,1

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ignalinoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Ateities g. Nr. 29	50	1980	23,80	4,40	8,00	11,40	2545	11,40	2545	0,00448	184,60	0,83	49,80
Atgimimo g. Nr. 19	40	1990	22,90	3,40	6,40	13,10	2360	13,10	2360	0,00555	184,60	1,02	61,20
Atgimimo g. Nr. 16	12	1978	10,50	0,80	1,90	7,80	695	7,80	695	0,01122	184,60	2,07	124,20
Atgimimo g. Nr. 31	11	1976	7,60	0,50	1,70	5,40	451	5,40	451	0,01197	184,60	2,21	132,60
Technikos g. Nr. 10-10a	33	1978	8,50	0,00	0,00	8,50	672	8,50	678	0,01254	184,60	2,31	138,60
Aukštaičių g. Nr. 27	8	1975	7,20	0,40	1,30	5,50	391	5,50	391	0,01407	184,60	2,60	156,00

Šakiai (UAB "Šakių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 6,7 °C; dienolaisniai: 147

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šakuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Draugystės takas 1	45	iki 1992	18,26	5,16	7,17	5,93	2328	5,91	2317	0,00255	256,70	0,65	39,00
S. Banaičio g. 3	32	iki 1992	15,90	5,06	4,96	5,88	1811	5,83	1733	0,00337	256,70	0,86	51,60
Šaulių g. 2	33	iki 1992	17,84	2,44	5,28	10,12	1302	10,12	1302	0,00777	256,70	2,00	120,00
V. Kudirkos g. 92	20	iki 1992	12,53	1,31	3,20	8,01	946	8,01	946	0,00847	256,70	2,17	130,20
Nepriklausomybės 6	11	iki 1992	8,00	0,61	1,73	5,66	564	4,26	424	0,01003	256,70	2,58	154,80
Kęstučio g. 4	6	iki 1992	2,44	0,32	0,48	1,64	379	1,35	93	0,01462	256,70	3,75	225,00

Birštonas (UAB "Birštono šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 5,8 °C; dienolaisniai: 85,4

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Birštone	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Druskupio 6	41	1974	8,00	2,96	0,82	4,22	1917	3,92	1780	0,00220	195,40	0,26	15,60
Vaižganto 9	4	1978	0,70	0,10	0,08	0,52	203	0,52	203	0,00255	195,40	0,46	27,60
B.Sruogos 8	40	1975	17,80	2,60	6,40	8,80	1908	8,80	1908	0,00461	195,40	0,84	50,40
B.Sruogos 12	40	1983	21,30	3,24	6,40	11,66	1992	11,66	1992	0,00599	195,40	1,09	65,40
Kęstučio 27 1 l.	9	1981	5,10	0,56	1,44	3,10	413	3,10	413	0,00752	195,40	1,37	82,20
Vilniaus 10 1 l.	12	1980	6,66	0,56	1,92	4,18	539	4,18	539	0,00774	195,40	1,41	84,60
Dar. ir Girėno 7	12	1986	7,70	0,87	1,92	4,91	540	4,91	540	0,00909	195,40	1,66	99,60
Dar. ir Girėno 8	10	1985	6,40	0,64	1,12	4,07	434	4,07	434	0,00984	195,40	1,80	108,00

Lazdijai (UAB "Lazdijų šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,5 °C; dienolaipsniai: 315

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Lazdijuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Dainavos 12	40	1987	14,20	2,61	6,40	5,19	2248	5,19	2248	0,00231	227,80	0,57	34,40
Dzūkų 11	40	1989	15,90	3,80	6,40	5,70	2291	5,70	2291	0,00249	227,80	0,62	37,07
Dainavos 13	50	1980	23,50	5,35	8,00	10,15	2626	10,15	2626	0,00387	227,80	0,96	57,58
Montvilos 20	18		7,89	1,45	2,88	3,56	788	3,56	788	0,00452	227,80	1,12	67,33
Seinų 22	20	1986	10,50	1,06	3,20	6,24	1062	6,24	1062	0,00587	227,80	1,46	87,50
Senamiesčio 9	12	1985	8,30	1,58	1,92	4,80	705	4,80	705	0,00681	227,80	1,69	101,49
Montvilos 34-II	15		9,02	0,76	2,40	5,86	787	5,86	787	0,00745	227,80	1,85	110,93
Montvilos 32 II	12	1980	8,76	1,05	1,92	5,79	648	5,79	648	0,00893	227,80	2,22	133,07

Ukmergė (UAB "E-energija" filialas UAB "Miesto energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,3 °C; dienolaipsniai 160,5:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ukmergėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Kauno 11 (renovuotas)	10	iki 1992	0,84	0,00	0,00	0,84	596	0,84	596	0,00141	242,70	0,37	22,41
Dariaus ir Girėno 30	40	2009	9,02	4,42	0,64	3,95	2492	3,95	2492	0,00159	242,70	0,42	25,18
Anykščių 11	43	iki 1992	18,63	3,46	7,20	7,92	1871	7,92	1871	0,00423	244,50	1,13	67,66
Dariaus ir Girėno 6	57	iki 1992	26,73	6,86	8,80	12,32	2773	12,32	2773	0,00444	244,50	1,18	71,05
Maironio 2	32	iki 1992	10,85	0,00	0,00	10,85	1383	10,85	1383	0,00785	242,70	2,08	124,57
VILNIAUS 100A	18	iki 1992	5,87	1,02	0,13	5,11	604	5,11	604	0,00846	242,70	2,24	134,32
Vienuolio 2	17	iki 1992	7,64	1,59	0,16	6,80	739	6,50	706	0,00921	244,50	2,45	147,24
ALYVŲ 3	12	iki 1992	8,64	1,13	1,92	5,70	615	5,70	615	0,00926	244,50	2,47	148,09
VILNIAUS 5	8	iki 1992	3,05	0,40	0,04	3,01	296	3,01	296	0,01017	244,50	2,71	162,54

Varėna (UAB "Varėnos šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 7,4C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Varėnoje	Mokėjimai už šilumą 1 m2 ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Valkininkų gšt 1 (<i>renov</i>)	48	renov.	12,90	4,16	7,28	1,46	2591	1,36	2435	0,00056	207,97	0,18	10,80
Marcinkonių g. 8	30	1991	12,10	6,07	4,80	1,23	1636	1,23	1636	0,00075	207,97	0,16	9,60
Vytauto g. 54	60	1985	19,40	6,22	9,60	3,58	2335	3,58	2335	0,00153	207,97	0,32	19,20
Dzūkų g. 62	40	1980	18,60	6,98	6,40	5,23	2253	5,23	2253	0,00232	207,97	0,48	28,80
Melioratorių g. 7	8	1980	4,07	0,87	1,28	1,93	399	1,93	399	0,00482	207,97	1,00	60,00
Kalno g. 29	20	1992	12,00	2,34	3,20	6,46	1102	6,46	1102	0,00587	207,97	1,22	73,20
Aušros g. 10	8	1959	4,30	0,61	1,28	2,41	361	2,41	361	0,00666	207,97	1,39	83,40
Vasario 16 g. 11	8	1960	4,46	0,41	1,12	2,93	371	2,17	275	0,00789	207,97	1,64	98,40