

Mokėjimų už šilumą analizė Lietuvos miestų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2010 m. lapkričio mėn)

Vilnius (UAB "Vilniaus energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4 °C; dienolapsniai: 420,2

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Vilniuje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Pavilonių g. 31	40	2007	16,69	8,18	3,20	5,31	2351	5,31	2351	0,00226	229,99	0,52	31,17
Žirmūnų g. 3 (renovuotas)	61	iki 1992	27,59	6,70	9,60	11,29	2700	11,29	2700	0,00418	229,99	0,96	57,71
J. Kubiliaus g. 4	50	2006	28,74	10,44	4,00	14,30	2532	14,30	2532	0,00565	229,99	1,30	77,92
S.Žukausko g. 34	63	2002	41,47	9,42	9,84	22,21	3321	21,52	3230	0,00666	229,99	1,53	91,96
Karaliaučiaus g. 16C	42	2000	42,80	7,32	6,64	28,84	2802	28,40	2759	0,01029	229,99	2,37	142,04
Ūmedžių g. 96	39	1999	39,36	6,58	6,24	26,55	2294	26,55	2294	0,01157	229,99	2,66	159,71
Šaltkalvių g. 68	50	1990	48,32	6,12	8,00	34,20	2547	34,20	2547	0,01343	229,99	3,09	185,29
Naugarduko g. 50A	38	iki 1992	44,55	3,97	6,00	34,57	2278	34,57	2278	0,01518	229,99	3,49	209,47
Filaretų g. 18, 20	44	iki 1992	51,49	5,90	7,04	38,55	2338	38,55	2338	0,01649	229,99	3,79	227,52
S.Stanevičiaus g. 8	38	iki 1992	47,81	3,58	5,76	38,47	2115	38,47	2115	0,01819	229,99	4,18	250,97
Sėlių g. 43	12	1961	14,21	1,68	0,13	12,40	593	9,32	445	0,02092	229,99	4,81	288,66
V.Grybo g. 24	6	iki 1992	7,89	0,32	0,06	7,51	310	7,51	310	0,02420	229,99	5,56	333,89
J.Tiškevičiaus g. 6	4	1963	5,12	0,27	0,04	4,81	151	4,81	151	0,03184	229,99	7,32	439,38

Kaunas (AB "Kauno energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4 °C; dienolapsniai: 420

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Kaune	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Krėvės 82B	118	2007	77,64	17,85	20,48	39,31	7755	35,45	6994	0,00507	234,80	1,30	78,00
Kovo 11-osios 114 (renov.)	100	1972	56,19	10,67	15,84	29,68	4427	29,68	4427	0,00670	234,80	1,72	103,20
Partizanų 160 (renov.)	72	1973	47,41	9,31	11,52	26,58	3785	26,58	3785	0,00702	234,80	1,80	108,00
Kovo 11-osios 118 (renov.)	61	1973	35,69	6,38	9,79	19,52	2678	19,52	2678	0,00729	234,80	1,87	112,20
Medvėgalio 31 (renov.)	54	1985	44,33	8,44	8,48	27,41	3480	27,41	3480	0,00788	234,80	2,02	121,20
Griunvaldo 4 (renov.)	61	1975	46,43	8,10	9,60	28,73	3635	28,73	3635	0,00790	234,80	2,02	121,20
Krėvės 61 (renov.)	60	1968	37,07	5,73	6,32	25,02	2715	25,02	2715	0,00922	234,80	2,36	141,60
Plechavičiaus 16 (renov.)	55	1976	42,62	7,85	8,80	25,97	2685	25,97	2685	0,00967	243,30	2,57	154,20
Krėvės 52	100	1971	73,94	11,47	15,92	46,55	4372	46,55	4372	0,01065	234,80	2,72	163,20
Savanorių 415 (renov.)	54	1980	53,36	6,86	8,29	38,21	3509	38,21	3509	0,01089	234,80	2,79	167,40
Baltų 2	92	1991	78,61	7,93	15,12	55,56	3720	52,93	3544	0,01494	234,80	3,82	229,20
Lukšio 64	47	1979	64,28	6,96	7,60	49,72	2975	48,77	2918	0,01671	243,30	4,43	265,80
Šiaurės 1	47	1981	70,19	6,16	7,44	56,59	2981	54,18	2854	0,01898	234,80	4,86	291,60
Draugystės 6	55	1977	60,00	4,02	8,56	47,42	2217	47,42	2217	0,02139	243,30	5,67	340,20
Savanorių 204(bt.1-49; 66-92)	83	1963	99,91	7,82	1,34	90,75	4481	74,85	3696	0,02025	243,30	5,37	322,20
Baršausko 80	29	1961	35,09	3,33		31,76	1424	28,62	1283	0,02230	234,80	5,71	342,60
Sajungos a. 10	63	1960	36,14	4,60		31,54	924	31,54	924	0,03413	234,80	8,74	524,40

Panevėžys (AB "Panevėžio energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,3 °C; dienolaipsniai: 441

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namų plotas	Apmokėstinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Panevėžyje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Tulpių 13	100	iki 1992	41,85	9,19	16,00	16,66	4441	16,66	4441	0,00375	223,12	0,84	50,23
Klaipėdos 98	61	iki 1992	26,28	5,51	9,60	11,17	2734	11,17	2734	0,00409	223,12	0,91	54,70
Beržų 33	81	iki 1992	37,21	6,51	12,64	17,87	3773	17,87	3773	0,00474	223,12	1,06	63,40
Vaitkaus 3	75	iki 1992	49,80	8,20	11,29	29,60	3967	29,39	3941	0,00746	223,12	1,66	99,83
Vilties 16	48	iki 1992	31,28	4,06	0,48	26,74	1930	26,74	1930	0,01386	223,12	3,09	185,50
Basanavičiaus 1 ŠP-1	46	iki 1992	35,18	3,24	0,50	27,82	1890	27,26	1846	0,01477	223,12	3,29	197,67
Marjonų 39	14	iki 1992	21,39	1,98	2,33	15,78	940	13,94	791	0,01763	223,12	3,93	236,06
Švyturio 11	12	iki 1992	12,99	1,91	1,92	11,07	605	11,07	605	0,01830	223,12	4,08	244,93
Elektros 6	47	iki 1992	38,10	3,16	0,47	37,63	1915	37,63	1915	0,01965	223,12	4,39	263,12
Švyturio 27	6	iki 1992	14,64	0,80	0,80	13,84	636	13,84	636	0,02176	223,12	4,86	291,33
Katedros 4	5	iki 1992	15,89	0,96	0,81	15,08	655	12,46	496	0,02514	223,12	5,61	336,57
Kisino 5	3	iki 1992	4,37	0,13	0,48	3,76	125	3,08	103	0,02992	223,12	6,68	400,55

Siauliai (AB "Siaulių energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,8 °C; dienolapsniai: 456

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Šiauliuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. nalaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Vilniaus g. 202 (renov.)	25	1969	8,89	1,94	3,84	3,11	1219	3,11	1219	0,00255	241,98	0,62	37,05
Gegužių g. 73 (renov.)	30	1985	13,22	3,16	4,80	5,26	1496	5,26	1496	0,00352	241,98	0,85	51,06
Gegužių g. 19 (renov.)	60	1971	25,88	5,22	9,60	11,06	2799	11,06	2799	0,00395	241,98	0,96	57,37
Klevų g. 13 (renov.)	30	1987	14,90	3,54	4,80	6,56	1598	6,56	1598	0,00410	241,98	0,99	59,58
Grinkevičiaus g. 8 (renov.)	75	1976	36,83	7,40	12,00	17,43	3969	17,43	3969	0,00439	241,98	1,06	63,76
Cvirkos g. 65B (renov.)	35	1991	19,54	3,62	5,44	10,47	2370	10,14	2295	0,00442	241,98	1,07	64,14
Gardino g. 27 (renov.)	30	1980	14,50	2,81	4,80	6,89	1496	6,89	1496	0,00461	241,98	1,11	66,87
Kviečių g. 56 (renov.)	29	1991	14,53	2,86	4,56	7,11	1510	7,11	1510	0,00471	241,98	1,14	68,38
Vytauto g. 138 (renov.)	22	1989	11,01	1,73	3,52	5,76	1189	5,76	1189	0,00485	241,98	1,17	70,35
Vytauto g. 154 (renov.)	21	1987	10,86	2,09	3,36	5,41	1097	5,41	1097	0,00493	241,98	1,19	71,60
Dainų g. 4 (renov.)	45	1978	23,50	3,83	7,20	12,47	2321	12,47	2321	0,00537	241,98	1,30	77,99
Sevastopolio g. 5	45	1973	26,10	4,29	7,20	14,61	2318	14,61	2318	0,00630	241,98	1,53	91,52
Gegužių g. 17	60	1970	33,25	4,90	9,60	18,75	2723	18,75	2723	0,00688	241,98	1,67	99,96
Dainų g. 10A	54	2007	31,20	4,90	1,09	25,21	3133	25,21	3133	0,00805	241,98	1,95	116,81
Tilžės g. 37B	22	1990	23,70	1,93	3,52	18,25	1229	18,25	1229	0,01485	241,98	3,59	215,56
Architektų g. 8	30	1985	31,15	2,09	4,80	24,26	1517	24,26	1517	0,01600	241,98	3,87	232,24
Verdulių g. 33	20	1989	22,98	1,99	3,20	17,79	1060	17,79	1060	0,01678	241,98	4,06	243,58
Šviesos g. 12	4	1959	4,00	0,34	0,04	3,62	157	3,62	157	0,02312	241,98	5,59	335,62
P. Višinskio g. 37	8	1926	7,54	0,20	0,80	6,54	254	6,54	254	0,02572	241,98	6,22	373,44
Vilniaus g. 213A	6	1959	6,41	0,56	0,06	5,79	226	5,61	187	0,02995	241,98	7,25	434,78
Ežero g. 15	23	1963	16,43			16,43	503	16,43	503	0,03269	241,98	7,91	474,59

Mažeikiai (UAB "Mažeikių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,1 °C; dienolaipsniai: 447

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Mažeikiuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Žemaitijos 56	45	iki1992	29,00	4,69	7,20	17,11	2870	17,11	2870	0,00600	224,50	1,34	80,40
Sodų 10-jo NSB (renov.)	100	iki1992	64,54	3,81	16,00	44,73	4426	44,73	4426	0,01010	224,50	2,27	136,20
Laisvės 40-jo NSB (renov.)	10	iki1992	9,26	0,41	1,60	7,25	642	7,25	642	0,01120	224,50	2,54	152,40
Sodų 5	59	iki1992	46,92	4,28	9,52	33,12	2725	33,12	2725	0,01220	224,50	2,73	163,80
Taikos 11	45	iki1992	42,15	4,39	7,20	30,56	2342	30,56	2342	0,01310	224,50	2,93	175,80
Tylioji 6	45	iki1992	44,40	3,06	7,20	34,14	2338	34,14	2338	0,01460	224,50	3,28	196,80
Žemaitijos 41	53	iki1992	66,65	7,60	8,64	50,41	2979	50,41	2979	0,01690	224,50	3,80	228,00
M.Daukšos 44 A	30	iki1992	33,63	3,00	4,64	25,90	1470	25,90	1470	0,01770	224,50	3,97	238,20
Pavasario 12	44	iki1992	66,02	5,05	6,80	54,17	2966	54,17	2966	0,01830	224,50	4,10	246,00
V.Burbos 5	24	iki1992	28,00	1,12	3,76	23,12	1107	23,12	1107	0,02090	224,50	4,69	281,40
S.Daukanto 8 (Viekšniai)	8	iki1992	9,54	0,15	0,05	9,34	397	9,34	397	0,02350	224,50	5,28	316,80
Laisvės 32	10	iki1992	20,42	0,30	1,52	18,60	528	18,60	528	0,03520	224,50	7,91	474,60

Jonava (UAB "Jonavos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,0 °C; dienolaipsniai: 420

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Jonavoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
CHEMIKŲ 86(renov.)	22	iki 1992	9,27	2,65	3,52	3,10	1230	3,10	1230	0,00252	243,62	0,61	36,83
CHEMIKŲ 92C(renov.)	18	1987	9,13	2,60	2,51	4,02	994	4,02	994	0,00405	243,62	0,99	59,13
LIETAVOS 31(renov.)	20	iki 1992	11,37	1,63	3,20	6,54	1300	6,54	1300	0,00503	243,62	1,23	73,52
J.RALIO 12(renov.)	60	1965	32,38	7,65	9,12	15,61	2745	15,61	2745	0,00569	243,62	1,39	83,10
KOSMONAUTŲ 9(renov.)	45	iki 1992	27,67	5,54	7,20	14,94	2325	14,94	2325	0,00643	243,62	1,57	93,93
BIRUTES 7(renov.)	40	iki 1992	25,63	4,54	6,40	14,69	2271	14,69	2271	0,00647	243,62	1,58	94,58
J. RALIO 10(renov.)	60	1964	36,82	7,26	9,60	19,96	2863	19,96	2863	0,00697	243,62	1,70	101,91
KOSMONAUTŲ 6	60	1971	45,09	12,50	9,60	23,00	2697	23,00	2697	0,00853	243,62	2,08	124,64
CHEMIKŲ 112	30	iki 1992	21,33	3,47	4,80	13,06	1509	13,06	1509	0,00866	243,62	2,11	126,55
KALNŲ 25	50	iki 1992	34,21	3,47	8,00	22,74	2577	22,74	2577	0,00882	243,62	2,15	128,98
VAIČIŪNO 10	65	1987	57,33	6,12	10,40	40,81	2385	40,81	2385	0,01711	243,62	4,17	250,11
CHEMIKŲ 134	14	1992	18,34	1,57	2,24	14,53	774	14,53	774	0,01878	243,62	4,57	274,44
BASANA VIČIAUS 72	12	iki 1992	12,32	0,92	1,54	9,85	514	9,85	514	0,01918	243,62	4,67	280,41
ŽEIMIŲ 26A	7	1986	9,98	0,77	1,12	8,09	375	8,09	375	0,02158	243,62	5,26	315,51
BIRUTES 4A I-AS KORPUSAS	22	iki 1992	30,19	1,66	3,36	25,17	1165	25,17	1165	0,02161	243,62	5,27	315,92
FABRIKO 14	18	1959	18,04	1,68	0,18	16,18	717	16,18	717	0,02256	243,62	5,50	329,79

Utena (UAB "Utenos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,5⁰ C; dienolaipsniai 435:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Utenoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Vyžuonų g. 11a(renov.)	20	iki 1992	11,48	1,48	4,68	5,32	1053	5,32	1053	0,00505	166,90	0,92	55,15
Aušros g. 99(renov.)	30	iki 1992	21,83	4,15	8,95	8,74	1717	8,74	1717	0,00509	170,00	0,94	56,57
Aušros g. 89 lk.(renov.)	30	iki 1992	18,10	2,20	4,80	11,10	1713	11,10	1713	0,00648	164,70	1,16	69,80
Aušros g. 89 lk.(renov.)	30	iki 1992	17,53	2,16	4,64	10,73	1638	10,73	1638	0,00655	164,70	1,18	70,57
Aukštakalnio g. 14,16(renov.)	9	iki 1992	9,31	2,93	1,44	4,94	625	4,94	625	0,00791	170,00	1,47	87,96
Aušros g. 85	50	iki 1992	34,58	5,53	8,00	21,05	2576	21,05	2576	0,00817	170,00	1,51	90,87
Taikos g. 75	40	iki 1992	31,59	6,98	6,40	18,21	2143	18,21	2143	0,00850	170,00	1,57	94,46
Sėlių g. 69	30	iki 1992	21,02	2,21	4,80	14,01	1578	14,01	1578	0,00888	170,00	1,64	98,69
Utenio a. 10	6	iki 1992	4,95	0,50	0,64	3,82	212	3,82	212	0,01799	170,00	3,33	200,01
Aušros g. 28	24	iki 1992	22,51	1,71	3,84	16,95	906	16,95	906	0,01871	170,00	3,47	207,97
Aukštakalnio g. 6,8	9	iki 1992	15,63	1,71	1,44	12,47	634	12,47	634	0,01966	170,00	3,64	218,55
Aukštakalnio g. 10,12	9	iki 1992	16,23	1,33	1,44	13,47	636	13,47	636	0,02119	170,00	3,93	235,60
Kauno g. 27	6	iki 1992	8,00	0,50	0,80	6,70	285	6,70	285	0,02349	166,90	4,27	256,41
Kęstučio . 6	7	iki 1992	9,84	0,28	1,12	8,44	337	8,44	337	0,02502	166,90	4,55	273,11

Plungė (UAB "Plungės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,5⁰ C; dienolaipsniai 465:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Plungėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Vaišvilos 31(renov.)	55	1966	22,00	5,10	8,80	8,10	2564	8,10	2564	0,00316	231,52	0,73	43,80
Vaižganto 96(renov.)	24	1991	10,45	2,45	3,84	4,16	1121	4,16	1121	0,00371	231,52	0,86	51,60
Vaišvilos 25 (vyksta renov.)	12	1963	6,00	1,29	1,92	2,79	532	2,79	532	0,00524	231,52	1,21	72,60
Vaišvilos 23(renov.)	12	1962	5,60	0,80	1,92	2,88	534	2,88	534	0,00540	231,52	1,25	75,00
Jucio 30 (vyksta renov.)	60	1986	49,50	8,13	9,60	31,77	3813	31,77	3813	0,00833	231,52	1,93	115,80
Vaišvilos 9 (vyksta renov.)	50	1978	36,50	4,69	8,00	23,81	2593	23,81	2593	0,00918	231,52	2,12	127,20
Jucio 14 (dalinai renovuotas)	30	1982	25,50	3,59	4,80	17,11	1725	17,11	1725	0,00992	231,52	2,29	137,40
Mačernio 12(dal.renovuot.)	60	1968	42,00	4,43	9,60	27,97	2732	27,97	2732	0,01024	231,52	2,37	142,20
Mačernio 51	40	1973	48,00	3,53	6,40	38,07	2567	38,07	2567	0,01483	231,52	3,43	205,80
Mačernio 47	50	1988	54,00	4,93	8,00	41,07	2420	41,07	2420	0,01697	231,52	3,93	235,80
Jucio 22	30	1985	34,00	2,86	4,80	26,34	1567	26,34	1567	0,01681	231,52	3,89	233,40
Jucio 10	60	1981	70,00	5,44	9,60	54,96	3123	54,96	3123	0,01760	231,52	4,07	244,20
Mačernio 6	85	1970	92,00	6,56	13,60	71,84	3790	71,84	3790	0,01896	231,52	4,39	263,40
Dariaus Ir Girėno 33	16	1964	18,00			18,00	607	18,00	607	0,02966	231,52	6,86	411,60
Dariaus Ir Girėno 35	24	1960	27,60			27,60	914	27,60	914	0,03018	231,52	6,98	418,80
S. Neries 4	10	1938	10,80			10,80	305	10,80	305	0,03543	231,52	8,20	492,00

Radviliškis (UAB "Radviliškio šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,8^o C; dienolaipsniai 456:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Radviliškyje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Jaunystės 35 (renov.)	45	1990	22,22	3,85	7,20	11,17	2334	11,17	2334	0,00478	209,93	1,00	60,27
Laisvės alėja 36 (renov.)	45	1974	27,06	5,41	7,20	14,46	2277	14,46	2277	0,00635	209,93	1,33	79,98
Kudirkos 10	45	1974	35,27	2,91	7,20	25,17	2304	25,17	2304	0,01092	209,93	2,29	137,58
Žalioji 35	45	1976	45,93	3,67	7,20	35,06	2323	35,06	2323	0,01509	209,93	3,17	190,14
Kęstučio 11A	75	1973	78,91	6,52	12,00	60,40	3985	60,40	3985	0,01516	209,93	3,18	190,92
Jaunystės 27	45	1993	48,26	3,44	7,20	37,62	2350	37,62	2350	0,01600	209,93	3,36	201,59
Radvilų 10	32	1964	29,81	2,32	5,12	22,37	1225	22,37	1225	0,01827	209,93	3,83	230,09
Kaštonų 8	45	1986	53,99	3,79	7,20	42,99	2322	42,99	2322	0,01852	209,93	3,89	233,28
Dariaus ir Girėno 60	32	1981	42,91	2,88	5,12	34,91	1793	34,91	1793	0,01947	209,93	4,09	245,27
Stiklo 1A	4	1940	4,91	0,00	0,00	4,91	162	4,91	162	0,03038	209,93	6,38	382,64
Bernotėno 1	4	1961	6,04	0,05	0,57	5,42	154	5,42	154	0,03524	209,93	7,40	443,94
Vasario 16-osios 17	6	1912	11,65	0,15	0,76	10,73	301	10,73	301	0,03561	209,93	7,48	448,59

Raseiniai (UAB "Raseinių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,6^o C; dienolaipsniai 460,8:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Raseiniuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Ateities 19	40	1998	36,40	5,40	6,40	24,60	2184	24,00	2134	0,01125	228,60	2,57	154,27
Vytauto Didžiojo 31	40	1980	40,50	3,40	6,40	30,70	2314	30,70	2314	0,01327	231,50	3,07	184,31
Rytų 4	20	1997	21,90	1,30	3,20	17,40	1186	17,40	1186	0,01467	231,50	3,40	203,71
Stonų 3	50	1973	54,80	2,70	7,80	44,30	2510	44,30	2510	0,01765	231,50	4,09	245,12
Vaižganto 5A	50	1978	60,50	4,50	8,00	48,00	2609	48,00	2609	0,01840	231,50	4,26	255,54
Dariaus ir Girėno 23	20	1979	25,60	1,80	3,10	20,70	1074	20,70	1074	0,01928	231,50	4,46	267,74
V. Kudirkos 9	12	1960	17,30	0,80	1,90	14,60	532	13,40	489	0,02743	231,50	6,35	381,02
Dariaus ir Girėno 26	6	iki1960	8,40	0,50	0,90	7,00	253	7,00	253	0,02772	231,50	6,42	385,07
Vytauto Didžiojo 3	9	iki1960	7,60	0,00	0,00	7,60	255	7,60	255	0,02979	231,50	6,90	413,81

Anykščiai (UAB "Anykščių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,5 °C; dienolaipsniai 263,9

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Anykščiuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Biliūno g. 20	44	1966	37,23	7,04	2,03	28,16	1849	37,23	42	0,01523	293,43	4,47	268,13
Statybininkų g. 23	22	1987	22,51	3,40	1,24	17,86	1082	22,51	49	0,01652	293,43	4,85	290,79
Statybininkų g. 21	22	1987	27,80	3,81	1,87	22,12	1207	27,80	55	0,01834	293,43	5,38	322,80

Elektrėnai (UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,2 °C; dienolaipsniai 414

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Elektrėnuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Šarkinės 27 (<i>renov.</i>)	15		7,53	1,63	1,20	4,69	1531	4,69	1104	0,00425	163,60	0,70	41,70
Šviesos 10	30	1970	24,90	3,20	4,80	16,90	1852	16,90	1727	0,00979	163,60	1,60	96,06
Šviesos 3	72	1976	54,90	5,80	11,50	37,60	4060	37,60	3727	0,01009	163,60	1,65	99,03
Pergalės 55	60	1985	63,00	5,50	9,60	43,90	3526	47,90	3225	0,01485	163,60	2,43	145,79
Saulės 12	20	1984	22,20	2,40	3,20	16,60	1145	16,60	1066	0,01557	163,60	2,55	152,86
Saulės 23	20	1983	22,90	3,16	3,20	16,60	1095	16,60	1013	0,01639	163,60	2,68	160,85
Trakų 18	20	1983	24,00	1,30	3,20	19,50	1153	19,50	1052	0,01854	163,60	3,03	181,95
Trakų 1	36	1982	48,00	3,20	5,76	39,00	2332	39,00	2052	0,01901	163,60	3,11	186,56
Taikos 11	20	1980	24,60	2,50	3,20	20,60	1145	20,60	1039	0,01983	163,60	3,24	194,62
Šviesos 4	62	1977	93,00	5,30	9,90	77,50	3794	77,50	3618	0,02142	163,60	3,50	210,27

Kaišiadorys (UAB "Kaišiadorių šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4 °C; dienolaisniai 420

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Kaišiadoryse	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn
Gedimino g. 89, Kaišiadorys	60	iki 1992	33,87	5,84	9,60	18,43	18,43	3139	0,00587	242,63	1,42	85,20	
Gedimino g. 22, Kaišiadorys	55	iki 1992	32,95	5,10	8,80	19,06	19,06	2540	0,00750	242,63	1,82	109,20	
Girelės g. 43, Kaišiadorys	60	iki 1992	37,46	6,68	9,60	21,18	21,18	2740	0,00773	242,63	1,87	112,20	
Gedimino g. 80, Kaišiadorys	25	iki 1992	21,17	2,70	4,00	14,47	14,47	1352	0,01070	242,63	2,6	156,00	
Gedimino g. 26, Kaišiadorys	60	iki 1992	43,25	5,17	9,60	28,48	28,48	2501	0,01139	242,63	2,76	165,60	
J. Basanavičiaus g. 7, Kaišiadorys	40	iki 1992	46,50	4,00	6,40	36,09	36,09	2273	0,01588	242,63	3,85	231,00	
Parko g. 23, Kaišiadorys	39	iki 1992	49,74	5,56	6,24	37,94	37,94	2269	0,01672	242,63	4,06	243,60	
Ateities g. 1, Stasiūnai	18	iki 1992	23,85	1,05	2,88	19,93	19,93	1121	0,01778	242,63	4,31	258,60	
Rožių g. 1, Žiezmariai	35	iki 1992	23,23	0,00	0,00	23,23	23,23	1229	0,01890	242,63	4,59	275,40	
Ateities g. 6, Stasiūnai	20	iki 1992	26,38	0,97	3,20	22,21	22,21	1062	0,02092	242,63	5,08	304,80	
Parko g. 6, Stasiūnai	8	iki 1992	8,74	0,00	0,00	8,74	8,74	379	0,02305	242,63	5,59	335,40	
Parko g. 8, Stasiūnai	8	iki 1992	10,03	0,10	0,03	9,90	9,90	390	0,02541	242,63	6,17	370,20	

Ignalina (UAB "Ignalinos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3.1 °C; dienolaisniai: 447

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Ignalinoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
	vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn
M. Petrausko g. Nr. 3, Ignalina	40	1993	30,00	4,30	6,40	19,30	19,30	2189	0,00882	186,00	1,64	98,40	
Atgimimo g. Nr. 19, Ignalina	40	1986	36,50	3,40	6,40	26,70	26,70	2360	0,01130	186,00	2,10	126,00	
Turistų g. Nr. 47, Ignalina	30	1992	29,50	2,90	4,80	21,80	21,80	1614	0,01351	186,00	2,51	150,60	
Ateities g. Nr. 10, Ignalina	12	1987	19,50	0,60	1,90	17,00	17,00	687	0,02476	186,00	4,60	276,00	
Smėlio g. Nr.28, Ignalina	8	1981	10,10	0,90	0,10	9,10	9,10	389	0,02340	186,00	4,35	261,00	
Atgimimo g. Nr. 31, Ignalina	11	1983	14,10	0,70	1,90	11,50	11,50	451	0,02550	186,00	4,74	284,40	
Technikos g. Nr. 10a-10, Ignalina	22	1980	18,70	0,00	0,00	18,70	18,70	655	0,02854	186,00	5,31	318,60	

Šakiai (UAB "Šakių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4.4 °C; dienolaisniai: 408

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Šakiuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
V. Kudirkos g. 108	6	iki 1992	2,19	1,37	0,08	0,74	395	0,65	158	0,00412	265,52	1,09	65,40
V. Kudirkos g. 39	12	"	9,05	3,10	1,92	4,03	539	3,71	495	0,00748	265,52	1,99	119,40
V. Kudirkos g. 82	20	"	15,16	3,43	3,17	8,56	964	8,56	964	0,00888	265,52	2,36	141,60
J. Basanavičiaus g. 4	40	"	38,65	4,22	6,40	28,03	2269	28,03	2269	0,01236	265,52	3,28	196,80
Jaunystės takas 6	40	"	41,15	4,72	6,24	30,19	2281	28,50	2203	0,01294	265,52	3,43	205,80
Gimnazijos g. 34	45	"	41,77	3,45	7,20	31,12	2322	31,12	2322	0,01340	265,52	3,56	213,60
Jaunystės takas 4	40	"	47,96	3,32	5,76	38,88	2242	38,16	1982	0,01925	265,52	5,11	306,60
Šaulių g. 18	45	"	50,43	3,71	7,20	39,52	2035	39,52	2035	0,01942	265,52	5,16	309,60
Vytauto g. 19	40	"	46,84	2,79	6,24	37,81	1888	36,61	1783	0,02054	265,52	5,45	327,00
V. Kudirkos g. 47	6	"	8,94	0,89	0,08	7,97	320	7,97	320	0,02491	265,52	6,62	397,20
V. Kudirkos g. 86	6	"	6,05	0,11	0,06	5,81	234	2,63	105	0,02511	265,52	6,67	400,20
Kęstučio g. 4	6	iki 1992	4,80	0,27	0,48	4,06	319	2,74	93	0,02961	265,52	7,86	471,60

Šilalė (UAB "Šilalės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3.3 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Šilalėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Žalioji 3, Kvėdarna	36	1972	37,20	3,70	5,76	27,70	1478	27,70	1478	0,01877	215,50	4,04	242,40
Kovo 11-osios 26	30	1990	45,10	2,50	4,50	38,10	1968	38,13	1968	0,01937	215,50	4,17	250,20
Kovo 11-osios 2	12	1989	18,80	1,22	1,92	15,70	705	15,70	705	0,02228	215,50	4,80	288,00
Žalioji 7, Kvėdarna	36	1974	35,80	1,48	0,34	34,00	1504	31,10	1504	0,02067	215,50	4,45	267,00
Dariaus ir Girėno 49	8	1967	11,20	0,87	1,20	9,14	397	9,10	397	0,02300	215,50	4,96	297,60
Dariaus ir Girėno 47	8	1967	12,10	0,46	1,33	10,30	392	10,30	392	0,02645	215,50	5,70	342,00

Birštonas (UAB "Birštono šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 3,7 °C; dienolaipsniai: 429

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Birštone	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mén	
LELIJŲ 11	29	1999	23,00	3,05	4,32	15,63	1406	15,63	1406	0,01120	205,80	2,16	129,60
B.SRUOGOS 10	27	1974	24,00	1,89	4,32	17,79	1417	17,79	1417	0,01256	205,80	2,44	146,40
VILNIAUS 6	28	1974	28,50	1,53	4,48	22,49	1391	22,49	1391	0,01616	205,80	3,14	188,40
LELIJŲ 7	16	1988	21,10	1,38	2,56	17,16	912	17,16	912	0,01882	205,80	3,65	219,00
DRUSKUPIO 4	13	1986	23,00	0,87	2,08	20,05	830	20,05	830	0,02415	205,80	4,69	281,40
KEŠTUČIO 7	12	1961	16,20	0,76	1,92	13,52	555	13,52	555	0,02436	205,80	4,73	283,80
DARIAUS IR GIRĖNO 7	12	1986	17,80	1,17	1,92	14,70	540	14,70	540	0,02724	205,80	5,29	317,40
DARIAUS IR GIRĖNO 23A.3L.	6	1984	9,70	0,26	0,96	8,49	281	8,49	281	0,03023	205,80	5,87	352,20
VYTAUTO 2	4	1990	5,00	0,41	0,64	3,95	167	3,95	167	0,03256	205,80	6,32	379,20

Pakruojis (UAB "Pakruojo šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,8 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Pakruojyje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mén	
L.Giros 1,Pakruojis	25	iki 1992	17,40	2,10	4,00	11,30	11,30	1312	0,00862	277,80	2,61	156,60	
Mašiotė 67,Pakruojis	25	iki 1992	18,30	2,20	4,00	12,10	12,10	1332	0,00905	277,80	2,74	164,40	
Mašiotė 57,Pakruojis	17	iki 1992	12,50	0,90	2,70	8,90	8,90	844	0,01050	277,80	3,18	190,80	
Mindaugo 2A,Pakruojis	20	iki 1992	16,00	1,20	3,20	11,60	11,60	1045	0,01108	277,80	3,36	201,60	
Vilniaus 31,Pakruojis	6	iki 1992	3,20	0,00	0,00	3,20	3,20	183	0,01768	277,80	5,35	321,00	
Vilniaus 28,Pakruojis	4	iki 1992	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80	253	0,01878	277,80	5,69	341,40	
Vilniaus 32,Pakruojis	6	iki 1992	4,10	0,00	0,00	4,10	4,10	213	0,01923	277,80	5,82	349,20	
Vilniaus 34,Pakruojis	6	iki 1992	5,80	0,00	0,00	5,80	5,80	235	0,02480	277,80	7,51	450,60	
Mažoji 1,Pakruojo k.	6	iki 1992	11,80	0,50	1,00	10,30	10,30	366	0,02824	277,80	8,55	513,00	
Ušinsko 22,Pakruojis	4	iki 1992	5,40	0,20	0,60	4,60	4,60	135	0,03403	277,80	10,30	618,00	

Trakai (UAB „Prienų energija“ Trakų padalinys)

vidutinė lauko oro temperatūra: -3,7 °C

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Trakuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Vilniaus 33,Aukštadvaris	20	iki 1992	14,18	2,74	3,20	8,24	8,24	927	0,00800	281,55	2,25	135,14	
Vytauto 48,Trakai	20	1970	14,12	1,76	3,20	9,16	9,16	952	0,00900	293,21	2,64	158,33	
Mindaugo 16,Trakai	20	1973	14,82	2,96	3,12	8,74	8,74	948	0,00921	293,21	2,70	162,03	
Vienuolyno 3,Trakai	50	1966	39,51	4,03	8,16	26,86	26,86	2659	0,01010	293,21	2,96	177,69	
Mindaugo 11b,Trakai	18	1981	14,77	1,43	2,88	10,46	10,46	955	0,01090	293,21	3,20	191,76	
Geležinkelio 26,Lentvaris	40	1992	36,10	3,41	6,40	26,29	26,28	2265	0,01161	281,55	3,27	196,06	
Vytauto 48b,Trakai	12	1975	14,15	0,97	1,92	11,26	11,26	707	0,01593	293,21	4,67	280,25	
Mindaugo 1a,Trakai	10	1978	11,98	0,92	1,60	9,46	9,46	557	0,01699	293,21	4,98	298,90	
Mindaugo 4,Trakai	8	1977	11,63	0,82	1,28	9,53	9,53	530	0,01798	293,21	5,27	316,31	
Mindaugo 18, Trakai	12	1963	13,93	1,63	1,92	10,38	10,38	496	0,02090	293,21	6,13	367,69	
Pakalnės 25,Lentvaris	24	1963	26,90	1,12	0,24	25,54	25,54	896	0,02850	281,55	8,02	481,45	
Pakalnės 23,Lentvaris	12	1960	18,20	0,71	0,09	17,40	17,40	550	0,03160	281,55	8,90	533,81	

Akmenė (UAB "E-energija" filialas UAB "Akmenės energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: 2,8 °C; dienolaipsniai 456:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Akmenėje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Stadiono 13 Akmenė (renov.)	40	iki1992	11,64	3,98	6,17	1,49	2234	4,95	2234	0,00222	286,78	0,64	38,14
Stadiono 7 Akmenė(renov.)	25	iki1992	10,96	1,94	1,86	7,16	1312	7,16	1312	0,00546	286,78	1,57	93,93
Respublikos 24 N. Akmenė(renov.)	45	iki1992	22,79	3,07	6,40	13,31	2325	13,31	2325	0,00573	286,78	1,64	98,54
Stadiono 17 Akmenė(renov.)	40	iki1992	22,69	2,14	6,08	14,47	2260	14,47	2260	0,00640	286,78	1,84	110,12
Ramučių 39 Naujoji Akmenė(renov.)	45	iki1992	26,00	2,77	6,80	16,43	2290	16,43	2290	0,00717	286,78	2,06	123,44
Ramučių 33 Naujoji Akmenė(renov.)	40	iki1992	27,00	3,41	6,32	17,27	2370	17,27	2370	0,00729	286,78	2,09	125,36
Respublikos 6(renov.)	100	iki1992	61,37	5,21	14,45	41,70	4387	41,70	4387	0,00951	286,78	2,73	163,58
V.Kudirkos 17 N.Akmenė(renov.)	50	iki1992	35,12	2,43	6,37	26,32	2603	26,32	2603	0,01011	286,78	2,90	173,99
Ramučių 38 Naujoji Akmenė	75	iki1992	70,00	7,08	11,60	51,31	3993	51,31	3993	0,01285	286,78	3,69	221,10
Respublikos 27 Naujoji Akmenė	60	iki1992	56,41	6,34	8,00	42,06	3130	42,06	3130	0,01344	286,78	3,85	231,26
Ramučių 4 Naujoji Akmenė	45	iki1992	42,73	3,09	6,64	33,00	2326	33,00	2326	0,01419	286,78	4,07	244,13
S.Daukanto 5 Akmenė	7	iki1992	9,03	0,00	0,00	9,03	344	9,03	344	0,02628	286,78	7,54	452,19
Bausko 5 Venta	12	iki1992	16,41	0,59	1,04	14,78	530	14,78	530	0,02789	286,78	8,00	479,98
Nepriklausomybės 13 N.Akmenė	7	iki1992	8,22			8,22	286	8,22	286	0,02869	286,78	8,23	493,66
Ventos 4 Venta	7	iki1992	4,64	0,03	0,02	4,59	158	4,59	158	0,02915	286,78	8,36	501,59
Nepriklausomybės 12 N.Akmenė	14	iki1992	14,84	0,00	0,00	14,84	445	14,84	445	0,03337	286,78	9,57	574,15
Daukanto 8 Akmenė	14	iki1992	17,71	0,00	0,00	17,71	497	17,71	497	0,03567	286,78	10,23	613,72

Varėna (UAB "Varėnos šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,1 °C; dienolaisniai 417:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Varėnoje	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Valkininkų gst 2, (renov.)	50	renov.	25,50	3,47	7,84	14,19	2587	14,19	2587	0,00549	207,97	1,14	68,40
Valkininkų gst 1, (renov.)	47	renov.	31,40	3,06	7,28	21,02	2591	19,75	2435	0,00811	207,97	1,69	101,40
Vytauto g. 42	50	1979	37,10	4,34	8,00	18,36	2555	18,36	2555	0,00718	207,97	1,49	89,40
J.Basanavičiaus g. 21	36	1967	24,60	3,20	5,76	15,64	1501	15,64	1501	0,01042	207,97	2,17	130,20
Marcinkonių g. 12	40		36,35	3,87	6,40	26,08	2255	26,08	2255	0,01157	207,97	2,41	144,60
Dzūkų g. 3	50	1969	43,60	6,07	6,65	30,88	2594	30,88	2594	0,01190	207,97	2,48	148,80
Spaustuvės g. 3	18		26,48	1,94	2,88	21,67	1128	21,67	1128	0,01921	207,97	4,00	240,00
Vasario 16 g. 6	11	1961	12,30	0,59	1,76	9,95	516	9,95	516	0,01927	207,97	4,01	240,60
Dzūkų g. 26	3	1940	2,60			2,60	125	2,60	125	0,02073	207,97	4,31	258,60
Vytauto g. 7	8	1951	10,00	0,75	1,28	7,97	301	7,97	301	0,02648	207,97	5,51	330,60
V.Krėvės g. 4	10	1976	13,80	0,71		13,09	411	13,09	411	0,03180	207,97	6,61	396,60
M.K.Čiurlionio g. 37	3	1940	4,00			4,00	11	4,00	111	0,03598	207,97	7,48	448,80

Lazdijai (UAB "Lazdijų šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: 4,5 °C; dienolaisniai 405:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM) Lazdijuose	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. Palaikymui	Patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Kailinių 5	44	1989	29,40	8,56	0,44	20,40	2008	20,40	2008	0,01016	227,80	2,52	151,39
Dzūkų 9	40	1992	39,80	5,53	6,40	27,87	2174	27,87	2174	0,01282	227,80	3,18	190,98
Dzūkų 17	40	1992	44,10	4,23	6,40	33,47	2256	33,47	2256	0,01484	227,80	3,68	221,04
Montvilos 20	18	1977	17,59	1,37	2,88	13,34	788	13,34	788	0,01693	227,80	4,20	252,21
Gustaičio 13	10	1971	14,30	0,55	1,60	12,15	649	12,15	649	0,01872	227,80	4,65	278,83
Nepriklausomybės 5	12	1970	7,90	1,98	0,00	5,92	302	5,92	302	0,01963	227,80	5,30	318,00
Montvilos 32 II	12	1980	16,42	1,11	1,92	13,39	648	13,39	648	0,02065	227,80	5,13	307,70
Senamiesčio 9	12	1985	19,20	0,85	1,92	16,43	705	16,43	705	0,02331	227,80	5,79	347,34
Vilniaus 5	8	1964	10,70	0,36	1,28	9,06	371	9,06	371	0,02439	227,80	6,06	363,39
Vilniaus 14	7	1970	9,90	0,18	0,00	9,72	379	9,72	379	0,02563	227,80	6,36	381,90