

Mokėjimų už šilumą analizė kai kuriuose Lietuvos miestuose (2008 m. sausio mėn)

Vilnius (UAB "Vilniaus energija")

vidutinė lauko oro temperatūra: -1,7 °C; dienolaisniai: 610

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilniuje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Elnių 27	105	2001	116,00	26,80	8,40	80,80	6912,36	63,022	5766,81	0,01093	145,67	1,67	100,2
Žirmūnų 3 (renovuotas)	61	iki 1992	52,00	7,63	9,60	34,77	2700,04	34,765	2700,04	0,01288	145,67	1,97	118,2
Laisvės pr. 85	60	1994	51,51	7,96	9,52	34,02	2203,29	34,024	2203,29	0,01544	145,67	2,36	141,6
Karaliaučiaus 16a	50	2000	63,10	5,50	8,00	49,60	2639,32	49,602	2639,32	0,01879	145,67	2,88	172,8
Algirdo 9	33	1990	63,00	2,34	5,20	55,46	1988,16	38,780	1390,18	0,02790	145,67	4,26	255,6
Antakalnio 63	40	iki 1992	50,93	4,87	0,40	45,66	1742,83	45,658	1742,83	0,02620	145,67	4,01	240,6
J.Tiškevičiaus 6	4	1963	8,29	0,56	0,04	7,69	151,01	7,691	151,01	0,05093	145,67	7,79	467,4
Gedimino pr. 22	10	1914	48,70	0,20	0,00	48,50	866,87	13,016	232,66	0,05594	145,67	8,56	513,6

Klaipėda (AB "Klaipėdos energija")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Klaipėdoje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Dragūnų 6	60	2006	46,21	12,60	2,57	31,04	4497,37	31,040	4497,37	0,00690	159,40	1,16	69,3
Statbininkų pr. 19 (renovuotas)	30	1976	21,00	2,95	3,00	15,05	1704,3	15,050	1704,3	0,00883	159,40	1,48	88,7
Alksnynės g. 19	35	1992	38,43	6,53	3,50	28,40	2287,45	28,401	2287,45	0,01242	159,40	2,08	124,7
Vyturio g. 15 (dalinai renovuotas)	60	1984	97,00	14,93	6,00	76,07	3959,48	76,065	3959,48	0,01920	159,40	3,22	192,9
Aukštoji g. 14	4	1986	7,51	0,33	0,00	7,18	187,71	7,179	187,71	0,03825	159,40	6,40	384,1
Danės g. 27	3	iki 1992	11,99	0,56	0,03	11,40	246,51	11,400	246,51	0,04625	159,40	7,74	464,4

Panevėžys (AB "Panevėžio energija")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Panevėžyje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Klaipėdos 99-I	49	2007	43,80			43,80	3741,6	30,5	2995,5	0,01020	151,30	1,62	97,2
Molainių 26 (renovuotas)	45	iki 1992	33,19	6,07	7,20	19,92	2339,2	19,9	2339,2	0,00851	151,30	1,35	81,1
Parko 7	100	iki 1992	83,50	10,99	16,00	56,51	4438,9	56,5	4438,9	0,01273	151,30	2,02	121,3
Statybininkų 7	60	iki 1992	52,20	6,66	9,60	35,94	2733,9	35,9	2733,9	0,01313	151,30	2,09	125,2
Anykščių 5	17	iki 1992	28,92	2,20	2,73	23,99	935,5	23,0	896,5	0,02567	151,30	4,08	244,6
Marijonų 29	107	iki 1992	104,89	8,76	17,20	78,93	2563,7	78,3	2544,3	0,03079	151,30	4,89	293,5
Kudirkos 3	14	iki 1992	30,60	0,91	0,18	29,51	777,2	19,5	550,5	0,03537	151,30	5,62	337,1
Kisino 5	3	iki 1992	5,90	0,05	0,48	6,33	125,4	5,0	125,4	0,03948	151,30	6,27	376,3

Plungė (UAB "Plungės šilumos tinklai")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Plungėje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
A. Vaišvilos 31 (renovuotas)	55	1966	33,10	4,99	8,80	19,31		19,3	2564,1	0,00750	165,59	1,25	75,0
V. Mačernio 12 (renovuotas)	60	1968	47,00	5,81	9,60	31,59		31,6	2731,7	0,01150	165,59	1,91	114,6
I. Končiaus 7	30	2000	27,00	4,54	4,80	17,66		17,7	1411,6	0,01250	165,59	2,07	124,2
Lentpjuvės 2 (dalinai renovuotas)	20	1980	22,00	1,58	3,20	17,22		17,2	1037,4	0,01660	165,59	2,75	165,0
Senamiesčio a. 5	21	1991	42,00	2,40	3,36	36,24		36,2	1373,7	0,02640	165,59	4,37	262,2
Dariaus ir Girėno 47	24	1961	28,00			28,00		28,0	909,2	0,03080	165,59	5,10	306,0
Dariaus ir Girėno 33	16	1964	20,90			20,90		20,9	606,3	0,03440	165,59	5,70	342,0
S. Neries 4	10	1938	13,50			13,50		13,5	304,8	0,04420	165,59	7,33	439,8

Šiauliai (AB "Šiaulių energija")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šiauliuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
P. Cvirkos 65b	34		37,40	4,40	5,80	27,20	2370,10	26,30	2296,20	0,01145	155,80	1,87	112,42
Krymo 26	54		47,10	5,50	9,20	32,40	2897,91	31,70	2835,64	0,01118	155,80	1,83	109,73
Vytauto 48	32		35,00	3,60	0,30	31,10	1410,20	31,10	1410,20	0,02205	155,80	3,61	216,46
Vilniaus 28	40		59,70	6,20	6,50	47,00	2256,77	44,50	2119,82	0,02099	155,80	3,43	206,05
Varpo 7	32		37,80	2,50	0,30	35,00	1402,95	33,90	1360,23	0,02492	155,80	4,08	244,62
Vilniaus 24	20		34,40	2,30	3,30	28,80	975,00	27,40	926,36	0,02958	155,80	4,84	290,32
Draugystės 3a	80		55,50	2,30	0,80	52,40	1344,70	52,40	1344,70	0,03897	155,80	6,37	382,48
P. Višinskio 37	8		13,70	0,20	0,90	12,60	254,15	12,60	254,15	0,04958	155,80	8,11	486,62

Tauragė (UAB "Tauragės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -0,1 °C; dienolaipsniai: 561

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namų plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Tauragėje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Prezidento g. 82 <i>(renovuotas)</i>	40	iki 1991	32,00	5,05	6,44	20,51	2287,5	20,51	2287,45	0,0090	159,50	1,51	90,4
Dariaus ir Girėno g. 32a <i>(dalinai renovuotas)</i>	36	iki 1991	40,00	3,62	5,87	30,51	2305,3	29,50	2232,72	0,0132	159,50	2,21	132,6
Vytauto g. 4b	40	iki 1991	54,83	5,71	6,44	42,67	2278,6	42,67	2278,59	0,0187	159,50	3,13	187,9
Gedimino g. 45	75	iki 1991	107,09	6,71	12,07	88,32	3898,8	88,32	3898,82	0,0227	159,50	3,80	228,1
Vasario 16-osios g. 3	44	iki 1991	53,02	2,24	0,41	50,37	1849,4	45,81	1758,48	0,0260	159,50	4,35	261,3
Respublikos g. 4	24	iki 1991	36,62	1,58	0,21	34,83	1111,9	30,52	980,15	0,0311	159,50	5,21	312,5
Dariaus ir Girėno g. 20	22	iki 1991	38,34	1,17	0,22	36,95	896,4	26,82	669,04	0,0401	159,50	6,72	402,9

Varėna (UAB "Varėnos šiluma ")

vidutinė lauko oro temperatūra: -0,9 °C; dienolaipsniai:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Varėnoje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
Spaustuvės 3	18		19,74	2,70	2,88	14,16	1127,9	14,20	1127,9	0,012590	171,15	2,15	129,3
Sporto 4	40		58,70	6,14	6,27	46,29	2250,2	44,47	2162,3	0,020566	171,15	3,52	211,2
M.K. Čiurlionio 4	14		15,00	1,33		13,67	424,8	13,70	424,8	0,032181	171,15	5,51	330,5
M.K. Čiurlionio 37	4		4,40			4,40	110,0	4,40	110,0	0,039996	171,15	6,85	410,7

Ignalina (UAB "Ignalinos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -2,0 °C; dienolaipsniai: 620

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Ignalinoje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m2	MWh	m2	MWh/m2	Lt/MWh	Lt/m2	Lt/mėn	
M. Petrausko g. 3	40	1993	45,90	4,50	6,40	35,00	2188,7	35,00	2188,7	0,0160	115,20	1,84	110,4
M. Petrausko g. 4	30	1989	42,30	4,60	4,80	32,90	1585,6	32,90	1585,6	0,0207	115,20	2,39	143,4
Melioratorių g. 4	24	1973	39,40	1,40	3,80	34,20	996,2	32,80	996,2	0,0329	115,20	3,96	237,6
Atgimimo g. 5	3	1975	7,00	0,00	0,00	7,00	169,4	7,00	169,4	0,0413	115,20	4,75	285,0

Utena (UAB "Utenos šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -1,1 °C; dienolaipsniai: 611

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Utenoje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Aukštakalnio g. 108	13	2007	12,03	0,00	0,24	11,80	1052,2	11,8	1052,2	0,01121	141,80	1,67	100,1
Krašunos g. 13	40	1993	46,03	5,30	6,40	34,32	2230,0	34,3	2230,0	0,01538	141,80	2,29	137,4
Vaižganto g. 52	100		84,84	7,38	16,00	61,46	3693,0	61,5	3693,0	0,01665	141,80	2,48	148,8
Taikos g. 92	38	1985	67,45	4,34	6,08	57,04	2149,2	57,0	2149,2	0,02654	141,80	3,95	237,1
Aušros g. 24	24		43,21	4,51	3,84	34,86	1285,6	34,9	1285,6	0,02712	141,80	4,04	242,2
Užpalių g. 88	9		12,67	1,58	0,00	11,09	285,1	11,1	285,1	0,03889	141,80	5,79	347,4
Utenio a. 5	3		7,57	0,20	0,48	6,89	159,4	6,9	159,4	0,04321	141,80	6,43	386,0

Alytus (UAB Litesko filialas "Alytaus energija")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Alytuje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Kalniškės 25	9	1994	12,68	1,73	1,44	9,51	980,7	9,5	980,7	0,00970	178,90	1,82	109,3
Aukštakalnio 14	35	2001	30,21	4,44	5,44	20,34	1747,9	20,3	1747,9	0,01163	178,90	2,19	131,1
Lakūnų 9	30		39,68	4,90	4,80	29,99	1652,8	30,0	1652,8	0,01814	178,90	3,41	204,5
Šaltinių 4	30	1972	33,00	3,37	4,80	24,83	1720,3	24,8	1720,3	0,01444	178,90	2,71	162,7
Žiburio 16	63		66,69	7,34	0,60	58,76	2460,3	58,8	2391,6	0,02457	178,90	4,61	276,9
Žiburio 12	58	1963	30,65	1,28	0,00	29,37	1104,8	28,6	1075,4	0,02658	178,90	4,99	299,5

Telšiai (UAB Litesko filialas "Telšių šiluma")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Talšiuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Dariaus ir Girėno 15	45	1975	38,70	3,77	7,20	27,73	2325,22	27,73	2325,22	0,01192	192,1	2,41	144,6
Rambyno 16A	31	1990	38,80	3,42	4,80	30,58	1620,63	30,58	1620,63	0,01887	192,1	3,81	228,6
Kęstučio 15	67	1972	77,40	4,64	10,06	62,69	3221,22	62,69	3221,22	0,01946	192,1	3,93	235,8
Luokės 33	14	1969	17,50	1,28	0,35	15,88	519,5	15,88	519,5	0,03056	192,1	6,16	369,6
Laisvės 10	55	1968	71,40	3,51	8,13	59,76	2449,3	59,76	2449,3	0,02440	192,1	4,92	295,2
Daukanto 14	12	1925	22,60	0,77	1,84	20,00	547,67	16,74	458,42	0,03651	192,1	7,36	441,6
Birutės 44	4	1954	8,10	0,00	0,00	8,10	117,9	5,99	117,9	0,05080	192,1	10,25	615

Druskininkai (UAB Litesko filialas "Druskininkų šiluma")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Druskininkuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Šiltnamių 22	20	1975	18,09	2,65	3,20	12,23	1127,1	12,2	1127,1	0,010854	175,90	2,00	120,0
Druskininkų 8	56	1968	59,68	8,01	8,80	42,88	2556,5	42,9	2556,5	0,016771	175,90	3,10	186,0
Verpėjų 18	8	1987	16,96	0,72	1,28	14,96	462,3	15,0	462,3	0,032351	175,90	5,98	358,8
Šv. Jokūbo 13	4	1931	5,36	0,00	0,00	5,36	108,3	5,4	108,3	0,049487	175,90	9,14	548,4

Biržai (UAB Litesko filialas "Biržų šiluma")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Biržuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			MWh	MWh	MWh	MWh							
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ²	Lt/MWh	Lt/m ²	Lt/mėn	
Vytauto 24	38	1982	43,31	3,46	6,13	33,72	2278,8	31,84	2160,5	0,014735	211,90	3,28	196,8
Vilniaus 6	25	1960	40,55	1,84	3,84	34,87	1110,0	32,16	1063,2	0,030247	211,90	6,73	403,8
Rotušės 5	11	1961	20,73	0,36	0,11	20,27	524,8	18,34	474,9	0,038614	211,90	8,59	515,4

Vilkaviškis (UAB Litesko filialas "Vilkaviškio šiluma")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Vilkaviškyje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Nepriklausomybės 72	30	1974	31,90	2,83	4,80	24,27	1743,5	24,3	1743,5	0,013918	217,20	3,17	190,2
Pilviškių 27	90	1995	112,74	9,79	14,24	88,71	4963,4	88,7	4963,4	0,017872	217,20	4,08	244,8
K.Naumiesčio 9A	18	1979	37,09	2,81	2,88	31,41	1153,8	31,4	1153,8	0,027218	217,20	6,21	372,6
Mokyklos 3	11	1976	16,50	0,00	0,00	16,50	496,1	16,5	496,1	0,033262	217,20	7,59	455,4

Palanga (UAB Litesko filialas "Palangos šiluma")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Palangoje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Druskininkų 7A	48	1993	47,20	4,88	7,84	34,48	2469,0	33,25	2368,3	0,014038	191,70	2,83	169,8
Druskininkų 7	32	1976	43,30	2,24	4,67	36,39	1827,5	36,39	1827,5	0,019913	191,70	4,01	240,6
Klaipėdos pl. 62	14	1977	25,70	1,38	1,97	22,35	713,5	22,35	713,5	0,031329	191,70	6,31	378,6
Vytauto 65	8	1958	11,70	0,46	0,13	11,12	302,8	6,79	162,1	0,041877	191,70	8,43	505,8

Birštonas (UAB "Birštono šiluma")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Birštone	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mėn</i>	
Lelijų 21	13	2000	17,20	0,66	2,10	14,44	667,0	14,44	667,0	0,021600	110,00	2,54	152,4
Jaunimo 17A	6	1984	17,50	0,87	0,96	15,67	469,0	15,67	469,0	0,033400	110,00	3,91	234,6
Vaižganto 7	5	1978	7,40	0,87	0,10	6,43	146,0	6,43	146,0	0,044000	110,00	5,16	309,6

Lazdijai (UAB "Lazdijų šiluma ")

vidutinė lauko oro temperatūra: -1,0 °C; dienolaipsniai: 589

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Lazdijuose	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mén</i>	
Dainavos 11	40		55,70	2,68	6,40	46,62	2272,0	46,62	2271,99	0,0200	173,10	3,73	223,8
Dzūkų 15	40		57,30	11,56	6,40	39,34	2289,5	39,34	2289,49	0,0170	173,10	3,12	187,4
Montvilos 22	18		21,39	2,20	-	19,19	808,7	19,19	808,66	0,0240	173,10	4,31	258,8
Seinų 5	40		73,44	3,20	6,40	63,84	2040,9	50,00	2040,92	0,0310	173,10	5,69	341,1
Vilniaus 5	8		14,38	1,00	-	13,38	371,2	13,38	371,23	0,0360	173,10	6,55	392,9
Montvilos 22a	2		5,60	0,11	0,30	5,19	121,2	1,63	121,22	0,0430	173,10	7,79	467,5

Pakruojis (UAB "Pakruojo šiluma")

vidutinė lauko oro temperatūra: -0,6 °C; dienolaipsniai:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Pakruojuje	Šildymo kaina 1 m2 ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh</i>	<i>m2</i>	<i>MWh/m2</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m2</i>	<i>Lt/mén</i>	
Dariaus ir Girėno 51A	20	iki 1992	23,00	2,00	3,20	17,80		17,80	1276,40	0,0139	180,00	2,64	158,1
Mašiotų 51, Pakruojis	45	iki 1992	49,40	3,80	7,20	38,40		38,40	2347,80	0,0164	180,00	3,09	185,5
Vilniaus 32, Pakruojis	6	iki 1992	6,10	0,00	0,00	6,10	212,9	6,10	212,90	0,0287	180,00	5,42	324,9
Kęstučio 8, Pakruojis	4	iki 1992	6,30	0,30	0,60	5,40	178,5	5,40	178,50	0,0303	180,00	5,72	343,1
Vasario 16-osios 13, Pakruojis	16	iki 1992	19,60	2,00	0,20	17,40	514,6	17,40	514,60	0,0338	180,00	6,39	383,4
Taikos 26, Pakruojis	4	iki 1992	11,10	0,70	0,60	9,80	221,0	7,50	221,00	0,0443	180,00	8,38	502,9

Raseiniai (UAB "Raseinių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 °C; dienolaipsniai:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Raseiniuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mén</i>	
Algirdo 27	39	1992	46,20	4,00	6,20	36,00	2279,7	36,00	2279,70	0,0158	188,80	3,13	187,8
Vytauto Didžiojo 31	40	1980	57,50	4,40	6,40	46,70	2313,6	46,70	2313,60	0,0202	188,80	4,00	240,1
Dubysos 16	50	1969	74,50	2,60	7,90	64,00	2573,1	64,00	2573,10	0,0249	188,80	4,93	295,8
Dariaus ir Girėno 23	20	1979	35,80	2,00	3,10	30,70	1073,9	30,70	1073,90	0,0286	188,80	5,67	340,0
Dominikonų 4	8	1959	11,80	0,00	0,00	11,80	303,8	11,80	303,83	0,0388	188,80	7,70	461,9
Vytauto Didžiojo 3	9	iki1960	10,50	0,00	0,00	10,50	255,1	10,50	255,10	0,0412	188,80	8,16	489,6

Šakiai (UAB "Šakių šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: +0,1 °C; dienolaipsniai:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šakiuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mén</i>	
Jaunystės takas 6	40	iki 1990	54,00	5,58	6,40	42,02	2281,2	42,02	2281,20	0,0184	196,46	3,62	217,2
Banaičio g. 6	55	iki 1990	69,47	6,63	8,80	54,45	2708,9	54,45	2708,93	0,0200	196,46	3,95	237,0
Mokyklos g. 10	24	iki 1991	33,95			33,95	1132,8	33,95	1132,77	0,0290	196,46	5,89	353,4
Šaulių g. 10	6	iki 1990	9,19	0,20	0,10	8,89	229,2	8,89	229,80	0,0380	196,46	7,62	457,2

Šilutė (UAB "Šilutės šilumos tinklai")

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Šilutėje	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mén</i>	
Gluosnių g. 7	50	1980	59,50	5,90	8,00	45,60	2587,0	45,60	2587,00	0,0176	175,98	3,10	186,0
Cintjoniškių g. 7	20	1987	27,40	1,90	3,20	22,30	1076,2	22,30	1076,20	0,0207	175,98	3,65	219,0
Mokyklos g. 10	24	iki 1991	33,95			33,95	1132,8	33,95	1132,77	0,0290	196,46	5,89	353,4
Taikos g. 19a	13	1985	17,90	0,80	1,90	15,20	485,7	15,20	485,70	0,0313	175,98	5,47	328,2
Sodų g. 17	4	1930	9,80	0,20	0,60	9,00	239,3	9,00	239,30	0,0376	175,98	6,54	392,4
Turgaus g. 4	8	1909	16,60	0,80	1,20	14,60	431,9	14,60	431,90	0,0338	175,98	5,93	355,8

Trakai (UAB "Šilutės šilumos tinklai")

vidutinė lauko oro temperatūra: +0,1 °C; dienolaipsniai:

Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos energijos kiekis				Namo plotas	Apmokestinta šilumos energija šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams Trakuose	Šildymo kaina 1 m ² ploto šildyti (su PVM)	Išlaidos 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
			iš viso	t.sk. karštam vandeniui ruošti	t.sk. karšto vandens temp. Palaikymui	t.sk. patalpų šildymui							
			<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>							
<i>vnt.</i>	<i>metai</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh</i>	<i>m²</i>	<i>MWh/m²</i>	<i>Lt/MWh</i>	<i>Lt/m²</i>	<i>Lt/mén</i>	
Sodų 19	41	1995	55,00	4,64	6,40	43,96		43,96	2340,86	0,0188	225,43	4,24	254,3
Mindaugo 8	54	1968	67,60	5,43	8,08	54,09		54,09	2675,34	0,0202	225,43	4,56	273,4
Ežero 6	50	1976	56,20	2,81	8,00	45,40		45,40	1816,58	0,0249	225,43	5,61	336,8
Mindaugo 22	20	1976	25,81	1,92	2,56	21,33		21,33	756,04	0,0282	225,43	6,36	381,4
Lauko 4	12	1963	17,00	0,97	0,12	15,91		15,91	482,14	0,0330	225,43	7,44	446,4
Pakalnės 23	13	1960	26,34	0,77	0,09	25,49		22,62	550,28	0,0411	225,43	9,27	555,9